



**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«ГОМЕЛЬТРАНСНАФТА ДРУЖБА»
(ААТ «ГОМЕЛЬТРАНСНАФТА ДРУЖБА»)**

вул. Артылерыйская, 8а, 246022, г. Гомель
Рэспубліка Беларусь
т. +375 232 344204, ф. +375 232 34 8499
e-mail: inbox@transoil.gomel.by
УНП 400051494, АКПА 001393303000

IBAN BY67 BARB 3012 4802 7002 0000 0000
у ААТ «Белаграпрамбанк», BIC BARBY2X
пр. Жукава, 3, 220036, г. Мінск

IBAN BY34 PJCB 3012 4002 9210 0000 0933
у ААТ «Прыорбанк», BIC PJCBVY2X
вул. В.Харужай, 31а, 220002, г. Мінск

19.11.2024 № 16-20/11059

на № _____ ад _____

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА»
(ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА»)**

ул. Артиллерийская, 8а, 246022, г. Гомель
Республика Беларусь
т. +375 232 34 42 04, ф. +375 232 34 84 99
e-mail: inbox@transoil.gomel.by
УНП 400051494, ОКПО 001393303000

IBAN BY67 BARB 3012 4802 7002 0000 0000
в ОАО «Белагропромбанк», BIC BARBY2X
пр. Жукова, 3, 220036, г. Минск

IBAN BY34 PJCB 3012 4002 9210 0000 0933
в ОАО «Приорбанк», BIC PJCBVY2X
ул. В. Хоружей, 31а, 220002, г. Минск

Евразийская экономическая комиссия
e-mail: dept_techregulation@ecommission.org

**О публичном обсуждении проекта
изменений ТР ЕАЭС 043/2017**

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» рассмотрев проект изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (далее – ТР ЕАЭС 043/201), основываясь на многолетнем опыте эксплуатации систем пожарной автоматики, предлагает внести следующие корректировки в проекты изменений ТР ЕАЭС 043/2017.

Приложение: Предложения по корректировке проекта изменений, вносимых в ТР ЕАЭС 043/2017 на 3 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
(по транспорту нефти)

С.Т. Булычев

Исп. 16-20 Малащенко А.А.
8 (0232) 797336



118695 823108

122150
Евразийская экономическая
комиссия
№ 19040 от 20.11.2024 10:14
1+3л

Приложение

Предложения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по корректировке проекта изменений, вносимых в Технический регламент ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

№ п/п	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения	Текст проекта	Предложение	Обоснование
1	1. Пункт 4	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, приведенные в приложении к настоящему техническому регламенту, должны соответствовать требованиям настоящего технического регламента, в том числе при выпуске их в обращение в составе иных средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и (или) иной продукции.	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, приведенные в приложении к настоящему техническому регламенту, должны соответствовать требованиям настоящего технического регламента, в том числе при выпуске их в обращение в составе иных средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и (или) иной продукции предназначенной для обеспечения пожарной безопасности.	Предлагаемая в проекте формулировка расширяет область действия сертификата. Так, например, в предложенной в проекте формулировке трубы и фитинги из неметаллических материалов должны будут обязательно иметь сертификат соответствия ЕАЭС 043/2017, независимо от сферы их применения. В предлагаемой редакции конкретизируется область распространения сертификата.
2	2. Пункт 6, определение	«Обращение средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» – этапы движения средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения от изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) к потребителю	«Обращение средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» – этапы движения средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, от изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) к потребителю	Из предложенной проектом редакции определения следует, что положение переходного периода, указанное в п.1 «в»: «Обращение продукции, являющейся объектом технического регулирования регламента,

		(приобретателю), включая их хранение у приобретателя (потребителя), которые проходят продукцию, начиная с выпуска ее в обращение	(приобретателю), которые проходят продукцию, начиная с выпуска ее в обращение	выпущенной в обращение в период действия документов об оценке соответствия, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, допускается в течение срока службы этой продукции», разрешает использование продукции в собственных целях (для применения в качестве эксплуатационного запаса в собственных целях) только до истечения срока службы, независимо от того установлена ли она или хранится на складе.
3	69. Абзац 6 пункта 90 ¹	назначенный срок службы в зависимости от конструктивных особенностей и эксплуатационных характеристик	рекомендуемый срок эксплуатации в зависимости от конструктивных особенностей и эксплуатационных характеристик	Введение термина «назначенный срок службы» – календарная продолжительность эксплуатации средства обеспечения пожарной безопасности и (или) пожаротушения, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от его технического состояния, предложенный редакцией МЧС РФ в эксплуатационную документацию приведет к замене исправного оборудования, и как следствие к необоснованным затратам эксплуатирующих организаций.
4	Приложение к техническому регламенту ТР ЕАС 043/2017	35. Приборы приемно-контрольные и (или) управления пожарные и функциональные модули (компоненты) таких приборов, а также прочие	1. Необходимо уточнить (систематизировать) перечень оборудования, требующего получения сертификата ТР ЕАС 043/2017	1. Из предложенной проектом редакции п.35-37 следует, что сертификации подлежат все компоненты, входящие в состав систем пожарной автоматики,

		технические средства, расширяющие функциональные возможности таких приборов и для предназначенные построения, контроля и (или) управления системами пожарной автоматизации, в том числе автоматизированные рабочие места. 36. Технические средства пожарной автоматики (выносные устройства индикации, устройства дистанционного пуска, устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа, изоляторы короткого замыкания, устройства контроля положения запорной арматуры, дверей, окон и т.п.) 37. Приборы объектовые оконечные, приборы пульты оконечные, ретрансляторы систем передачи извещений о пожаре, функциональные модули (компоненты) таких приборов (ретрансляторов), а также прочие технические средства, расширяющие функциональные возможности таких приборов (ретрансляторов) и предназначенные для построения систем передачи извещений, в том числе автоматизированные рабочие места	2. Необходимо уточнить что именно подлежит сертификации из состава автоматизированного рабочего места.	включая реле, световые индикаторы, переключатели и т.п. 2. Автоматизированное рабочее место представляет собой персональный компьютер (далее – ПК) и программное обеспечение (далее – ПО). Из предложенной редакции следует, что сертификации подлежат ПК и ПО. В случаях выхода из строя ПК, его необходимо будет заменить на сертифицированный.
--	--	---	---	---

Начальник отдела АСУТПИС



И.И. Новик