



**«ЭФЭР» Инженерный центр пожарной робототехники», ООО
«FR» Engineering Centre of Fire Robots Technology, LLC**

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д.4
Тел./факс: +7(814 2) 77-49-23, 77-49-31, 57-03-07
e-mail: info@efer.pro, www.firerobots.ru
ИНН 1001293680, КПП 100101001, ОГРН 1151001001898

Исх. № 0704-24 от «13» декабря 2024 г.

Евразийская экономическая Комиссия

ООО Инженерный центр «ЭФЭР» направляет предложения по внесению корректировок в проект изменений, вносимых в Технический регламент ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (ТР ЕАЭС 043/2017)».

Указанные предложения обобщены специалистами компании на основании полученного опыта производства и применения противопожарного оборудования.

Приложение: предложения на 3 л.

С уважением,

Генеральный директор

С.Г. Немчинов

Приложение 1

Предложения ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»

по корректировке проекта изменений, вносимых в Технический регламент ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (ТР ЕАЭС 043/2017)»

№ п/п	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения	Текст проекта	Предложение	Обоснование
1.	1. Пункт 4	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, приведенные в приложении к настоящему техническому регламенту, должны соответствовать требованиям настоящего технического регламента, в том числе при выпуске их в обращение в составе иных средств обеспечения пожарной безопасности и (или) иной продукции.	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, приведенные в приложении к настоящему техническому регламенту, должны соответствовать требованиям настоящего технического регламента, в том числе при выпуске их в обращение в качестве самостоятельных средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и (или) иной продукции.	Формулировка пункта неопределенна. Усиливает неопределенность ПРИЛОЖЕНИЕ к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) ПЕРЕЧЕНЬ средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), а именно п. 35. Приборы приемно-контрольные и (или) управления пожарные и функциональные модули (компоненты) таких приборов, а также прочие технические средства, расширяющие функциональные возможности таких приборов и предназначенные для построения, контроля и (или) управления системами пожарной

			автоматики, в том числе автоматизированные рабочие места 36. Технические средства пожарной автоматики вспомогательные (выносные устройства индикации, устройства дистанционного пуска, устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа, изоляторы короткого замыкания, устройства контроля положения запорной арматуры, дверей, окон и т.п.). Данные пункты не содержат наименования конкретных технических средств систем пожарной автоматики, что предопределяет неоднозначную трактовку как самого пункта 4, так и соответствующих пунктов ПЕРЕЧНЯ. В условиях подобной неопределенности будут возникать споры между производителями и соответствующими органами
2. В пункте 6, 1)	«мобильный робот» - исполнительное устройство с двумя или более программируемыми степенями подвижности, обладающее определенным уровнем автономности и способное перемещаться во внешней среде под своим собственным или внешним управлением с целью выполнения поставленных задач, связанных с обнаружением и (или) тушением пожара и проведением аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара» без непосредственного участия	«мобильный робот» - исполнительное устройство с двумя или более программируемыми степенями подвижности, обладающее определенным уровнем автономности и способное перемещаться во внешней среде под своим собственным или внешним управлением с целью выполнения поставленных задач, связанных с обнаружением и (или) тушением пожара и проведением аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара» без непосредственного участия	Предложенная формулировка более полно раскрывает перечень мобильных технических средств, опыт производства и применения которых на сегодня имеется.

	спасательных работ, связанных с тушением пожара;	(нахождения) человека в опасной зоне;	
24. Пункт 33	Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики, должны сохранять работоспособность при и после воздействия повышенной и пониженной температуры окружающей среды и влажности, механических воздействий, а также электромагнитных помех. При этом уровень индустриальных помех, создаваемых самим техническим средством, не должен превышать допустимых значений.	Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики, должны сохранять работоспособность при и после воздействия повышенной и пониженной температуры окружающей среды и влажности, механических воздействий, а также воздействий электромагнитных помех, в пределах максимальных допустимых паспортных характеристик оборудования, указанных для условий эксплуатации. При этом уровень индустриальных помех, создаваемых самим техническим средством, не должен превышать допустимых значений.	Отсутствуют критерии повышенной и пониженной температуры и влажности.

Генеральный директор ООО «Инженерный центр «ЭФЭР» С.Г. Немчинов