


**Замечания и предложения ЗАО НВП «Болид»
на проект изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)**

№ п/п	Структурный элемент свода правил	Замечание, предложение (предлагаемая редакция)	Обоснование замечания, предложение (предлагаемой редакции)
1	II. Основные понятия	Предлагается изменить содержание понятия "предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград)" , распространив понятие предела огнестойкости на «технические средства»	В п.87 старой редакции (п.88 новой редакции) упоминается предел огнестойкости «технических средств»
2	II. Основные понятия	Заменить понятие «Пожарный извещатель» на «Извещатель пожарный»	В ГОСТ 34698-2020 в п.3.5 определен термин «Извещатель пожарный»
3	II. Основные понятия	Исключить понятие «Жизненный цикл»	Не используется в ТР, что противоречит п.6
4	II. Основные понятия	Исключить понятие «Назначенный ресурс»	Не используется в ТР, что противоречит п.6. Кроме этого, содержание понятия противоречит по смыслу определению в межгосударственном стандарте ГОСТ 27.002-2015 — суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя
5	II. Основные понятия	Изменить содержание понятия «Назначенный срок службы» с учетом ГОСТ 27.002-2015	Содержание понятия противоречит по смыслу определению в межгосударственном стандарте ГОСТ 27.002-2015 — Календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя
6	II. Основные понятия	Исключить понятие «Назначенный срок хранения»	Не используется в ТР, что противоречит п.6. Кроме этого, содержание понятия противоречит по смыслу определению в межгосударственном стандарте ГОСТ 27.002-2015 — Календарная продолжительность, при достижении которой хранение объекта может быть продолжено только после принятия решения о

			возможности продления данного показателя
7	II. Основные понятия	Исключить понятие «Ресурс»	Не используется в ТР, что противоречит п.6
8	II. Основные понятия	Исключить понятие «Наработка»	Не используется в ТР, что противоречит п.6
9	II. Основные понятия	Предлагается внести понятие «Максимальный срок службы», присутствующее в двух действующих межгосударственных стандартах: ГОСТ 34698-2020 "Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" ГОСТ 34699-2020 "Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний"	В действующих ГОСТ присутствуют только понятия «Средний срок службы» и «Максимальный срок службы».
10	п.33	Предлагается изложить в редакции: Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики, должны сохранять работоспособность при и после воздействия повышенной и пониженной температуры окружающей среды и влажности, механических воздействий, а также воздействий электромагнитных помех в пределах, изложенных в их технической (эксплуатационной) документации	Не указаны пределы воздействий, что по смыслу предполагает их неограниченные значения.
11	п. 35	Предлагается исправить опечатку, изложив в редакции: д) передачу информационного пакета от прибора объектового оконечного на прибор пультовой оконечный по резервному маршруту или резервному каналу связи при неисправности или недоступности основного;	

Заместитель генерального директора



Путилин И.П.