

Сводная таблица

предложений и замечаний в перечень международных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, поступивших в рамках публичного обсуждения.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1.	Перечень в целом	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	изложить в следующей редакции: «без указания пунктов и разделов стандартов».	Отклонено. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
2.	пункты 15 - 17 раздела V, пункты 4 и 5 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 16 изложить в редакции: «пункты 15 - 17 раздела V, пункт 5 приложения»	Принято.
3.	пункты 18, 19 и 22 раздела V, пункт 6 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республика Армения, Республика Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией (Республики Казахстан, Республика Армения, Республика Кыргызстан) по объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
4.	пункты 18 - 20 раздела V, пункт 7 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республика Армения, Республика Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией (Республики Казахстан, Республика Армения, Республика Кыргызстан) по объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
5.	пункты 18 - 20 раздела V, пункт 7 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: ГОСТ 30247.0-94 "Конструкций строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкций строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие ограждающие конструкции"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
6.	пункт 40 раздела V, пункт 12 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11	Включить в перечень: ГОСТ 34635-2020 "Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля."	Отклонено. В настоящее время ГОСТ 34635-2020 не введен в действие на

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
		от 14.09.2020г. в ЕЭК	Общие технические требования и методы испытаний" ГОСТ Р 53281-2009 "Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний" СТБ 11.13.20-2010 "Система стандартов пожарной безопасности. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний" СТ РК 1902-2009 "Техника пожарная. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний" ГОСТ Р 56028-2014 "Техника пожарная. Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний" СТБ 11.13.19-2010 "Система стандартов пожарной безопасности.	территории Российской Федерации. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
			Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний" СТ РК 1302-2004 "Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний" ГОСТ Р 53288-2009 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" СТ РК 2430-2013 "Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модули пожаротушения тонкораспыленной водой. Общие технические условия"	
7.	пункт 27 раздела V, пункт 17 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 26.08.2020 № 50 обозначение стандарта заменено на «СТБ 11.13.26-2017». СТБ 11.13.26-2017 "Система стандартов пожарной безопасности. Автоподъемники пожарные. Общие	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
			технические требования. Методы испытаний"	
8.	пункт 27 раздела V, пункт 18 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 26.08.2020 № 50 обозначение стандарта заменено на «СТБ 11.13.25-2017». СТБ 11.13.25-2017 "Система стандартов пожарной безопасности. Автолестницы пожарные и их составные части. Общие технические требования. Методы испытаний"	Принято.
9.	пункт 27 раздела V, пункт 19 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 26.08.2020 № 50 обозначение стандарта заменено на «СТБ 11.13.24-2017». СТБ 11.13.24-2017 "Система стандартов пожарной безопасности. Автомобили пожарные основные. Общие технические требования. Методы испытаний"	Принято.
10.	пункты 29 и 30 раздела V, пункт 25 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 67 изложить в редакции: «пункты 29, 30 раздела V, пункт 25 приложения»	Принято.
11.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 29, 30, 31, 34 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11	Структурный элемент технического регламента в строке 94 изложить в редакции:	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
		от 14.09.2020г. в ЕЭК	«пункты 31 - 37 раздела V, пункты 29, 30, 34 приложения»	утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
12.	VIII. Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	В строке 94 изменить наименование продукции на: «приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора, выносные устройства индикации, устройства дистанционного пуска»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республику Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
13.	IX. Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения автономных, установок пожаротушения роботизированных, установок пожаротушения модульных)	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	В строке 100 изменить наименование продукции на: «узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, компоненты узлов управления»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
14.	пункт 38 раздела V, пункт 54 приложения	МЧС Республики Беларусь	Включить в перечень: СТ РК 1302-2004 "Установки	Отклонено. Предложения Российской Федерации по

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
		письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний"	актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Внесение изменений, касающихся стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребуется значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
15.	пункт 38 раздела V, пункт 57 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: ГОСТ 34635-2020 "Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования и методы испытаний"	Отклонено. В настоящее время данный стандарт не введен в действие на территории Российской Федерации.
16.	пункты 53 и 54 раздела V, пункты 66 - 70 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: СТ РК 1492-2006 "Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний" СТ РК 1493-2006 "Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний" СТ РК 1495-2006 "Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Внесение изменений, касающихся стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребуется значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
17.	пункты 64 и 67 раздела V, пункт 93 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: СТ РК 1714-2007 "Техника пожарная. Оборудование пожарные. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Внесение изменений, касающихся стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
18.	пункты 64, 68 и 69 раздела V, пункт 95 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: СТ РК 1718-2007 "Техника пожарная. Оборудование пожарное. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Внесение изменений, касающихся стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
19.	пункт 77 раздела V, пункт 99 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Исправить опечатку: СТБ EN 1366-3-2009 "Испытания на огнестойкость технического оборудования в зданиях. Часть 3.	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
			Проходки"	
20.	пункт 78 раздела V, пункт 98 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия"	Отклонено. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаем целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
21.	пункт 83 раздела V, пункт 101 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 237 изложить в редакции: «пункты 78, 81, 83, 84, 87 раздела V, пункт 101 приложения»	Принято частично. Структурный элемент технического регламента в строке 236 изложить в редакции «пункты 83, 84 раздела V, пункт 101 приложения». Давление пунктов 78, 81, 87 считаем нецелесообразным, т.к. область применения указанного стандарта распространяется на продукцию, требования к которой устанавливаются пунктами 83, 84 непосредственно
22.	пункт 86 раздела V, пункт 102 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 239 изложить в редакции: «пункты 81,86, 87 раздела V, пункт 102 приложения»	Отклонено. Давление пунктов 81, 87 считаем нецелесообразным, т.к. область применения указанного стандарта распространяется на продукцию, требования к которой устанавливаются пунктом 86

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				непосредственно
23.	пункт 86 раздела V, пункт 102 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Исправить опечатку: «СТБ EN 12101-1-2009 "Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 1. Требования к дымозащитным барьерам"»	Принято.
24.	пункт 86 раздела V, пункт 102 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: СТБ EN 1363-1-2009 "Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие требования"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
25.	пункт 81 раздела V, пункт 103 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 242 изложить в редакции: «пункт 81, 85, 87 раздела V, пункт 103	Принято частично. Структурный элемент технического регламента в строке 242 изложить в редакции «пункты 85 раздела V, пункт 103 приложения».

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
			приложения»	Добавление пунктов 81, 87 считаем нецелесообразным, т.к. область применения указанного стандарта распространяется на продукцию, требования к которой устанавливаются пунктом 85 непосредственно
26.	пункт 82 раздела V, пункт 104 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 244 изложить в редакции: «пункты 82, 87 раздела V, пункт 104 приложения»	Отклонено. Добавление пункта 87 считаем нецелесообразным, т.к. область применения указанного стандарта распространяется на продукцию, требования к которой устанавливаются пунктом 82 непосредственно
27.	Перечень в целом	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	Пункты 125, 127, 129, 130, 132, 134 - 137, 143, 146, 155, 161-165, 167-179, 200, 231, 235, 23-239, 241-243, 245. Указать пункты (разделы) методов контроля.	Отклонено. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаем целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
28.	пункты 58 - 60 раздела V, пункт 82 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980	Пункт 166. СТБ 11.13.22-2011 "Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш.	Отклонено. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС»

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
		от 23.09.2020г. в ЕЭК	Общие технические условия" дополнить «раздел 5».	являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
29.	пункты 64 и 73 раздела V, пункт 90 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	Пункт 193. СТБ 2496-2017 "Система стандартов пожарной безопасности. Разветвления рукавные. Технические условия" дополнить «раздел 6».	Отклонено. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
30.	пункты 79 и 80 раздела V, пункт 100 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	Пункт 233. Заменить в СТБ 1394-2003 "Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия" (раздел 73) «раздел 73» на «раздел 7».	Принято.
31.	пункты 79 и 80 раздела V, пункт 100 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	Пункт 234. Предлагаю исключить, так как дверные блоки изготовленные по СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» не являются	Отклонено. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
		письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	объектом технического нормирования ТР ЕАЭС 043/2017.	«Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
32.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 26 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	Также необходимо исключить методы испытаний в части требований по электромагнитной совместимости в следующих стандартах из Перечня 2 в связи с тем, что в ТР ЕАЭС 043/2017 не установлены данные требования: СТ РК 1298-2004 «Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний» (раздел 7). Требования к электромагнитной совместимости согласно пункту 4.6 СТБ 11.16.08-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные автономные точечные. Общие технические требования. Методы испытаний» или пункту 4.2.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаю целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок. Также отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
33.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 26 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 69 - изложить в редакции «ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 4.5.2.1, 4.6.2, 4.7.2.1, 4.8.2.1, 4.9.2.1, 4.10.2.1, 4.1 1.2.1, 4.12.3.1, 4.13 2.1, 4.14.2.1, 10.3)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
34.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 27 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 89 - изложить в редакции «ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (пункт 5.3.8)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
35.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 28 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 91 - изложить в редакции «ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний » (пункт 6.3.9)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаю целесообразным в

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
36.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 29, 30, 31, 34 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 94 - изложить в редакции «ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 7.1 5.9, 8.5.2.1, 8.6.2.1, 8.7.2.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
37.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 32 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 97 - изложить в редакции «ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (пункт 9.5.8)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
38.	пункт 38 раздела V, пункты 35 - 47 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 100 - изложить в редакции «ГОСТ Р 51052-2012 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 7.1.4, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.3, 7.5.3, 7.6.3, 7.7.3, 7.8.3, 7.9.3, 7.10.3, 7.11.3, 7.12.3, 7.13.3, 9.5-9.8)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаю нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
39.	пункты 79 и 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 232- изложить в редакции «СТБ 1647-2006 «двери дымопроницаемые. Технические условия» (пункты 7.2, 7.3)»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией обьему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаю целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
40.	пункты 79 и 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 233- изложить в редакции «СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия» (пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.8)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
41.	пункты 79 и 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 234- текст «... и 8.6» исключить	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
42.	XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной вентиляции	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03-04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	в графе «наименование продукции» по п.п . 231-234 Перечня методов указать «двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери противопожарные дымонепроницаемые, двери дымонепроницаемые».	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республика Армения, Республика Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией обьему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаю целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
43.	пункты 79 и 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Витебский ЦСМС» письмо №09-01-19/8730 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 233 таблицы, раздел «XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции» указан СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия» (раздел 73). Данная запись является некорректной. Предлагаем указать пункт 7.3 (надежность) и дополнить пунктами 7.1 (сопротивление воздухопроницанию), 7.2 (предел огнестойкости), 7.4 (сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна), 7.5 (сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна), 7.6 (сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна), 7.7 (сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна), 7.8 (оснащенность	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
			запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания).	Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
44.	пункты 79 и 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Витебский ЦСМС» письмо №09-01- 19/8730 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 232 изложить в редакции «СТБ 1647-2006 «Двери дымопроницаемые. Технические условия» (пункты 7.2, 7.3)»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаю целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
45.	пункты 79 и 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Витебский ЦСМС» письмо №09-01-19/8730 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 234 СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» (пункты 8.1 и 8.6) исключить «.. и 8.6»	Отклонено. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
46.	XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной вентиляции	РУП «Витебский ЦСМС» письмо №09-01-19/8730 от 04.09.2020г. в ЕЭК	в графе «Наименование продукции» вышеуказанных Перечней по п.п. 231-234 указать «двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери противопожарные дымопроницаемые, двери дымопроницаемые».	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
				(Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаем целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.

Сводная таблица

предложений и замечаний в перечень международных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), поступивших в рамках публичного обсуждения.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
1.	пункты 15 - 17 раздела V, пункт 1 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53280.4-2009 "Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 4.1.1 – 4.1.12, 7) СТБ 11.12.01-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 4.2 (таблица 1, пункты 2 - 12), 4.7 СТ РК 1611-2006 "Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.2(таблица 1, пункты 1 – 9), 5.3.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
2.	пункты 15 - 17 раздела V, пункт 2 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 50588-2012 "Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний" (пункт 4.2.1) СТ РК 1609-2014 "Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические условия" (пункты 5.1.2, 5.3.5) СТБ 11.13.13-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Пенообразователи для подслоного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 4.2, 4.5) СТ РК 1608-2006 "Пенообразователи целевого назначения для подслоного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.2, 5.3.2)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
3.	пункты 15 - 17 раздела V, пункт 3 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53280.1-2010 "Установки пожаротушения автоматические. Огнетушатели для тушения пожаров Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху. Общие технические требования и методы испытаний" (пункт 4.1) СТ РК 1609-2014 "Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические условия" (пункты 5.1.2, 5.3.5) СТБ 2459-2016 "Система стандартов пожарной безопасности. Вещества огнетушатели. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункт 4.2.1 (таблицы 3 и 4))	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
4.	пункты 15 - 17 раздела V, пункт 4 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: СТБ 2459-2016 "Система стандартов пожарной безопасности. Вещества огнетушащие. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункт 4.2.1 (таблицы 1 и2)) СТ РК 1609-2014 "Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические условия" (пункты 5.1.2, 5.3.5)	пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				(СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
5.	пункты 18 - 19 и 22 раздела V, пункт 6 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 18 изложить в редакции: «пункты 18, 19 и 22 раздела V, пункт 6 приложения».	Принято.
6.	пункты 18 - 19 и 20 раздела V, пункт 7 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 21 изложить в редакции: «пункты 18 - 20 раздела V, пункт 7 приложения»	Принято.
7.	пункты 18 - 19 и 21 раздела V, пункт 8 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 21 изложить в редакции: «пункты 18, 19 и 21 раздела V, пункт 8 приложения»	Принято.
8.	пункты 18 - 19 и 21 раздела V, пункт 8 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: СТБ 11.03.02-2010 "Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.3.2, 5.3.3, 5.4 (таблица 1 (за исключением п. 2)), 5.5 (таблица 2 (за исключением п. 2))) СТ РК 615-1-2011 "Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия" (пункты 5.1.1, 5.2.7, 5.3, 5.4.1 – 5.4.3, 5.5)	предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
9.	пункты 18 - 19 и 20 раздела V, пункт 7 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнетушители для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (пункты 4.2, 4.4, 4.9, 4.10) СТБ 11.03.02-2010 "Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.4 (таблица 1 (пункты 3 и 4)), 5.5	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			(таблица 2 (пункты 3 и 4)) СТ РК 615-2-2011 "Составы и вещества огнезащитные Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия" (пункты 5.1.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.3, 5.4.2)	членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
10.	пункты 18 - 19 и 21 раздела V, пункт 8 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53311-2009 "Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности" СТБ 11.03.02-2010 "Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.4 (таблица 1 (пункты 3 и 4)), 5.5 (таблица 2 (пункты 3 и 4)))	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан,

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
11.	III. Изделия погонажные электроmontажные	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	В строке 26 изменить наименование продукции на: «изделия погонажные электроmontажные из неметаллических материалов»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
12.	пункт 24 раздела V, пункт 10 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.8 – 5.10, 5.12 - 5.22, 5.28 - 5.37, 5.42 - 5.48, 5.51, 5.52, 5.55, 6.2 - 6.6, 6.9, 6.10, 7) ГОСТ Р 53285-2009 "Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1.1 - 4.1.12, 4.1.16, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.23, 4.1.25, 4.4.1, 5.3, 5.4) СТБ 11.13.04-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические условия" (пункты 5.8 - 5.10, 5.12 - 5.22, 5.26 - 5.36, 5.40 - 5.45, 5.48, 5.49, 5.52, 5.54, 6.2 – 6.6, 6.8, 6.9) СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.8 – 5.10, 5.12 - 5.22, 5.28 - 5.37, 5.42 - 5.48, 5.51, 5.52, 5.55, 6.2 - 6.6, 6.9, 6.10, 7)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
13.	пункт 24 раздела V, пункты 10 и 11 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53291-2009 "Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 6, 7, 11, 13, 14, 27 и 34 раздела 5, пункты 2, 5, 12 раздела 6, пункт 1 раздела 7) СТ РК 2428-2013 "Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические условия" (пункты 5.1.2 - 5.1.7, 5.2.3 - 5.2.7, 5.2.14 - 5.2.16, 5.2.18, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.6, 5.5.1, 5.7.3, 6.3. 6.4, 6.11)	рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
14.	пункт 24 раздела V, пункт 11 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 51017-2009 "Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.8 – 5.21, 5.26, 5.28, 5.30 – 5.34, 5.38 – 5.41, 5.44 – 5.47, 6.2, 6.3, 6.5 – 6.7, 7.1, 7.10) СТ РК 2513-2014 "Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические условия" (пункты 5.1.2 – 5.1.7, 5.2.4 – 5.2.8, 5.2.10 – 5.2.13, 5.2.17 – 5.2.25, 5.3.6 – 5.3.9, 5.4.1 – 5.4.4, 5.4.6, 5.4.7, 5.5.1, 5.5.2, 5.7.2 – 5.7.13, 6.3, 6.4) ГОСТ 30612-99 "Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Общие технические требования (пункты 4.1.2 – 4.1.9, 4.3.1 – 4.3.6, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.7 – 4.4.19, 4.4.21 – 4.4.25, 4.5)	предлагаемых корректировок. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
15.	пункт 40 раздела V, пункт 12 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ 34635-2020 "Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.1.2 – 5.1.7, 5.1.10, 5.1.11, 5.4.1, 5.4.2, 6.3, 6.4) ГОСТ Р 56459-2015 "Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.3)	Отклонено. В настоящее время ГОСТ 34635-2020 не введен в действие на территории Российской Федерации. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень.
16.	пункт 26 раздела V, пункт 13 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2 - 5.4, 5.6 - 5.12, 5.14 - 5.16, 5.20, 5.21.3) СТБ 1953-2009 "Шкафы пожарные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.2 - 5.11, 5.14 - 5.17, 6.2) СТ РК 1719-2007 "Техника пожарная. Оборудование систем противопожарного водоснабжения. Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств- членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			(пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6 – 5.2.13, 5.2.16, 5.2.17, 5.3.2)	изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
17.	пункт 25 раздела V, пункт 14 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53278-2009 "Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1 (пункты 1 - 5, 8 - 16 таблицы 1), 4.2, 4.5, 4.7 – 4.10, 4.15) СТБ 11.14.04-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Клапаны пожарных кранов. Общие технические условия" (пункты 4.2 - 4.6, 4.8 - 4.10, 4.12 - 4.17) СТ РК 1712-2007 "Техника пожарная. Оборудование систем противопожарного водоснабжения. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			(пункты 4.2.1, 4.2.3 – 4.2.12, 4.3, 4.5.2, 4.7.1)	разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
18.	пункт 27 раздела V, пункты 15 и 16 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 46 изложить в редакции: «пункт 27 раздела V, пункт 15 приложения»	Принято.
19.	пункт 27 раздела V, пункты 15 и 16 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 47 изложить в редакции: «пункт 27 раздела V, пункт 16 приложения»	Принято.
20.	пункт 27 раздела V, пункт 17 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: СТБ 11.13.26-2017 "Система стандартов пожарной безопасности. Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10 - 4.2.17, 4.2.19, 4.2.21 - 4.2.25,	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			4.2.27 - 4.2.31, 4.2.33, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1 - 4.4.11, 4.5.1 - 4.5.5, 4.5.7, 4.6.1 - 4.6.8, 4.7.4 - 4.7.8, 4.8.2 - 4.8.6, 4.9.1, 4.9.2, 4.11, 4.12, 4.13, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 - 5.8, 5.10 - 5.12, таблица А.1 пункты 1 - 12, 14, 15 (приложение А))	
21.	пункт 27 раздела V, пункт 18 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: СТБ 11.13.25-2017 "Система стандартов пожарной безопасности. Автолестницы пожарные и их составные части. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9 - 4.2.13, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.20 - 4.2.23, 4.2.27 - 4.2.32, 4.3.1 - 4.3.6, 4.4.1 - 4.4.12, 4.5.2 - 4.5.6, 4.6.1 - 4.6.5, 4.6.7, 4.7.1 - 4.7.9, 4.8.2 - 4.8.6, 4.9.1, 4.9.2, 4.11, 4.12, 4.13, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 - 5.9, 5.11, 5.12, таблица Б.1 пункты 1 - 15, 17, 18 (приложение Б))	Принято.
22.	пункт 27 раздела V, пункт 19 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить обозначение стандарта: СТБ 11.13.24-2017 "Система стандартов пожарной безопасности. Автомобили пожарные основные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.12 - 5.1.15, 5.3.1, 5.3.4 - 5.3.8, 5.3.10 - 5.3.13, 5.3.15, 5.3.16, 5.3.18 - 5.3.21, 5.3.23, 5.3.24, 5.3.28, 5.3.29, 5.3.31 - 5.3.35, 5.10, 5.11.7 - 5.11.11, 5.11.13 - 5.11.18, 5.13, 5.14.9	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
23.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 26 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	- 5.14.13, 5.15.1, 5.15.2, 5.16, 6.7, 6.8) Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарная автоматика. Общие технические требования и методы испытаний" (4.2.1.1 - 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.5.3 - 4.2.5.8, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9.2, 4.5 - 4.9, 4.10.1.1 - 4.10.1.6, 4.10.1.8, 4.11 - 4.14, 10.1, 10.2.1, 10.2.2.1, 10.2.2.3 - 10.2.2.6) ГОСТ Р 57552-2017 "Техника пожарная. Извещатели пожарные мультикритериальные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.1.1-5.1.9, 5.1.11, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 в части маркировки) СТБ 11.16.03-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Извещатели пожарные дымовые точечные. Общие технические условия" (пункты 4.3 - 4.13, 5, 7, 8.1 - 8.4, 8.6, 10, 11, 13.1, 13.2) СТБ 11.16.08-2011 "Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные автономные точечные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1 - 4.3, 4.4.1 - 4.4.11, 4.4.13 - 4.4.16, 4.5.1, 4.5.3 - 4.5.8, 4.6.1, 4.6.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.9.2 -	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			4.9.4, 4.10, 4.12) СТБ 2218-2011 "Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные тепловые. Общие технические требования. Методы контроля" (пункты 4.5-4.15, 4.17, 5.1, 5.3 - 5.10, 6.1, 6.2, 6.3) СТБ EN 54-10-2009 "Системы пожарной сигнализации. Часть 10. Извещатели пожарные пламени. Точечные" (пункты 4.2 - 4.7, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.3, 5.7.3, 5.8.3, 5.9.3, 5.10.3, 5.12.3, 5.13.3, 5.14.3, 5.15.3, 5.16.3, 5.17.2 а) d) e), 5.17.3) СТБ EN 54-11-2009 "Системы пожарной сигнализации. Часть II. Извещатели пожарные ручные" (пункты 4.2.1, 4.3 - 4.6, 4.7.1 - 4.7.4, 4.8.4, 5.2.1) СТБ EN 54-12-2009 "Установки пожарной сигнализации. Часть 12. Извещатели дымовые. Извещатели линейные оптические" (пункты 4.2, 4.3, 4.5 - 4.8, 5.2 - 5.16, 5.18, 6.1) СТБ EN 54-20-2009 "Системы пожарной сигнализации. Часть 20. Извещатели пожарные аспирационные" (пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.3 - 5.6, 5.8 - 5.10, 5.11, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.4) СТБ 2469-2016 "Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			сигнализации. Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы контроля" (пункты 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 5, 6.2, 6.3, 7) СТ РК 1187-2003 "Извещатели пожарные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 6.1, 6.2.2, 6.3 - 6.5, 6.6.1 – 6.6.4, 6.9) СТ РК 1188-2003 "Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (пункты 5.1.2 – 5.1.12, 5.2 – 5.4.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2) СТ РК 1233-2004 "Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.2 – 5.1.14, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.7.1) СТ РК 1234-2004 "Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1.2 – 4.1.5, 4.1.8 – 4.1.14, 4.3, 4.4, 4.7.1) СТ РК 1235-2004 "Извещатели пожарные дымовые. Радиотопные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.2 – 5.1.10, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.7.1, 6.4)	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			СТ РК 1298-2004 "Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3, 5.4.1 – 5.4.12, 5.4.14 – 5.4.16, 5.7.1, 6.4 – 6.6) СТ РК 1299-2004 "Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.8.1) СТ РК 1300-2004 "Извещатели пламени пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.8.1) СТ РК 1301-2004 "Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5.1 – 4.5.8, 4.5.10, 4.8.1)	
24.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 27 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарыной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.2.1.1 – 5.2.1.14, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5.1 – 5.2.5.3, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.9.2, 5.3) СТБ 11.16.02-2007 "Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Устройства электроснабжения технических средств	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан,

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			противопожарной защиты. Общие технические условия" (пункты 5.1.2 – 5.1.23, 5.2, разделы 7 и 8, 9.1, 9.3, пункты 10.2 – 10.9, 11.1, 11.2, 12, 14.1, 14.3)	Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
25.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 28 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.4, 6.2.1.5 – 6.1.2.7, 6.2.1.9 – 6.2.1.14, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.9.2, 6.3) СТБ 2243-2011 "Система стандартов пожарной безопасности. Оповещатели пожарные. Общие технические условия" (пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 - 5.3.3, 5.4.1 - 5.4.3, 5.5 (за исключением требований маркировки), 6.1.2 - 6.1.4, 7.1, разделы 9 - 11) СТ РК 1189-2003 "Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Классификация. Общие	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.1 – 5.1.4, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.4, 5.9.1, 6.1)	внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
26.	VIII. Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	В строке 94 изменить наименование продукции на: «приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора, выносные устройства индикации, устройства дистанционного пуска»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
27.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 29, 30, 31, 34 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 94 изложить в редакции: «пункты 31 - 37 раздела V, пункты 29, 30, 34 приложения»	внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
28.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 29, 30, 31, 34 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарно-	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		ЕЭК	автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 7.2.1 – 7.2.13, 7.3 – 7.8, 7.10, 7.11, 7.14.2, 7.15, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7) СТБ 11.14.01-2006 "Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия" (пункты 5.1.2 – 5.1.18, 5.2, 5.4, 7.1 – 7.4, 7.6, 7.7, 8.1, 8.3 – 8.7, 9.1, 9.3, 10, 11.1) ГОСТ 30737-2001 "Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2.1, 5.2.3 – 5.2.19, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4 – 5.5.11, 6.2, 6.4 – 6.6)	национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
29.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 32 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 9.2.1- 9.2.10, 9.3, 9.4, 9.5) СТБ 11.16.10-2016 "Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2 – 5.13, разделы 6, 7, 8.1, 9.1,	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			9.3, 9.4, 10.1, 10.2)	членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемыми Республикой Беларусь.
30.	IX. Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения автономных, установок пожаротушения роботизированных, установок пожаротушения модульных)	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	В строке 100 изменить наименование продукции на: «узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, компоненты узлов управления»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
31.	пункт 38 раздела V, пункты 35 - 47 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний" (6.2.1.1-6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1-6.2.3.19, 6.3.1-6.3.4, 7.1.2.1-7.1.2.8, 7.1.3, 7.2.1.1-7.2.1.5, 7.2.2, 7.3.1.1-7.3.1.4, 7.3.2, 7.4.1.1-7.4.1.4, 7.4.2, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.2, 7.6.1.1-7.6.1.5, 7.6.2, 7.7.1.1-7.7.1.5, 7.7.2, 7.8.1.1-7.8.1.3, 7.8.2, 7.9.1.1-7.9.1.3, 7.9.2, 7.10.1.1-7.10.1.4, 7.10.2, 7.11.1.1-7.11.1.4, 7.11.2, 7.12.1.1-7.12.1.3, 7.12.2, 7.13.1.1-7.13.1.4, 7.13.2) СТ РК 1979-2010 "Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические условия" (пункты 6.1, 6.3, 6.4, 6.6.2 – 6.6.6 с учетом требований таблицы В.1)	нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отклонено. Предложение Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
32.	пункт 38 раздела V, пункт 48 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53287-2009 "Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5 – 4.1.9, 6.1, 6.2) СТ РК 1977-2010 "Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические. Общие технические условия" (пункты 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2)	временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
33.	пункт 38 раздела V, пункт 49 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 51043-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.1.2 - 5.1.1.11, 5.1.3.1 – 5.1.3.6, 5.1.3.8, 5.1.3.10, 5.1.3.11, 5.1.4.1 - 5.1.4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 6.2) СТ РК 1978-2010 "Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические условия" (пункты 6.1, 6.3.2 – 6.3.10, 6.6.1)	рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
34.	пункт 38 раздела V, пункт 50 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53287-2009 "Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.2.3, 4.2.10 – 4.2.13, 4.2.15 - 4.2.18, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.25, 6.1) СТ РК 1982-2010 "Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические условия" (пункты 5.1.2 – 5.1.8, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.6.1)	предлагаемых корректировок. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
35.	пункт 38 раздела V, пункт 51 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53288-2009 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15 – 5.17, 5.19 – 5.21, 7.1) СТ РК 2430-2013 "Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модули пожаротушения тонкораспыленной водой. Общие технические условия" (пункты 5.1.2 – 5.2.6, 5.2, 5.7.1 – 5.7.3)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств- членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
36.	пункт 38 раздела V, пункт 52 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53281-2009 "Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.4.1–4.4.5, 4.4.8 - 4.4.11, 4.4.13, 4.6.3, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7) СТБ 11.13.20-2010 "Система стандартов пожарной безопасности. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.3 - 4.5, 4.8, 5.2, 5.3, 5.5 - 5.8, 7.3, 8.5, 8.7 - 8.9) СТ РК 1902-2009 "Техника пожарная. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.2, 5.1.7 - 5.1.9, 5.1.11 – 5.1.13, 5.1.15 – 5.1.17, 5.1.19, 5.3.2, 5.6.2)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
37.	пункт 38 раздела V, пункт 53 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 56028-2014 "Техника пожарная. Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2.4.2, 5.2.5, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.18 - 5.2.20, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.26, 5.6, 5.7.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств- членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
38.	пункт 38 раздела V, пункт 54 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2 - 5.4, 5.6, 5.8, 5.9,	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			5.10, 5.13 - 5.15, 5.19 - 5.21, 5.25, 5.28, 5.29, 6.1, 10.1 – 10.4) СТБ 11.13.19-2010 "Система стандартов пожарной безопасности. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2 - 5.6, 5.8, 5.10, 5.12 - 5.14, 5.17 - 5.19, 5.24, 5.27, 6.3 - 6.6, 7.1) СТ РК 1302-2004 "Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.2 – 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.8 – 5.2.12, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.5, 5.5.2, 5.5.20, 5.7.1 – 5.7.4, 6.1)	проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
39.	пункт 38 раздела V, пункт 55 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53283-2009 "Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.2 - 5.1.5, 5.1.7, 5.1.11, 5.1.13, 5.3)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			СТ РК 1900-2009 "Техника пожарная. Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.5 - 5.1.9, 5.1.11, 5.2.2, 5.3.2, 5.5.1, 5.5.2)	соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем внесение изменений в настоящее время целесообразным по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
40.	пункт 38 раздела V, пункт 56 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в БЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53282-2009 "Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1.1 - 4.1.10, 4.2.1 - 4.2.9, 4.5) СТ РК 1901-2009 "Техника пожарная.	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.4 – 5.1.18, 5.3, 5.6.2, 5.6.3)	Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
41.	пункт 38 раздела V, пункт 57 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ 34635-2020 "Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.1.2 – 5.1.7, 5.1.10, 5.1.11, 5.4.1, 5.4.2, 6.3, 6.4)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
42.	пункт 39 раздела V, пункт 58 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53326-2009 "Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.2 - 5.1.37, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1 - 5.4.10, 5.4.12 – 5.4.14, 5.5.1, 5.8.1)	предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
43.	пункты 42 - 49 раздела V, пункт 59 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53255-2019 "Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1.1 – 4.1.5, 4.3.1 – 4.3.6, 4.4, 4.5, 4.7 – 4.11, 4.12.1, 4.12.3, 4.13.1 – 4.13.11, 4.13.13, 4.13.14, 4.13.16, 4.13.17, 4.14 – 4.16) СТБ 11.14.03-2008 "Система стандартов пожарной безопасности. Средства индивидуальной защиты пожарных. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.2 - 5.8, 5.9.1 - 5.9.8, 5.11.1 - 5.11.8, 5.12.1, 5.12.2, 5.13.1 - 5.13.12, 5.14.1, 5.14.2, 5.15.1 - 5.15.6, 5.16.1 - 5.16.3, 5.17.1, 5.17.2, 5.18.1 - 5.18.12, 5.19.1 - 5.19.7, 5.20.1 - 5.20.3, 5.20.5, 5.20.7, 5.20.8, 5.21.2, 5.21.6, 5.22, 5.25.2 - 5.25.6, 5.26, 5.27) ГОСТ Р 53256-2019 "Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым кислородом с замкнутым циклом	межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам приняты соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1.1 – 4.1.15, 4.3.1 – 4.3.6, 4.3.8, 4.4, 4.5.2, 4.6 – 4.11, 4.12.1, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17) ГОСТ 33983-2016 "Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5.1, 5.6)	
44.	пункты 42 - 50 раздела V, пункт 61 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53259-2019 "Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие со сжатым воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.3.3 - 5.3.7, 5.4.1 – 5.4.8, 5.5 - 5.9) ГОСТ Р 53260-2019 "Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществлять выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
45.	пункты 42 - 48 и 50 раздела V, пункт 62 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	испытаний" (пункты 5.1, 5.3.3 - 5.3.7, 5.4.1 - 5.4.8, 5.5 - 5.7) ГОСТ 33982-2016 "Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Самоспасатели изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2.1 - 5.2.7, 5.3 - 5.6, 5.8 - 5.10) Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53257-2019 "Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1 - 5.5.7, 5.5.9 - 5.5.26, 5.7, 5.8) СТБ 11.14.02-2008 "Система стандартов пожарной безопасности. Средства индивидуальной защиты пожарных. Лицевые части дыхательных аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 5.2 - 5.21, 5.23 - 5.27, 5.31, 5.32.1, 5.32.3, 5.36)	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаю целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятых соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень.
46.	пункты 42 - 50 раздела V, пункт 63 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53258-2019 "Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			требования. Методы испытаний" (пункты 4.1.2 - 4.1.7, 4.2, 4.4.1 – 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.7)	Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень.
47.	пункт 52 раздела V, пункт 64 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53262-2019 "Техника пожарная. Установки для проверки дыхательных аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.1.2 – 5.1.1.5, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.2, 5.4.1, 5.4.3, 5.5, 5.6)	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень.
48.	пункт 51 раздела V, пункт 65 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53263-2019 "Техника пожарная. Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2, 5.4.1 – 5.4.13, 5.4.15 - 5.4.22, 5.5 – 5.7, 5.9, 5.12.1)	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень.
49.	пункты 53 - 54 раздела V, пункты 66 -	МЧС Республики Беларусь	Структурный элемент технического регламента в строке 137 изложить в	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	70 приложения	письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	редакции: «пункты 53, 54 раздела V, пункты 66 - 70 приложения»	
50.	пункты 53 - 54 раздела V, пункты 66 - 70 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53264-2019 "Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.1 – 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.4 – 5.2.2.10, 5.2.2.12 – 5.2.2.14, 5.2.3.1, 5.2.3.4, 5.2.4.2 – 5.2.4.4, 5.3.1 – 5.3.3, 5.3.5 – 5.3.15, 5.4) СТБ 1971-2009 "Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных боевая. Общие технические условия" (пункты 4.6, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.14, 5.3.3 - 5.3.7, 5.4.1, 5.5.5) СТБ 1972-2009 "Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий. Общие технические условия" (пункты 4.5, 5.2.3, 5.5.3 - 5.5.7, 5.6.1, 5.7.5) СТ РК 1492-2006 "Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 - 5.3, 5.6.2, требования, предъявляемые к	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			разрывной нагрузке материала верха специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий, согласно пункту 5.5.3 СТБ 1972-2009 "Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий. Общие технические условия") СТ РК 1493-2006 "Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 - 5.4.1, 5.4.3, 5.7.2) СТ РК 1495-2006 "Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 - 5.3, 5.4.2, требования, предъявляемые к материалу верха боевой одежды пожарного по устойчивости к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями, согласно пункту 5.3.4 СТБ 1971-2009 "Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных боевая. Общие технические условия")	
51.	пункт 55 раздела V, пункт 73 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53269-2019 "Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.2)	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			ГОСТ 30694-2000 "Техника пожарная. Шлем пожарного. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 4.3, 4.5 - 4.8, 4.9.3, 4.10.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.12.5, 4.12.7, 4.13.2, 4.14 - 4.15, 4.16.1 - 4.16.5, 4.17.1 - 4.17.10, 4.18, 4.19) СТ РК 1709-2007 "Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты. Каски пожарные. Общие технические требования. Метод испытаний" (пункты 4.1.2 - 4.1.15, 4.2.4, 4.3.1, 4.4, 4.6)	Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
52.	пункт 56 раздела V, пункт 71 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53264-2019 "Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2.2.3, 5.2.4.2, 5.3.1 (за исключением пункта 1 таблицы 4), 5.3.2, 5.4.1) СТБ 1960-2009 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук пожарных. Общие технические условия" (пункты 4.5, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 5.5.5) СТ РК 1606-2006 "Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты рук пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 - 5.3, 5.4.2)	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
53.	пункт 57 раздела V, пункт 72 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53265-2019 "Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.5, 5.6.2, 5.7 (за исключением пунктов 3, 4, 5 таблицы 3), 5.8) СТБ 2137-2010 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная защитная пожарных. Общие технические условия" (пункты 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 5.1.5 - 5.1.9, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.15, 5.2.1 - 5.2.5, 5.4.3, 5.4.4) СТ РК 1605-2006 "Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты. Специальная защитная обувь пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2.1 – 5.2.10, 5.3, 5.4.1, 5.4.2)	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаю целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
54.	пункты 58 - 60, 76 раздела V, пункт 74 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53275-2019 "Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1.1 - 4.1.4, 4.2.1 - 4.2.11, 4.3, 4.4, 4.6.1) СТБ 11.13.02-2004 "Система стандартов пожарной безопасности. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 4.3 - 4.8, 4.9.1 - 4.9.9, 4.10.1 - 4.10.6)	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень.
55.	пункты 58 - 60 раздела V, пункт 75 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53266-2019 "Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний" (разделы 4 и 6) СТ РК 1793-2008 "Техника пожарная. Средства спасательные пожарные. Веревки пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 6.1, 6.3, 6.4.3, 6.6.2)	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
56.	пункты 58 - 60 раздела V, пункт 76 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53268-2009 "Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 (а - д), 5.2 - 5.14, 5.16 - 5.23, 7.1) СТБ 11.13.08-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Пояса пожарные спасательные. Общие технические условия" (пункты 4.3 - 4.27, 4.30.1, 4.31) СТ РК 1713-2007 "Техника пожарная. Средства спасательные пожарные. Пояса пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 6.1, 6.3, 6.4.3, 6.4.4, 6.6.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
57.	пункты 58 - 60	МЧС Республики	Изменить пункты в нижеуказанных	Отклонено.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	раздела V, пункт 77 приложения	Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	стандартах: ГОСТ Р 53267-2019 "Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.1 - 4.13, 4.17, 6) СТБ 11.13.09-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Карабины пожарные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 4.1, 4.2, 4.5) СТ РК 1710-2007 "Техника пожарная. Средства спасательные пожарные. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.6.1)	Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
58.	пункты 58 - 60 раздела V, пункт 78 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53274-2009 "Техника пожарная. Трапы спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.2 - 5.1.12, 5.2, 5.3.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
59.	пункты 58 - 60 раздела V, пункт 79 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53273-2009 "Техника пожарная. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.1 – 5.1.7, 5.1.9, 5.2, 5.3, 5.5.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
60.	пункты 58 - 60 раздела V, пункт 80 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53271-2009 "Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.2,4.4, 5.1 - 5.10, 5.12.1)	Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
61.	пункты 58 - 60 раздела V, пункт 81 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53272-2009 "Техника пожарная. Устройства канально-спускные пожарные. Общие технические требования. Методы	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			испытаний" (разделы 5 и 7)	отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем целесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
62.	пункты 58 - 60 раздела V, пункт 82 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53276-2009 "Техника пожарная. Лестницы навесные спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний"(пункты 5.1 - 5.11, 5.14 - 5.16, 7.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан,

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
63.	пункт 63 раздела V, пункт 84 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 53270-2009 "Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2.1 – 5.2.6, 5.3 – 5.10, 5.12)	Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
64.	пункты 64, 67 раздела V, пункт 85 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53279-2009 "Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.1 (размеры d2, d3, D4, D6 (таблицы 4, 5, 9 и 10), d6 (таблица 6)), 5.1.2 - 5.1.10, 5.3) СТБ 11.13.18 - 2010 "Система стандартов пожарной безопасности. Головки соединительные для пожарного оборудования. Общие технические условия" (пункты 5.2 - 5.17, 5.20) СТ РК 1711-2007 "Техника пожарная. Оборудование пожарное. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (пункты 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.7.1, 5.7.2)	внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте 6) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
65.	пункты 64 - 65 раздела V, пункт 86 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 185 изложить в редакции: «пункты 64, 65 раздела V, пункт 86 приложения»	Принято.
66.	пункты 64 - 65 раздела V, пункт 86 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53961-2010 "Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2.1, 5.3.1 - 5.3.8, 5.4, 5.5.3, 5.5.5, 5.6.5 - 5.6.7, 5.9, 5.12.2, 5.12.3) СТ РК 2800-2015 "Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические условия" (пункты 5.1.2, 5.2- 5.5, 5.8) ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия" (пункты 1.1, 2.2 - 2.10, 2.13, 2.18, 7.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств- членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
67.	пункты 64, 66 раздела V, пункт 87 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: СТ РК 2801-2015 "Техника пожарная. Колонки пожарные. Общие технические условия" (пункты 5.1.2, 5.2-5.5, 5.8)	Отклонено. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
68.	пункты 64, 72 раздела V, пункт 89 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53249-2009 "Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2.1, 5.3.1 - 5.3.4, 5.4.1, 5.5 - 5.9, 5.11) ГОСТ 14279-95 "Водосборник рукавный. Технические условия" (пункты 3.1, 4.1.2 - 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.2 - 4.2.5, 4.4.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
69.	пункты 64, 73 раздела V, пункт 90 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: СТБ 2496-2017 "Система стандартов пожарной безопасности. Разветвления рукавные. Технические условия"(пункты 3.3, 4.1.2 – 4.1.5, 4.1.7 – 4.1.9, 4.1.11, 4.2, 4.4)	разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
70.	пункты 64, 74 раздела V, пункт 91 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанном стандарте: ГОСТ Р 50398-92 "Гидроэлеватор пожарный. Технические условия" (пункты 1.2, 2.2 - 2.13, 6.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств- членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
71.	пункты 64, 75 раздела V, пункт 92 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 53253-2009 "Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2.1, 5.3 - 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.15) ГОСТ 12963-93 "Сетки всасывающие.	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			Технические условия" (пункты 1.1.2, 1.2.2 - 1.2.7, 1.2.9 - 1.2.11, 1.3.1 - 1.3.3, 1.5.1)	проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.
72.	пункты 64, 67 раздела V, пункт 93 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 51049-2019 "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.4 - 5.16, 5.19) ГОСТ Р 58540-2019 "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные полужесткие. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 6.2 – 6.18, 6.22) СТ РК 1714-2007 "Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования	Отклонено. Представленная в проекте изменений выборка пунктов требований ГОСТ Р является необходимой и достаточной для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017. Считаем целесообразным осуществить выборку пунктов по результатам принятия соответствующих межгосударственных стандартов при подготовке к их внесению в настоящий перечень. Внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) потребует значительных

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
73.	пункты 64, 68 - 69 раздела V, пункт 95 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	пожарной безопасности. Методы испытаний" (пункты 5.2, 5.4.1) Структурный элемент технического регламента в строке 206 изложить в редакции: «пункты 64, 68, 69 раздела V, пункт 95 приложения»	временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок. Принято.
74.	пункты 64, 68 - 69 раздела V, пункт 95 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: СТБ 11.13.14-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Стволы пожарные ручные. Общие технические условия" (пункты 4.2 – 4.12, 4.14) СТБ 11.13.15-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические условия" (пункты 5.2 - 5.12, 5.15) СТ РК 1716-2007 "Техника пожарная. Оборудование пожарное. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 6.1, 6.2, 6.4, 6.6.1) СТ РК 1718-2007 "Техника пожарная. Оборудование пожарное. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.6.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств- членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
75.	пункты 64, 68 - 69 раздела V, пункт 96 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 212 изложить в редакции: «пункты 64, 68, 69 раздела V, пункт 96 приложения»	Принято.
76.	пункты 64, 68 - 69 раздела V, пункт 96 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 51115-97 "Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.15, 5.1.16; 5.4.1, 5.4.2) СТБ 11.13.23-2012 "Система стандартов пожарной безопасности. Стволы пожарные лафетные. Общие технические условия" (пункты 4.2 - 4.17, 4.20) СТ РК 1717-2007 "Техника пожарная. Оборудование пожарное. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 6.1, 6.2, 6.5, 6.7.1)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств- членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
77.	пункты 68 - 70 раздела V, пункт 97 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Изменить пункты в нижеуказанных стандартах: ГОСТ Р 50409-92 "Генераторы пены средней кратности. Технические условия" (пункты 1.2, 2.2 - 2.18, 6.1) СТБ 11.13.06-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Генераторы пены средней кратности ручные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 4.2 - 4.13, 4.16) ГОСТ Р 53290-2009 "Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.1, 5.4.2) СТБ 11.13.07-2009 "Система стандартов	межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			пожарной безопасности. Генераторы пены низкой кратности стационарные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 4.2 - 4.8, 4.11, 4.12) СТБ 11.13.05-2009 "Система стандартов пожарной безопасности. Генераторы пены низкой кратности для подслоного тушения резервуаров. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты 4.2 - 4.8, 4.11) СТ РК 1607-2006 "Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслоного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.6.1)	нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
78.	пункт 77 раздела V, пункт 99 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: СТ РК 3017-2017 "Заполнение проемов противопожарных преград. Проходки кабельные и проходы шинопроводов. Методы испытаний на огнестойкость"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений касаемые стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
79.	пункт 78 раздела V, пункт 98 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: СТБ 1764-2007 "Конструкции строительных. Метод определения огнестойкости светопрозрачных ограждающих конструкций"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений касаемые стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
80.	пункты 79 - 80 раздела V, пункт 100 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 232 изложить в редакции: «пункты 79, 80 раздела V, пункт 100 приложения»	Принято.
81.	пункты 79 - 80 раздела V, пункт 100 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: СТ РК 2429-2013 "Конструкции строительные. Двери и ворота противопожарные. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений касающихся стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.
82.	пункт 83 раздела V, пункт 101 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Структурный элемент технического регламента в строке 236 изложить в редакции: «пункты 78, 81, 83, 84, 87 раздела V, пункт 101 приложения»	Принято частично. Структурный элемент технического регламента в строке 236 изложить в редакции «пункты 83, 84 раздела V, пункт 101 приложения». Добавление пунктов 78, 81, 87 считаем нецелесообразным, т.к. область применения указанного стандарта распространяется на продукцию, требования к которой устанавливаются пунктами 83, 84

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
83.	пункт 83 раздела V, пункт 101 приложения	МЧС Республики Беларусь письмо №1/52/36/11 от 14.09.2020г. в ЕЭК	Включить в перечень: СТ РК 1897-2009 "Средства противодымной защиты специальные. Клапаны противопожарные для вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость"	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь. Кроме того, внесение изменений касающихся стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
84.	пункт 38 раздела V, пункт 54 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	Включить в данный перечень утвержденный межгосударственный стандарт: ГОСТ 34508-2019 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний», (пункты 5.1.1-5.1.25, 5.4, 6.1, 6.4)	Отклонено. Российская Федерация не присоединилась к данному стандарту.
85.	пункт 38 раздела V, пункт 57 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	Включить в данный перечень утвержденный межгосударственный стандарт: ГОСТ 34635-2020 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний», (пункты 5.1.1-5.1.7, 5.1.9- 5.1.12, 5.4, 6.1, 6.4	Отклонено. В настоящее время данный стандарт не введен в действие на территории Российской Федерации.
86.	пункты 58 - 60 раздела V, пункт 82 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	В пунктах 169, 171-179 для указанных государственных стандартов Республики Беларусь указать пункты технических требований.	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
87.	пункты 61 - 62 раздела V, пункт 83 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	В пунктах 169, 171-179 для указанных государственных стандартов Республики Беларусь указать пункты технических требований.	«Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства- члена ЕАЭС. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства- члена ЕАЭС.
88.	пункты 79 - 80 раздела V, пункт 100	Государственный комитет по	Пункт 234 предлагаем исключить, так как дверные блоки изготовленные по СТБ 2433-	Отклонено. Предложения Российской Федерации по

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	приложения	стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» не являются объектом технического нормирования ТР ЕАЭС 043/2017.	актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
89.	пункты 79 - 80 раздела V, пункт 100 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	Пункты 235, 240. Указать пункты технических требований для указанных стандартов.	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
90.	пункт 81 раздела V, пункт 103 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	Пункты 235, 240. Указать пункты технических требований для указанных стандартов.	комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоиисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоиисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
91.	пункт 82 раздела V, пункт 104 приложения	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	Пункт 241. Заменить в СТБ 11.03.01-2009 "Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость" (раздел 9) «раздел 9» на «раздел 4».	Принято.
92.	VIII. Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь письмо №04-14/1980 от 23.09.2020г. в ЕЭК	В то же время, считаем целесообразным исключить требования по электромагнитной совместимости в следующих стандартах из Перечня 2 в связи с тем, что в ТР ЕАЭС 043/2017 не установлены данные требования: ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (разделы 4, 10 приложения А) исключить пункт 4.2.3 ГОСТ Р 57552-2017 «Техника пожарная. Извещатели пожарные мультитерминальные. Общие технические требования и методы испытаний» исключить пункт 5.3 СТБ 11.16.03-2009 «Система стандартов пожарной безопасности. Извещатели пожарные дымовые точечные. Общие технические условия» (пункты 4.2- 4.13, 5,	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерации объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			7, 8, 10, 11, 13) исключить пункт 7 СТБ 11.16.08-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные автономные точечные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 4.1 - 4.4, 4.5.1' 4.5.3- 4.5.8, 4.6.1t 4.8.3, 4.8.4, 4.9.1 - 4.9.4, 4.10, 4.12) исключить пункт 4.6.1 СТБ EN 54-10-2009 «Системы пожарной сигнализации. Часть 10. Извещатели пожарные пламени. Точечные» (пункты 4.2 - 4.8, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.3, 5.7.3, 5.8.3, 5.9.3, 5.1 0.3, 5.12.3, 5.1 3.3, 5.14.3, 5.15.3, 5.16.3, 5.17.2 a) d) e), 5.17.3) исключить пункт 5.17 СТБ EN 54-12-2009 «Установки пожарной сигнализации. Часть 12. Извещатели дымовые. Извещатели линейные оптические» (пункты 4.2, 4.3, 4.5 - 4.8, 5.2 - 5.16, 5.18, 6.1, 6.2.1) исключить пункт 5.16 СТБ 2469-2016 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы контроля» (пункты 4.3, 4.5 - 4.9,	Беларусь. Кроме того, внесение изменений по пунктам стандартов Республики Казахстан (СТ РК) потребует значительных временных затрат на дополнительное рассмотрение и согласование предлагаемых корректировок.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			4.11, 5, 6.1- 6.3, 7, 8.2) исключить пункт 5.1 СТ РК 1187-2003 «Из вешатели пожарные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 6.1 - 6.6.6, раздел 7) исключить пункт 6.3 СТ РК 1188-2003 «Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний». (пункты 5.1 - 5.5.3) исключить пункт 5.3 СТ РК 1236-2004 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1- 5.5.4, раздел 6) исключить пункт 5.5 СТ РК 1299-2004 «Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 - 5.5.4, раздел 6) исключить пункт 5.3 СТ РК 1300-2004 «Извещатели пламени пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1- 5.6.4, раздел 6) исключить пункт 5.3 СТ РК 1301-2004 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования.	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			Методы испытаний» (пункты 4.1 - 4.5.10, раздел 5) исключить пункт 4.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 5) исключить пункт 5.2.3 СТБ 11.16.02-2007 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты. Общие технические условия» (пункты 5.1, 5.2, 7.1-7.4, 7.7, разделы 8 и 9., пункты 10.2, 10.4-10.9, 11.1, 11.2, 12, 14) исключить пункт 7 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 6) исключить пункт 6.2.3 СТБ 2243-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Оповещатели пожарные. Общие технические условия» (пункты 5.1.1- 5.1.3, 5.1.6, 5.1.8-5.1.11, 5.2.1 - 5.2.5, 5.3.1 - 5.3.3, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1.2- 6.1.4, 6.1.19, 7.2, 7.3, 9.1- 9.4, 10.1.2, 10.1.3, 10.2, 10.3, разделы 11 и 12)	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			исключить пункт 9 СТ РК 1189-2003 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 - 5.7.3, раздел 6) исключить пункт 5.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (разделы 7, 8, подразделы 4.2, 4.12) исключить пункты 7.8, 4.2.3 СТБ 11.14.01-2006 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия» (пункты 5.1, 5.2, 5.4.7.1 - 7.4, 8.1, 8.3- 8.7, 9.1- 9.3, 10.3-10.10, 11.1, 12, 14) исключить пункт 7 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 9) исключить пункт 7.8 СТБ 11.16.10-2016 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» исключить пункт 8	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 5.1.1, 5.1.5 - 5.1.7, 5.1.9- 5.1.11, 5.1.13, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.1-5.2.4, 5.3, 5.5.4, 5.9.2) исключить пункт 5.3	
93.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 26 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 69 - изложить в редакции «ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (разделы 4, 10, приложение А)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Ввиду отсутствия замечаний и предложений со стороны государств-членов ЕАЭС (Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан) по предлагаемому Российской Федерацией объему изменений, а также проводимой работе по разработке, согласованию и утверждению межгосударственных стандартов, считаем нецелесообразным в настоящее время внесение изменений по всем пунктам Перечней, предлагаемым Республикой Беларусь.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
94.	пункты 31 - 37 раздела V, пункт 28 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 92 - изложить в редакции «СТБ 2243-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Оповещатели пожарные. Общие технические условия» (пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7.1, 9, 10, 11.1, 12)»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства- члена ЕАЭС.
95.	пункты 79 - 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 233- изложить в редакции «СТБ 1394- 2003 «Двери, ворота и локи противопожарные. Технические условия» (пункты 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.2, 4.2.2.5, 4.2.2.7-4.2.2.9, 4.3.3)»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства-члена ЕАЭС.
96.	пункты 79 - 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 234 -дополнить текстом «(пункты 5.1.5, 5.1 .6)»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
97.	пункт 82 раздела V, пункт 104 приложения	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 241 - изложить в редакции «СТБ 11.03.01- 2009 «Система стандартов пожарной безопасности. Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость» (раздел 12)»	согласованную позицию государства- члена ЕАЭС. Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства- члена ЕАЭС.
98.	XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции	РУП «Стройтехнорм» письмо №07-03- 04/5373/1 от 04.09.2020г. в ЕЭК	в графе «наименование продукции» по п.п. 231-234 Перечня требований указать «двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери противопожарные дымонепроницаемые, двери дымонепроницаемые»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства члена ЕАЭС.
99.	пункты 79 - 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Витебский ЦСМС» письмо №09-01-19/8730 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 233 изложить в редакции СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия» (пункты 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.2, 4.2.2.5, 4.2.2.7-4.2.2.9, 4.3.3)	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
				проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства- члена ЕАЭС.
100.	пункты 79 - 80 раздела V, пункт 100 приложения	РУП «Витебский ЦСМС» письмо №09-01- 19/8730 от 04.09.2020г. в ЕЭК	п. 234 СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» дополнить «(пункты 5.1.5, 5.1.6)»	Отклонено. Предложения Российской Федерации по актуализации Перечней обусловлены утверждением в 2019 году 19 национальных стандартов (ГОСТ Р) по отдельным видам продукции, о чем в пункте б) пояснительной записки к проектам изменений сделана соответствующая запись. Кроме того, отдельные предложения МЧС Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП «Стройтехнорм» и РУП «Витебский ЦСМС» являются взаимоисключающими и противоречат друг другу. Считаю целесообразным при проведении работ по актуализации Перечней стандартов представлять единую согласованную позицию государства- члена ЕАЭС.