



Автономная некоммерческая организация в сфере
поддержки ответственных производителей «Консорциум
«Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»

г. Москва, ул. Рязинова, д. 45А, стр. 24, этаж 2, помещ. 4
ИНН 9729319169 КПП 772901001 ОГРН 127700057782

Замечания и предложения АНО «Консорциум «ПОПСБ»

по проекту «Изменений, вносимых в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)»

Ниже представлены замечаний и предложения по проекту «Изменений, вносимых в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)» (далее – проект Изменений)

№ п/п	Структурный проект Изменений	Замечание, предложение (предлагаемая редакция)	Обоснование замечания, предложение (предлагаемой редакцией)
1	П. 2	В п. 2 проекта Изменений определение установки пожаротушения автономной оставить в действующей редакции.	
2	П. 15	В п. 15 проекта Изменений предлагаемый второй абзац п. 24 изложить в следующей редакции: «Характеристики первичных средств пожаротушения должны обеспечивать безопасность их применения».	Неясно, почему безопасность должны обеспечивать только прочностные характеристики (учитывая, что проекте Изменений в качестве первичных средств пожаротушения предлагаются генераторы огнетушащего аэрозоля переносные).
3	П. 30	В п. 30 проекта Изменений в новой предлагаемой редакции п. 38 исключить последний абзац.	Из предлагаемого текста изменений и области применения следует, что требования к установкам пожаротушения отсеков двигателя транспортного средства предполагается распространить на любые транспортные средства. С учетом этого требования предлагаемой редакции последнего абзаца п. 38 представляются не реализуемыми или реализуемыми со снижением пожарной безопасности такого транспорта как, например, железнодорожный или водный транспорт.

