



**МІНІСТЭРСТВА  
ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Рэвалюцыйная, 5, 220030, г. Мінск  
тэл. (017) 229 35 66, тэл./факс (017) 229 35 99  
E-mail: mail@mchs.gov.by

**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Революционная, 5, 220030, г. Минск  
тел. (017) 229 35 66, тел./факс (017) 229 35 99  
E-mail: mail@mchs.gov.by

13.12.2024 № 1/53/6829  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Евразийская экономическая комиссия

Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1  
119121, г. Москва  
Российская Федерация  
dept\_techregulation@eecommission.org

О рассмотрении проекта  
изменений

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь рассмотрело проект изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) с комплектом документов к нему и предлагает следующее.

1. В пункте 2 проекта Решения «О внесении изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)»:

слова «продукции, перечисленной в пунктах 62 (в части генераторов газовых), 63, 81, 82, 95, 96, 120 – 126, 142 перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» заменить на «продукции, перечисленной в пунктах 30, 52, 62 (в части генераторов газового пожаротушения), 63, 81, 82, 95, 96, 120 – 123, 125, 126, 127 (в части преград конвейерных проемов и экранных стен), 128 (в части клапанов избыточного давления и обратных клапанов), 135, 136, 141 перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;

*Справочно.*

*Считаем целесообразным дополнить продукцией, на которую в настоящее время отсутствуют соответствующие стандарты, устанавливающие требования и (или) методы испытаний. Пункты 118, 119, 124, 142 перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения предлагаем исключить, так как мостики рукавные, задержки рукавные, оборудование для технического обслуживания и контроля барабанов с полужесткими рукавами и систем с плоско укладываемыми рукавами, тренажерные комплексы пожарных не относятся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения согласно определению.*



318703 602101

Евразийская экономическая  
комиссия  
№ 20592 от 16.12.2024 11:15  
12+2файла

слова «которые вступают в силу после разработки соответствующих стандартов и внесения их в перечень» заменить на «которые вступают в силу после разработки соответствующих межгосударственных стандартов и внесения их в перечень» (*изменение технического характера*).

2. По проекту Изменений, вносимых в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) (далее – проект изменений):

в пункте 2 проекта изменений:

в определении «мобильные средства пожаротушения»:

слова «самолеты, вертолеты, поезда» исключить, либо установить к ним требования и соответствующие стандарты, устанавливающие требования и методы испытаний, как к объектам технического регулирования технического регламента;

слова «проведением аварийно-спасательных работ» заменить на «проведения аварийно-спасательных работ» (*изменение технического характера*);

в определении «мобильный робототехнический комплекс» слова «проведением аварийно-спасательных работ» заменить на «проведения аварийно-спасательных работ» (*изменение технического характера*);

из определения «мотопомпа пожарная» слова «автономного двигателя и комплектом пожарного оборудования» заменить на «автономного двигателя и (или) комплектом пожарного оборудования»;

*Справочно.*

*Мотопомпа пожарная не всегда поставляется с комплектом пожарного оборудования.*

в определении «прибор приемно-контрольный пожарный» слова «формирования сигналов для передачи во внешние цепи» заменить на «формирования информационных сигналов для передачи во внешние цепи»;

*Справочно.*

*В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ 30737-2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» для приборов приемно-контрольных пожарных предусмотрено формирование информационных сигналов для передачи во внешние цепи.*

определение «противопожарная преграда» изложить в следующей редакции:

«противопожарная преграда» - средство обеспечения пожарной безопасности, ограждающая строительная конструкция с нормируемым

пределом огнестойкости и классом пожарной опасности, объемный элемент здания, предназначенное для предотвращения распространения пожара между помещениями, этажами, пожарными отсеками, зданиями и сооружениями»;

*Справочно.*

*Предлагаем исключить слова «и иное техническое средство», исходя из определения «техническое средство», установленного техническим регламентом, противопожарная преграда не относится ни к приборам, ни к устройствам. Также предназначено для предотвращения распространения пожара между этажами.*

определение «установка пожаротушения автономная» изложить в следующей редакции:

«установка пожаротушения автономная – установка пожаротушения, обеспечивающая обнаружение пожара, входящими в ее состав техническими средствами, и подачу (выпуск) огнетушащего вещества за счет собственных источников питания и огнетушащего вещества, а также передачу сигнала о пожаре во внешние цепи;»;

определение «беспилотная авиационная система» в начале дополнить словами «комплекс,» (*изменение технического характера*);

в определении «заполнение проема» слова «(противопожарная дверь, ворота, окно, люк, штора, противопожарный занавес, экранная стена)» заменить на «(противопожарная дверь, ворота, окно, люк, штора, противопожарный занавес, экранная стена, роллет, экран, преграда конвейерных проемов)»;

*Справочно.*

*Корректировка (уточнение) в соответствии с положениями пункта 127 перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента, проекта изменений.*

в определении «капсулы забрасываемого типа с огнетушащим составом на водной основе» слова «на водной основе» исключить;

*Справочно.*

*Определение в предлагаемой редакции позволит применять его в дальнейшем для капсул забрасываемого типа с любым огнетушащим составом.*

в определении «обращение средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» слова «(уполномоченного изготовителем лица)» заменить на «(уполномоченного изготовителем лица), продавца» (*изменения технического характера*);

определение «огнестойкий воздуховод» изложить в следующей редакции:

«огнестойкий воздуховод» – воздуховод (вентиляционный канал) с нормируемым пределом огнестойкости, предназначенный для блокирования распространения продуктов горения в системах вентиляции и кондиционирования при пожаре, а также для перемещения удаляемых продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции и подачи наружного воздуха в защищаемые объемы системами приточной противодымной вентиляции;»;

*Справочно.*

*Предлагаем исключить из определения конструкцию огнестойкого воздуховода, которая установлена в пункте 58 проекта изменений.*

определение «пожарный извещатель автономный» изложить в следующей редакции:

«пожарный извещатель автономный – техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром (факторами пожара), в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для звукового оповещения о пожаре, а также формирования сигнала о пожаре при необходимости;»

*Справочно.*

*Корректировка определения позволит выделить пожарные извещатели автономные в отдельный вид извещателей.*

определение «установка пожаротушения отсека двигателя транспортного средства» изложить в следующей редакции:

«установка пожаротушения отсека транспортного средства» – установка пожаротушения, обеспечивающая подачу (выпуск) огнетушащего вещества в отсек или защищаемый объем транспортного средства при поступлении управляющего сигнала;»;

*Справочно.*

*Корректировка определения позволит расширить область применения установки на другие пожароопасные отсеки.*

исключить определения «жизненный цикл», «назначенный ресурс», «назначенный срок хранения», «наработка», «ресурс», «назначенный срок службы»;

*Справочно.*

*Указанные определения не используются по тексту действующего технического регламента, а также проекта изменений.*

*Согласно пункту 7 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 21.08.2015 № 50 «О Рекомендациях по содержанию и типовой структуре технического регламента Евразийского экономического союза» в разделе «Основные понятия» технического*

*регламента Евразийского экономического союза следует приводить определения основных понятий, используемых в техническом регламенте. Приводимые в указанном разделе технического регламента определения понятий должны быть изложены точно и ясно, чтобы исключить возможность расхождений в толковании понятий и обеспечить однозначное понимание и единообразное применение положений технического регламента.*

пункт 9 проекта изменений изложить в следующей редакции:

*«Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны обеспечивать предотвращение, снижение риска возникновения, ограничение развития пожара и распространения его опасных факторов, тушение пожара, спасение людей, защиту жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, снижение риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, а также сохранять свои свойства в течение срока службы, в том числе в процессе их транспортирования и хранения.»;*

*Справочно.*

*Предлагаем заменить назначенный срок службы на срок службы, по требованиям стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом, для средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требуется устанавливать срок службы, который отражается в технической (эксплуатационной) документации. Также изменения технического характера;*

пункт 11 проекта изменений изложить в следующей редакции:

*«18. Огнестойкие подвесные потолки должны повышать предел огнестойкости защищаемых конструкций путем исключения возможности возникновения пожара в пространстве между защищаемой конструкцией и огнестойким подвесным потолком, а также ограничения распространения пожара в указанное пространство в течении промежутка времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости защищаемой конструкции.»;*

*Справочно.*

*Приведение требований к огнестойким подвесным потолкам согласно предлагаемой редакции определения.*

последний абзац пункта 12 проекта изменений принять в редакции предлагаемой МЧС Республики Беларусь, при этом слова «идентичность адгезионных свойств» заменить на «, их адгезионные свойства»;

*Справочно.*

*Добиться идентичности адгезионных свойств практически невозможно.*

в пункте 12 проекта изменений:

слова «срок сохранения огнезащитной эффективности (заявленный срок службы) и условия эксплуатации (предельные значения влажности, температуры окружающей среды и т.п.);» заменить на «срок сохранения огнезащитной эффективности (срок службы) и условия эксплуатации (предельные значения влажности, температуры окружающей среды и т.п.);»;

*Справочно.*

*Предлагаем заменить назначенный срок службы на срок службы, по требованиям стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом, для средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требуется устанавливать срок службы, который отражается в технической (эксплуатационной) документации.*

*дополнить абзацем следующего содержания:*

*«Срок службы средства огнезащиты для древесины и материалов на ее основе должен подтверждаться испытаниями на устойчивость к старению»;*

*Справочно.*

*Указанное требование содержится в действующей редакции технического регламента и устанавливает обязательные требования по подтверждению срока службы средства огнезащиты для древесины и материалов на ее основе при проведении сертификации.*

*в абзаце втором пункта 16 проекта изменений исключить слова «с требуемым (нормируемым) расходом и давлением»;*

*Справочно.*

*Согласно требованиям взаимосвязанных стандартов для клапанов запорных пожарных указанные характеристики не определяются, что затруднит проведение работ по подтверждению соответствия непосредственно требованиям технического регламента.*

*пункт 22 проекта изменений исключить (требования к пожарным судам) либо включить пожарные суда в перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента, а также установить для них соответствующие стандарты, устанавливающие требования и методы испытаний;*

*Справочно.*

*Пожарные суда не включены в перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) проекта изменений, также не приведены соответствующие стандарты, устанавливающие требования и методы испытаний.*

пункт 23 проекта изменений дополнить подпунктом е) следующего содержания:

«е) подачу (выпуск) огнетушащего вещества в зону пожара для его тушения;»;

*Справочно.*

*Предлагаем дополнить указанной функцией.*

в пункте 25 проекта изменений подпункт б) изложить в следующей редакции:

«б) передачу по каналу(-ам) связи тревожных извещений о пожаре и иной информации, формируемой системами пожарной автоматики защищаемых объектов;»;

*Справочно.*

*Предлагаем исключить наименование помещения для передачи информации с целью унификации требования.*

пункт 30 проекта изменений изложить в следующей редакции:

«38. Установки пожаротушения классифицируются на следующие виды:

установки пожаротушения автоматические;

установки пожаротушения автономные;

установки пожаротушения отсеков или защищаемых объемов транспортных средств.

38<sup>1</sup>. Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения модульных, установок пожаротушения роботизированных) и установок пожаротушения автономных, в зависимости от их назначения должны обеспечивать (без участия человека) обнаружение пожара, передачу сигнала о пожаре во внешние цепи, подачу (выпуск) огнетушащего вещества с требуемыми (нормируемыми) характеристиками в зону пожара для его тушения.

Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения отсеков или защищаемых объемов транспортного средства, должны обеспечивать:

а) обнаружение пожара, передачу сигнала о пожаре на панель приборов управления транспортным средством или на панель индикации, расположенную в зоне визуального осмотра человека, управляющего транспортным средством;

б) подачу (выпуск) огнетушащего вещества с требуемыми (нормируемыми) характеристиками в зону пожара при поступлении управляющего сигнала или по сигналу, формируемому человеком, управляющим транспортным средством.

Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения отсеков или защищаемых объемов транспортных средств,

должны обеспечивать выполнение указанных функций независимо от наличия внешних источников питания.

Установки пожаротушения автономные и установки пожаротушения отсеков транспортного средства должны обеспечивать выполнение возложенных на них функций по ликвидации пожара поверхностным или объемным способом подачи огнетушащего вещества в целях создания условий, препятствующих возникновению и развитию процесса горения.

Тушение пожара объемным способом должно обеспечивать создание среды, не поддерживающей горение во всем защищаемом объеме.

Тушение пожара поверхностным способом должно обеспечивать ликвидацию процесса горения путем подачи огнетушащего вещества на защищаемую площадь.

Трубы и фитинги из неметаллических материалов, применяемые в автоматических установках пожаротушения, должны обеспечивать подачу (выпуск) огнетушащего вещества с требуемыми (нормируемыми) характеристиками при воздействии на них продуктов сгорания в течении времени, заявленного изготовителем.»;

*Справочно.*

*Требования пункта целесообразно привести в соответствии с определением «установка пожаротушения отсека транспортного средства».*

*Для технических средства, функционирующих в составе установок пожаротушения отсеков транспортного средства, дополнено функцией передачи сигнала о пожаре на панель индикации, расположенную в зоне визуального осмотра водителя.*

*Предлагается исключить требование, что установки пожаротушения отсеков транспортного средства должны обеспечивать срабатывание при условии полной остановки транспортного средства и открытии дверей, так как указанная функция может выполняться из без остановки транспортного средства.*

*Проектом изменений требования к трубам и фитингам из неметаллических материалов не определены и будет отсутствовать возможность подтверждения соответствия непосредственно требованиям технического регламента.*

пункт 32 проекта изменений изложить в следующей редакции:

«40. Устройства пожаротушения автономные должны обеспечивать тушение модельных очагов пожаров при их срабатывании от воздействия одного или нескольких опасных факторов пожара, функционировать независимо от внешних источников питания и систем управления.»;

*Справочно. Подача (выпуск) огнетушащего вещества с требуемыми (нормируемыми) для тушения пожара характеристиками не гарантирует тушение модельных очагов пожаров.*

в пункте 35 проекта изменений подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:

«а) аппараты дыхательные изолирующие пожарные (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом, с химически связанным кислородом) – для тушения любых пожаров;

б) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные (респираторы фильтрующие пожарные) – для тушения природных пожаров на открытом воздухе» (изменения *технического характера*);

исключить пункт 42 проекта изменений;

*Справочно.*

*Тренажерные комплексы пожарных не относятся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения согласно определению.*

в пункте 53 проекта изменения слова «назначенных сроках службы» заменить на «сроках службы»;

*Справочно.*

*Предлагаем заменить назначенный срок службы на срок службы, по требованиям стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом, для средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требуется устанавливать срок службы, который отражается в технической (эксплуатационной) документации.*

пункт 58 проекта изменений принять в редакции предлагаемой МЧС Республики Беларусь;

в пункте 60 проекта изменений после слов «при пожаре» дополнить словами «в том числе применяемые для сброса избыточного давления в ограждающих строительных конструкциях помещений, оборудованных автоматическими установками газового пожаротушения»,»;

*Справочно.*

*Целесообразно дополнить область применения клапанов избыточного давления.*

в пункте 63 проекта изменений последний абзац дополнить словами: «возможности применения преобразователей частоты.»;

в пункте 67 проекта изменений слова «дате изготовления» заменить словами «дате и месте изготовления (адресе завода-изготовителя), номере партии продукции и (или) заводском (серийном) номере изделия (при наличии),»;

*Справочно.*

*Предлагаем включить дополнительные идентификационные признаки для средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.*

пункт 69 проекта изменений изложить в следующей редакции:

«90<sup>1</sup>. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны сопровождаться эксплуатационной документацией. Эксплуатационная документация на средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения оформляется изготовителем этих средств (уполномоченным изготовителем лицом), и должна содержать:

наименование изготовителя и (или) товарный знак; наименование, тип (вид), марку, модель, дату изготовления и место изготовления (адрес завода-изготовителя), номер и дату документа об оценке соответствия средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

технические параметры, характеристики, свойства, принцип действия, назначение и область применения средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

указания (в зависимости от вида средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения) по монтажу (сборке), наладке (регуливировке), эксплуатации, включая техническое обслуживание и ремонт;

срок службы в зависимости от конструктивных особенностей и эксплуатационных характеристик;

сведения о комплектации (наличии) в составе средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с указанием номера и даты документа об оценке соответствия требованиям настоящего регламента;

номер партии продукции и (или) заводской (серийный) номер изделия (при наличии);

иные сведения, в том числе сведения, установленные настоящим техническим регламентом (при наличии).

Эксплуатационная документация выполняется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется средство обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.»;

*Справочно.*

*Дополнение требованиями, обеспечивающими идентификацию средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Предлагаем заменить назначенный срок службы на срок службы, по требованиям стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом, для средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требуется устанавливать срок службы, который отражается в технической (эксплуатационной) документации.*

пункт 55 Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) (далее – Перечень) изложить в следующей редакции:

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 55. Дозаторы установок водяного и пенного пожаротушения | 1с, 3с, 4с |
|---------------------------------------------------------|------------|

*Справочно.*

*Приведение наименования объекта технического регулирования в соответствии с областью применения и наименованием разрабатываемого межгосударственного стандарта.*

пункт 62 Перечня изложить в следующей редакции:

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 62. Генераторы огнетушащего аэрозоля, генераторы газового пожаротушения | 1с, 3с |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|

пункт 64 Перечня изложить в следующей редакции, исключив при этом пункт 116 Перечня:

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 64. Устройства генерирования пены (в том числе компрессионной), генераторы пены, в том числе переносные | 1с, 3с, 4с |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

*Справочно.*

*С учетом того, что указанный объект технического регулирования в соответствии с разрабатываемым межгосударственным стандартом может быть стационарным, мобильным и универсальным, предлагаем включить их в один пункт перечня, установив для них единую форму подтверждения соответствия.*

пункт 80 Перечня изложить в следующей редакции:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 80. Костюм рабочий пожарного | 3д, 4д, 6д |
|------------------------------|------------|

*Справочно.*

*Схема декларирования 6д предусмотрена в Перечне для всех средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.*

пункт 128 Перечня изложить в следующей редакции:

|                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 128. Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, клапаны противопожарные двойного действия, клапаны дымовые, клапаны избыточного давления, обратные клапаны, дымовые люки (фонари, фрамуги) | 1с, 3с |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

*Справочно.*

*Схема сертификации 4с не может быть применена для указанных технических средств, функционирующих в составе системы противоподымной защиты, так как сертификационные испытания для них являются разрушающими.*

пункты 135, 136 и 141 Перечня изложить в следующей редакции:

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 135. Установки пожаротушения автономные                    | 1с, 3с, 4с |
| 136. Установки пожаротушения отсека транспортного средства | 1с, 3с, 4с |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 141. Система предотвращения пожара гипоксическая | 1с, 3с, 4с |
|--------------------------------------------------|------------|

*Справочно.*

*Схема сертификации 5с не предусмотрена действующей редакцией технического регламента, настоящим проектом изменений, а также проектом изменений в технический регламент в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44, находящимся на внутригосударственном согласовании.*

пункты 118, 119, 124, 142 Перечня исключить.

*Справочно.*

*Мостики рукавные, задержки рукавные, оборудование для технического обслуживания и контроля барабанов с полужесткими рукавами и систем с плоско укладываемися рукавами, тренажерные комплексы пожарных не относятся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения согласно определению.*

3. Замечания и предложения по проекту Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. № 200» согласно приложению 1.

4. Замечания и предложения по проекту Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 мая 2019 г. № 81» согласно приложению 2.

Приложение: на 42 л. в 1 экз.

Заместитель Министра



А.В.Долголев

Замечания и предложения по проекту Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. № 200»

По Перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) (далее – Перечень требований):

1. Пункт 4 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|    |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | пункты 15, 16<br>раздела V,<br>пункт 2<br>приложения | порошки<br>огнетушащие<br>специального<br>назначения | ГОСТ 34634-2020 «Порошки огнетушащие специального назначения. Общие технические требования. Методы испытаний» ( <b>пункт 5.1.1 (таблица 1, пункты 1 – 7, 9, 10))</b> ) |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Пункт 20 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | пункты 17, 19<br>раздела V,<br>пункт 7<br>приложения | средства<br>огнезащиты<br>древесины и<br>материалов на ее<br>основе | СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 5.3.2, 5.3.3, 5.4 (таблица 1 (за исключением пунктов 2, 5)), 5.5 (таблица 2 (за исключением <b>пунктов 2, 5</b> ))) |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Пункт 23 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | пункты 17, 19<br>раздела V,<br>пункт 8<br>приложения | средства<br>огнезащиты<br>стальных и (или)<br>железобетонных<br>конструкций | СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» ( <b>пункты 5.4 (таблица 1 (пункты 3 - 5)), 5.5 (таблица 2 (пункты 3 - 5)))</b> ) |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Пункт 6.7.1 СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» предлагаем исключить, так как он определяет метод испытаний, а не требования к средству огнезащиты.*

4. Пункт 28 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | пункт 23<br>раздела V,<br>пункт 10<br>приложения | изделия погонажные<br>электромонтажные,<br>изготовленные с<br>применением<br>неметаллических или<br>композитных<br>материалов (за<br>исключением<br>изделий погонажных<br>электромонтажных,<br>предназначенных<br>для прокладки в<br>грунтах, под водой,<br>при скрытой<br>замоноличенной<br>прокладке в<br>строительных<br>конструкциях из<br>негорючих<br>материалов) | ГОСТ 35043-2023 «Изделия погонажные электромонтажные.<br>Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»<br><b>(раздел 4)</b> |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Пункт 30 Перечня требований исключить.

*Справочно.*

*Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные совместно с ГОСТ Р 53285-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» включены в пункт 40 Перечня требований, как отдельный объект технического регулирования.*

6. Пункт 37 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | пункт 24<br>раздела V,<br>пункт 13<br>приложения | капсулы<br>забрасываемого<br>типа с<br>огнетушащим<br>составом на<br>водной основе | ГОСТ Р 57380-2017 «Огнетушащие вбрасываемые капсулы с составом на водной основе. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 4.3, 4.5 – 4.11) |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. Пункты 38, 39 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                    |                                             |                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. | пункт 24<br>раздела V,<br>пункт 14 | покрывала<br>(полотнища<br>противопожарные) | ГОСТ Р 59693-2021 «Покрывала для изоляции очага возгорания. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1.1 (таблица 1 пункты 2 - 7), 5.3) |
| 39. | приложения                         | для изоляции<br>очага возгорания            | СТБ 11.12.02-2009 «Система стандартов пожарной безопасности. Полотнище противопожарное. Общие технические условия» (пункты 4.3 - 4.6, 4.8, 4.9, 4.12)    |

8. Пункты 41, 43 Перечня требований исключить.

*Справочно.*

*На генераторы огнетушащего аэрозоля принят, включен в Перечень требований и действует ГОСТ 34635-2020 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования и методы испытаний».*

9. Пункт 44 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44. | пункт 40<br>раздела V,<br>пункт 16<br>приложения | устройства<br>пожаротушения<br>автономные | ГОСТ 34635-2020 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования и методы испытаний» (пункты 5.1.2 – 5.1.7, 5.1.10, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 6.3) |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Предлагаем исключить пункт 6.4 по причине отсутствия метода испытаний в целях подтверждения указанного требования.*

10. Пункты 50, 51, 52, 53 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50. | пункт 27<br>раздела V,<br>пункт 20<br>приложения | автоподъемники<br>пожарные     | ГОСТ 34727-2021 «Техника пожарная. Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 4.1.1, 4.2.7 – 4.2.14, 4.2.19 – 4.2.26, 4.2.30, 4.2.31, 4.2.35, 4.3, 4.4.1 – 4.4.10, 4.4.12, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.8.2 – 4.8.7, 4.9, 4.10.1 – 4.10.3, 4.12, 5.3, 5.5 – 5.12) |
| 51. | пункт 27<br>раздела V,<br>пункт 21<br>приложения | автолестницы<br>пожарные       | ГОСТ 34729-2021 «Техника пожарная. Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.2.6 – 4.2.14, 4.2.17, 4.2.18 – 4.2.23, 4.2.25, 4.2.29 – 4.2.32, 4.3, 4.4, 4.5.2 – 4.5.6, 4.6, 4.7, 4.8.2 – 4.8.6, 4.9, 4.10.1 – 4.10.3, 4.12, 5.3, 5.5 – 5.12)                          |
| 52. | пункт 27<br>раздела V,<br>пункт 22<br>приложения | автопеноподъемники<br>пожарные | ГОСТ 34728-2021 «Техника пожарная. Автопеноподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 4.1.1, 4.2.7 – 4.2.15, 4.2.19, 4.2.21 – 4.2.23, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.30, 4.2.31, 4.2.33, 4.3 - 4.5, 4.6.2 – 4.6.6, 4.7.2 – 4.7.5, 4.10, 5.3, 5.5 – 5.12)                                           |

|     |                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53. | пункт 27<br>раздела V,<br>пункт 23<br>приложения | пожарные машины<br>на гусеничном ходу | ГОСТ Р 58383-2019 «Техника пожарная. Пожарные машины на гусеничном ходу. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» ( <b>пункты 4.1, 4.2, 4.4 – 4.6, 4.10, 7.3, 8.2, 8.10, 10.11, 10.20, 11.5, 12)</b> ) |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11. Пункты 56, 57 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56. | пункт 41<br>раздела V,<br>пункт 24<br>приложения | мобильные<br>робототехнические<br>комплексы | ГОСТ 35035-2023 «Техника пожарная. Мобильные робототехнические комплексы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» ( <b>пункты 6, 7)</b> ) |
| 57. |                                                  |                                             | ГОСТ 35036-2023 «Техника пожарная. Системы управления робототехнических комплексов для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» ( <b>пункт 6)</b> )          |

12. Пункт 63 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63. | пункт 27<br>раздела V,<br>пункт 28<br>приложения | мототранспортные<br>средства для<br>проведения<br>аварийно-<br>спасательных<br>работ и<br>пожаротушения | ГОСТ Р 58496-2019 «Мототранспортные средства для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» ( <b>раздел 5)</b> ) |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

13. Пункты 65, 66 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65. | пункт 30 <sup>1</sup><br>раздела V,<br>пункт 30<br>приложения | беспилотные<br>авиационные<br>системы                           | ГОСТ Р 70802-2023 «Беспилотные авиационные системы для обеспечения пожаротушения, аварийно-спасательных и других работ, выполняемых в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Общие требования» (пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8) |
| 66. | пункт 27<br>раздела V,<br>пункт 28<br>приложения              | мобильные<br>системы<br>генерирования<br>компрессионной<br>пены | ГОСТ Р 58792-2019 «Техника пожарная. Мобильные системы генерирования компрессионной пены. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 4.4, 5.1, 5.2, 7.5, 7.6)                                                                                            |

14. Пункт 67 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|                   |                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67.               | пункты<br>31 - 34 <sup>1</sup><br>раздела V,<br>пункт 32<br>приложения | извещатели<br>пожарные,<br>извещатели<br>пожарные<br>автономные | ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты (подпункты) 4.2.1.4 - 4.2.1.11, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.5.6, 4.2.5.8, 5.1.2 - 5.1.5, 6.1.2, 6.1.4, 7.1.1 - 7.1.6, 8.1.1 - 8.1.5, 9.1.1 - 9.1.9, 10.1.1 - 10.1.6, 10.1.9, 10.1.10, 11.1.1 - 11.1.5, 12.1.2 - 12.1.6, 13.1.2 - 13.1.6, 14.1.3 - 14.1.6, 15.1.1 - 15.1.3, 16.1.1, 16.1.3 - 16.1.6, 17.1.2 - 17.1.4, 17.2.2 - 17.2.5) |
| 67 <sup>1</sup> . |                                                                        |                                                                 | ГОСТ.... «Извещатели пожарные дымовые проточные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67 <sup>2</sup> . |                                                                        |                                                                 | ГОСТ.... «Извещатели пожарные дымовые автономные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

*Справочно.*

*Предлагаем включить пункт 6.1.2 ГОСТ 34698-2020, чтобы была возможность отдельного подтверждения ИПТЛ (ИПТМ) без блоков обработки, а также дополнить перечень разрабатываемыми ГОСТ.*

15. Пункты 70, 71 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.               | пункты<br>31 - 33<br>раздела V,<br>пункт 35<br>приложения | приборы приемно-контрольные и (или) управления пожарные и функциональные модули (компоненты) таких приборов, а также прочие технические средства, расширяющие функциональные возможности таких приборов и предназначенные для построения, контроля и (или) управления системами пожарной автоматики, в том числе автоматизированные рабочие места | ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (разделы 7, <b>8, подразделы 4.2, 4.12 (исключить)</b> )                                                                                                                         |
| 71.               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СТБ 11.14.01-2006 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия» (пункты 5.1.2 – 5.1.18, 5.2, 5.4, 7.1 – 7.5, 7.6 (пункты 5.1, 6.1 <b>ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)</b> ), 8.1, 8.3 – 8.7, 9.1, 9.3, 10.3 – 10.10, 11.1) |
| 71 <sup>1</sup> . |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ГОСТ.... «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты...)</b>                                                                                                                                                                  |

*Справочно.*

*Пункты 4.2, 4.12, раздел 8 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» устанавливает требования к техническим средствам пожарной автоматики вспомогательным, а не к приборам приемно-контрольным и (или) управления пожарным.*

*СТБ EN 55022-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений» заменен на ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений».*

16. Пункт 73 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73. | <b>пункты</b><br>31 - 34<br>раздела V,<br>пункт 36<br>приложения | технические средства пожарной автоматики вспомогательные (выносные устройства индикации, устройства дистанционного пуска, устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа, изоляторы короткого замыкания, устройства контроля положения запорной арматуры, дверей, окон и т.п.) | ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» ( <b>пункты 4.2.2 – 4.2.9, 7.2.6, 7.2.9, 7.2.11, 7.4.6, таблица 4.12, раздел 8</b> ) |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

17. Пункты 74 и 75 Перечня требований исключить.

*Справочно.*

*СТБ 11.14.01-2006 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия» и ГОСТ 30737-2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» не содержат требований к техническим средствам пожарной автоматики вспомогательным.*

18. Пункт 77 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77. | пункт 31 – 33, 35 раздела V, пункт 37 приложения | приборы объектовые оконечные, приборы пультовые оконечные, ретрансляторы систем передачи извещений о пожаре, функциональные модули (компоненты) таких приборов (ретрансляторов), а также прочие технические средства, расширяющие функциональные возможности таких приборов (ретрансляторов) и предназначенные для построения систем передачи извещений, в том числе автоматизированные рабочие места | ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» подразделы (пункты 5.1.1 - 5.1.10, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1 - 6.4, 7, <b>8</b> ) |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Предлагаем дополнить требованиями подраздела 8 ГОСТ 34701-2020, в целях подтверждения соответствия приборов со встраиваемыми модулями передачи извещений.*

19. Пункты 79, 80 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79. | пункт 38<br>раздела V,<br><b>пункт 39</b><br>приложения | узлы управления<br>установок<br>водяного и<br>пенного<br>пожаротушения<br>автоматических | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний»<br>( <b>пункты 4.2, 6.2.1.1 - 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.19, 6.3, 7.1.2.1 - 7.1.2.6, 7.1.2.8, 7.1.3, 7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.5, 7.2.2, 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.4, 7.3.2, 7.4.1.1 - 7.4.1.4, 7.4.2, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.2, 7.6.1.1 - 7.6.1.3, 7.6.2, 7.7.1.1 - 7.7.1.3, 7.7.2, 7.8.1.1, 7.8.1.2, 7.8.2, 7.9.1.1, 7.9.1.2, 7.9.2, 7.10.1.1 - 7.10.1.3, 7.10.2, 7.11.1.1, 7.11.2, 7.12.1.1, 7.12.1.2, 7.12.2, 7.13.1.1 - 7.13.1.4, 7.13.2)</b> ) |
| 80. |                                                         |                                                                                          | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические условия» ( <b>пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3, 6.6.1 – 6.6.6)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

20. Дополнить Перечня требований пунктами 79<sup>1</sup>, 80<sup>1</sup> - 79<sup>12</sup>, 80<sup>12</sup> следующего содержания:

|                   |                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 <sup>1</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 40<br>приложения | спринклерные и<br>дренчерные<br>сигнальные<br>клапаны установок<br>водяного и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний»:<br>спринклерные сигнальные клапаны ( <b>пункты 5.4.2, 6.2.1.1 – 6.2.1.3, 6.2.1.7, 6.2.1.13, 6.2.1.15, 6.2.1.17 - 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.7, 6.2.3.8, 6.2.3.10, 6.2.3.12, 6.2.3.17 - 6.2.3.19, 6.3.4, 7.1.2.1 - 7.1.2.7, 7.1.3)</b> );<br>дренчерные сигнальные клапаны ( <b>пункты 5.4.2, 6.2.1.1 – 6.2.1.3, 6.2.1.8 - 6.2.1.11, 6.2.1.13, 6.2.1.15, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.7, 6.2.3.8, 6.2.3.10, 6.2.3.12, 6.2.3.15 - 6.2.3.19, 6.3.4, 7.1.2.1 - 7.1.2.5, 7.1.2.7, 7.1.2.8, 7.1.3)</b> ) |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 <sup>1</sup> . |                                                  |                                                                                         | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические условия» (пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3, 6.6.1 – 6.6.6)                                                                                                                                  |
| 79 <sup>2</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 41<br>приложения | дренажные клапаны<br>установок водяного<br>и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.6.1, 6.2.1.1, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.1.17 - 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.18, 6.3.4, 7.2.1.1 - 7.2.1.5, 7.2.2)                              |
| 80 <sup>2</sup> . |                                                  |                                                                                         | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические условия» (пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3, 6.6.1 – 6.6.6)                                                                                                                                  |
| 79 <sup>3</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 42<br>приложения | обратные клапаны<br>установок водяного<br>и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических  | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.6.1, 6.2.1.1 – 6.2.1.3, 6.2.1.13, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.8, 6.2.3.18, 6.2.3.19, 6.3.4, 7.3.1.1 - 7.3.1.4, 7.3.2) |
| 80 <sup>3</sup> . |                                                  |                                                                                         | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические условия» (пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3, 6.6.1 – 6.6.6)                                                                                                                                  |

|                   |                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 <sup>4</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 43<br>приложения | затворы, задвижки,<br>установок водяного<br>и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного<br>пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие<br>технические требования. Методы испытаний»<br>(пункты 5.5.2, 6.2.1.1 – 6.2.1.3, 6.2.1.8 – 6.2.1.13, 6.2.1.15 –<br>6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.5, 6.2.3.8, 6.2.3.9, 6.2.3.14, 6.2.3.16,<br>6.2.3.18, 6.2.3.19, 6.3.4, 7.4.1.1 - 7.4.1.4, 7.4.2) |
| 80 <sup>4</sup> . |                                                  |                                                                                          | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и<br>пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.<br>Общие технические условия» (пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3,<br>6.6.1 – 6.6.6)                                                                                                                                                             |
| 79 <sup>5</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 44<br>приложения | краны установок<br>водяного и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических                 | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного<br>пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие<br>технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.6.1,<br>6.2.1.1, 6.2.1.8, 6.2.1.9, 6.2.1.11 - 6.2.1.13, 6.2.1.15,<br>6.2.1.17 - 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.5, 6.2.3.9, 6.2.3.16,<br>6.2.3.18, 6.3.4, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.2)            |
| 80 <sup>5</sup> . |                                                  |                                                                                          | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и<br>пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.<br>Общие технические условия» (пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3,<br>6.6.1 – 6.6.6)                                                                                                                                                             |
| 79 <sup>6</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 45<br>приложения | экспаустеры<br>установок водяного<br>и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических        | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного<br>пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие<br>технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.7.1,<br>6.2.1.1, 6.2.1.13, 6.2.1.17 - 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5,<br>6.2.3.18, 6.3.4, 7.7.1.1 - 7.7.1.5, 7.7.2, )                                                             |

|                   |                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 <sup>6</sup> . |                                                  |                                                                                       | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические условия» ( <b>пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3, 6.6.1 – 6.6.6</b> )                                                                                                     |
| 79 <sup>7</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 46<br>приложения | акселератор<br>установок водяного<br>и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических     | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» ( <b>пункты 5.7.1, 6.2.1.1, 6.2.1.13, 6.2.1.17 - 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.18, 6.3.4, 7.6.1.1 - 7.6.1.5, 7.6.2</b> )          |
| 80 <sup>7</sup> . |                                                  |                                                                                       | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические условия» ( <b>пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3, 6.6.1 – 6.6.6</b> )                                                                                                     |
| 79 <sup>8</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 47<br>приложения | гидроускорители<br>установок водяного<br>и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» ( <b>пункты 5.7.1, 6.2.1.1, 6.2.1.13, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.18, 6.3.4, 7.8.1.1 - 7.8.1.3, 7.8.2</b> ) |
| 80 <sup>8</sup> . |                                                  |                                                                                       | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические условия» ( <b>пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3, 6.6.1 – 6.6.6</b> )                                                                                                     |

|                    |                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 <sup>9</sup> .  | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 48<br>приложения | сигнализаторы<br>давления и<br>сигнализаторы<br>потока жидкости<br>установок водяного<br>и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного<br>пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие<br>технические требования. Методы испытаний»:<br>сигнализаторы давления ( <b>пункты 5.8.1, 6.2.1.1, 6.2.1.11 - 6.2.1.13,<br/>6.2.1.16 – 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.14,<br/>6.2.3.16, 6.2.3.18, 6.3.4, 7.9.1.1 - 7.9.1.3, 7.9.2);</b><br>сигнализаторы потока жидкости ( <b>пункты 5.9.1, 6.2.1.1, 6.2.1.9,<br/>6.2.1.11 - 6.2.1.13, 6.2.1.16 – 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.2.1,<br/>6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.8, 6.2.3.14, 6.2.3.16, 6.2.3.18, 6.3.4,<br/>7.10.1.1 - 7.10.1.4, 7.10.2)</b> ) |
| 80 <sup>9</sup> .  |                                                  |                                                                                                                                       | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и<br>пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.<br>Общие технические условия» ( <b>пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3,<br/>6.6.1 – 6.6.6)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79 <sup>10</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 49<br>приложения | компенсаторы<br>установок водяного<br>и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических                                                    | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного<br>пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие<br>технические требования. Методы испытаний» ( <b>пункты 5.1.11,<br/>6.2.1.1, 6.2.1.13, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3,<br/>6.2.3.5, 6.2.3.8, 6.2.3.18, 6.3.4, 7.12.1.1 - 7.12.1.3, 7.12.2)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80 <sup>10</sup> . |                                                  |                                                                                                                                       | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и<br>пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.<br>Общие технические условия» ( <b>пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3,<br/>6.6.1 – 6.6.6)</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                    |                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 <sup>11</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 50<br>приложения | камеры задержки<br>установок водяного<br>и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного<br>пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие<br>технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.12.1,<br>6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.13, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1,<br>6.2.3.2, 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.18, 6.3.4, 7.13.1.1 – 7.13.1.4, 7.13.2) |
| 80 <sup>11</sup> . |                                                  |                                                                                       | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и<br>пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.<br>Общие технические условия» (пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3,<br>6.6.1 – 6.6.6)                                                                                                                             |
| 79 <sup>12</sup> . | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 51<br>приложения | фильтры установок<br>водяного и пенного<br>пожаротушения<br>автоматических            | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного<br>пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие<br>технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.10.1,<br>6.2.1.1, 6.2.1.13, 6.2.1.17 - 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.1 - 6.2.3.3, 6.2.3.5,<br>6.2.3.13, 6.2.3.18, 6.3.4, 7.11.1.1 – 7.11.1.4, 7.11.2)                 |
| 80 <sup>12</sup> . |                                                  |                                                                                       | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и<br>пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.<br>Общие технические условия» (пункты 6.1.3 - 6.1.39, 6.2, 6.3,<br>6.6.1 – 6.6.6)                                                                                                                             |

21. Пункты 84, 85 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|     |                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84. | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 54<br>приложения | <b>оросители<br/>водяные и<br/>пенные<br/>спринклерные и<br/>дренчерные</b> | ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения<br>автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы<br>испытаний» (пункты 5.1.1.2 – 5.1.1.8, 5.1.1.10, 5.1.1.11, 5.1.3.5, 5.1.3.6,<br>5.1.4.1 – 5.1.4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 – 5.3.3, 6.2) |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |  |  |                                                                                                                                                          |
|-----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85. |  |  | СТ РК 1978-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические условия» (пункты 6.1 – 6.6.2) |
|-----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Корректировка наименования продукции в соответствии с пунктом 54 Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).*

22. Пункт 101 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|                    |                                    |                                                  |                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.               | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 62 | <b>генераторы<br/>огнетушащего<br/>аэрозоля</b>  | ГОСТ 34635-2020 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1.2 - 5.1.7, 5.1.10, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 6.3) |
| 101 <sup>1</sup> . | приложения                         | <b>генераторы<br/>газового<br/>пожаротушения</b> | <b>ГОСТ.... «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего газа. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты...)</b>                                                  |

*Справочно.*

*Необходимо разделить указанную продукцию, так как ГОСТ 34635-2020 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний» не применим для генераторов газовых, планом разработки ГОСТ предусмотрена разработка ГОСТ.... «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего газа. Общие технические требования. Методы испытаний».*

23. Пункт 104 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104. | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 65<br>приложения | трубы и фитинги<br>из<br>неметаллических<br>материалов | ГОСТ Р 58832-2020 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Внутренний противопожарный водопровод. Трубы и фитинги из неметаллических материалов. Методы испытаний на жаростойкость» (пункт 4.2) |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

24. Пункт 118 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. | пункт 51<br>раздела V,<br>пункт 73<br>приложения | установки<br>компрессорные<br>для наполнения<br>баллонов<br>аппаратов<br>дыхательных<br>изолирующих<br>пожарных | ГОСТ 34973-2023 «Техника пожарная. Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом и кислородом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1 - 5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.17 - 5.4.20, 5.5.1, 5.5.2, <b>5.6 - 5.11</b> , 5.12.1) |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Пункты с 5.6 по 5.11 скомпонованы.*

25. Пункт 119 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. | пункт 52 <sup>1</sup><br>раздела V,<br>пункт 74<br>приложения | установки для<br>проверки качества<br>воздуха,<br>заправляемого в<br>баллоны<br>дыхательных<br>аппаратов и<br>самоспасателей<br>пожарных | ГОСТ Р 70847-2023 «Техника пожарная. Установки переносные для проверки качества воздуха, заправляемого в баллоны дыхательных аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний» ( <b>пункты 5, 6.1.1</b> ) |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

26. Пункты 120 - 125 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|                    |                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120.               | пункты 53, 54<br>раздела V,<br>пункт 75<br>приложения | специальная<br>защитная одежда<br>пожарного общего<br>назначения                        | ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1.1 – 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.4 – 5.2.2.9, 5.2.3.1, 5.2.4.2, 5.3.1 – 5.3.7, 5.4)                                                                                                                                                                         |
| 120 <sup>1</sup> . |                                                       |                                                                                         | СТБ 1971-2009 «Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных боевая. Общие технические условия» (пункты 4.6, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.14, 5.3.3 - 5.3.7, 5.4.1, 5.5.5)                                                                                                                                                                                                   |
| 120 <sup>2</sup> . |                                                       |                                                                                         | СТ РК 1495-2006 «Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 – 5.4 (требования, предъявляемые к материалу верха боевой одежды пожарного по устойчивости к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями, согласно пункту 5.3.4 СТБ 1971-2009 «Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных боевая. Общие технические условия»)) |
| 121.               | пункты 53, 54<br>раздела V,<br>пункт 76<br>приложения | специальная<br>защитная одежда<br>пожарного от<br>повышенных<br>тепловых<br>воздействий | ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.9, 5.2.2.10, 5.2.2.12, 5.2.3.1, 5.2.4.2 – 5.2.4.4, 5.3.1, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11, 5.4)                                                                                                                                       |
| 121 <sup>1</sup> . |                                                       |                                                                                         | СТБ 1972-2009 «Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий. Общие технические условия» (пункты 4.5, 5.2.3, 5.5.3 – 5.5.7, 5.6.1, 5.7.5)                                                                                                                                                                                 |
| 121 <sup>2</sup> . |                                                       |                                                                                         | СТ РК 1492-2006 «Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 – 5.3, 5.6 (требования, предъявляемые к разрывной нагрузке материала                                                                                                                                                                 |

|                    |                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                              |                                                         | верха специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий, согласно пункту 5.5.3 СТБ 1972-2009 «Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий. Общие технические условия»)) |
| 122.               | пункты 53, 54 раздела V, пункт 77 приложения | специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа | ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2.10, 5.2.2.12, 5.2.2.13, 5.2.2.14, 5.2.3.1, 5.2.3.4, 5.2.4.2 – 5.2.4.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.10 – 5.3.15, 5.4)         |
| 122 <sup>1</sup> . |                                              |                                                         | СТ РК 1493-2006 «Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 – 5.4, 5.7)                                                                                                                  |
| 123.               | пункты 53, 54 раздела V, пункт 78 приложения | белье термостойкое для пожарных                         | ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1.7, 5.2.4.2, 5.3.8, 5.4)                                                                                                            |
| 124.               | пункты 53, 54 раздела V, пункт 79 приложения | подшлемник для пожарных                                 | ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.2.4.2, 5.3.8, 5.4)                                                                                                                   |
| 124 <sup>1</sup> . |                                              |                                                         | СТБ 1971-2009 «Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных боевая. Общие технические условия» (пункты 4.6, 4.8, 5.2.23, 5.3.11, 5.4.1, 5.5.5)                                                                                                          |
| 125.               | пункты 53, 54 раздела V, пункт 80 приложения | костюм рабочий пожарного                                | ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1.1 – 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.4 – 5.2.2.9, 5.2.3.1, 5.2.4.2, 5.3.1 – 5.3.7, 5.4)                                                |

27. Пункт 129 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129. | пункт 56<br>раздела V,<br>пункт 83<br>приложения | средства<br>индивидуальной<br>защиты рук<br>пожарного | СТБ 1960-2009 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук пожарных. Общие технические условия» (пункты 4.5, 5.2.4, <b>5.2.10</b> , 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 5.5.5) |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Предлагаем дополнить пунктом 5.2.10 СТБ 1960-2009 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук пожарных. Общие технические условия».*

28. Пункты 189 - 190 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189. | пункт 64,<br>68 - 69<br>раздела V,<br>пункт 114<br>приложения | стволы пожарные<br>ручные | ГОСТ 9923-2021 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.2 – 5.5, 5.7 (подпункты а-ж), 5.9, 5.11- 5.19, 5.20.1, <b>5.20.2</b> )      |
| 190. |                                                               |                           | ГОСТ 11101-2021 «Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.2 (таблица 1 подпункты 1- 6), 5.4 – 5.16, <b>5.17.1, 5.17.2</b> ) |

*Справочно.*

*Предлагаем исключить пункт 5.6 (перечисление 2) ГОСТ 9923-2021 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний», так как проверка указанного требования осуществляется только путем проверки записи срока службы в паспорте.*

*Предлагаем исключить пункт 5.3 (перечисление 2) ГОСТ 11101-2021 «Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний», так как проверка указанного требования осуществляется только путем проверки записи срока службы в паспорте.*

29. Пункт 191 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                             |                             |                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191. | пункты 64, 68 - 69<br>раздела V,<br>пункт 115<br>приложения | стволы пожарные<br>лафетные | ГОСТ 34778-2021 «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные. Общие технические требования. Методы испытаний»<br>(пункты 5.2, 5.4 – 5.19, 5.20.1, 5.20.2) |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Предлагаем исключить пункт 5.3 (перечисление 2) ГОСТ 34778-2021 «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные. Общие технические требования. Методы испытаний», так как проверка указанного требования осуществляется только путем проверки записи срока службы в паспорте.*

30. Пункты 199, 200, 205 Перечня требований исключить.

*Справочно.*

*Мостики рукавные, задержки рукавные, оборудование для технического обслуживания и контроля барабанов с полужесткими рукавами и систем с плоско укладываемыми рукавами не относятся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения согласно определению.*

31. Пункт 213 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213. | пункт 78<br>раздела V,<br>пункт 127<br>приложения | противопожарные окна, двери,<br>двери шахт лифтов, ворота,<br>люки, шторы, роллеты, экраны,<br>экранные стены, занавесы,<br>преграды конвейерных проемов<br>с нормируемыми пределами<br>огнестойкости | <b>ГОСТ 30247.4-2022 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость»</b> |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Предлагаем указать стандарт в целом, без пунктов и разделов.*

32. Пункт 214 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|                    |                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214.               | пункты <b>79, 83, 84<sup>1</sup>, 85, 88</b> раздела V, пункт 128 приложения | клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, клапаны противопожарные двойного действия, люки дымовые (фонари, фрамуги) | <b>ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость»</b> |
| 214 <sup>1</sup> . | пункты <b>79, 84, 84<sup>1</sup>, 88</b> раздела V, пункт 128 приложения     | <b>клапаны избыточного давления</b>                                                                                                                               | <b>ГОСТ.... «Клапаны избыточного давления. Метод испытания на огнестойкость» (пункты...)</b>             |
| 214 <sup>2</sup> . | пункты <b>79, 84, 84<sup>1</sup>, 88</b> раздела V, пункт 128 приложения     | <b>обратные клапаны</b>                                                                                                                                           | <b>ГОСТ.... «Обратные клапаны. Метод испытания на огнестойкость» (пункты...)</b>                         |

*Справочно.*

*Пункт 78 раздела V предлагаем исключить, так как он не устанавливает требования к клапанам противопожарным нормально открытым, клапанам противопожарным нормально закрытым, клапанам противопожарным двойного действия, люкам дымовым (фонарям, фрамугам).*

*Предлагаем указать стандарт в целом, без пунктов и разделов.*

*Целесообразно разделить пункт 124, выделив отдельно клапаны избыточного давления и обратные клапаны, так как ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость» не применим для указанной продукции. Необходима разработка соответствующих ГОСТ.*

33. Пункт 215 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                             |                                        |                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 215. | пункты 79, 87 - 88<br>раздела V,<br>пункт 129<br>приложения | противодымные экраны (шторы, занавесы) | ГОСТ 34946-2023 «Противодымные экраны. Общие технические требования. Методы испытаний» (раздел 4) |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

34. Пункт 219 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                            |                         |                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 219. | пункты 79, 82, 88<br>раздела V,<br>пункт 131<br>приложения | огнестойкие воздуховоды | <b>СТБ 11.03.01-2009 «Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость»</b> |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Предлагаем указать стандарт в целом, без пунктов и разделов.*

35. Пункт 221 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|                    |                                                                        |                                                          |                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221.               | пункты <b>78, 79 – 81, 88</b><br>раздела V,<br>пункт 132<br>приложения | двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери       | <b>ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость»</b> |
| 221 <sup>1</sup> . |                                                                        | дымонеpronцаемые, двери противопожарные дымонеpronцаемые | <b>ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»</b>           |

*Справочно.*

*Пункт 82 раздела V предлагаем исключить, так как он не устанавливает требования к указанным дверям.*

*Предлагаем указать стандарт в целом, без пунктов и разделов. Предлагаем дополнить ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» и пунктом 78 технического регламента, так как двери дымогазонепроницаемые и противопожарные.*

36. Пункты 230 и 231 Перечня требований исключить, пункты 225 - 229 Перечня изложить в следующей редакции:

|      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225. | пункт 77<br>раздела V,<br>пункты<br><b>133, 134</b><br>приложения | <b>материалы (комплект материалов и изделий) для устройства узла пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений, муфты противопожарные, проходки противопожарные</b> | <b>ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»</b> |
| 226. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость»</b>   |
| 227. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>СТБ EN 1366-3-2009 «Испытания на огнестойкость технического оборудования в зданиях. Часть 3. Проходки»</b>                                                |
| 228. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СТ РК 3017-2017 «Заполнение проемов противопожарных преград. Проходки кабельные и проходы шинопроводов. Методы испытаний на огнестойкость»                   |
| 229. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СТБ 2224-2011 «Муфты противопожарные. Технические условия» (пункты 5.1.2, 5.5.1)                                                                             |

*Справочно.*

*Предлагаем указать стандарты в целом, без пунктов и разделов, не разделять стандарты для пунктов 133 и 134 приложения, так как они могут применяться для всех указанных наименований продукции.*

37. Пункт 234 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                   |                |                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 234. | пункт 26<br>раздела V,<br>пункт 137<br>приложения | пожарные шкафы | ГОСТ Р 51844–2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.2 – 5.4, <b>5.6 – 5.12, 5.14 - 5.16</b> , 5.20, 5.21.1 – 5.21.3, 5.22) |
|------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Предлагаем исключить пункт 5.13, так как отсутствует метод испытаний, а также требование по негорючести материалов, из которых должен быть изготовлен пожарный шкаф, исключено из технического регламента проектом изменений.*

38. Пункт 240 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|      |                                                                |                                      |                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240. | пункт 88 <sup>1</sup><br>раздела V,<br>пункт 139<br>приложения | экраны теплозащитные<br>стационарные | ГОСТ Р 59440-2021 «Техника пожарная. Экраны теплозащитные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты <b>4.2.1, 4.7.1, 4.7.2</b> ) |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

39. Пункт 241 Перечня требований изложить в следующей редакции:

|                    |                                                   |                                     |                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 241.               | пункт 18<br>раздела V,<br>пункт 140<br>приложения | огнестойкий<br>подвесной<br>потолок | <b>ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость»</b>                                                |
| 241 <sup>1</sup> . |                                                   |                                     | <b>СТБ EN 1364-2-2009 «Испытания на огнестойкость. Элементы зданий, не несущие нагрузки. Часть 2. Подвесные потолки»</b>      |
| 241 <sup>2</sup> . |                                                   |                                     | ГОСТ... «Конструкции строительные. Огнестойкий подвесной потолок. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты...) |

*Справочно.*

*Целесообразно дополнить перечень указанными стандартами до разработки межгосударственного стандарта и внесения его в Перечни.*

40. Пункт 242 Перечня требований исключить.

*Справочно.*

*Тренажерные комплексы пожарных не относятся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения согласно определению.*

41. Перечень требований дополнить пунктом 243 в следующей редакции:

|      |                                                                |                                                |                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 243. | пункт 39 <sup>1</sup><br>раздела V,<br>пункт 141<br>приложения | система предотвращения<br>пожара гипоксическая | <b>ГОСТ... «Техника пожарная. Система предотвращения<br/>пожара гипоксическая. Общие технические требования.<br/>Методы испытаний» (пункты...)</b> |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

По Перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила отбора и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (далее – Перечень методов):

1. Пункты 45 - 52 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|     |                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45. | пункт 40<br>раздела V,<br>пункт 16<br>приложения | устройства<br>пожаротушения<br>автономные | ГОСТ 34635-2020 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования и методы испытаний»                                                                           |
| 46. |                                                  |                                           | ГОСТ Р 56459-2015 «Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 47. |                                                  |                                           | ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»                                                           |
| 48. |                                                  |                                           | СТБ 11.13.20-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»                 |
| 49. |                                                  |                                           | СТ РК 1902-2009 «Техника пожарная. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»                                           |
| 50. |                                                  |                                           | ГОСТ Р 56028-2014 «Техника пожарная. Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»                                           |

|                   |  |  |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51.               |  |  | ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 52.               |  |  | СТ РК 2430-2013 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модули пожаротушения тонкораспыленной водой. Общие технические условия»                                  |
| 52 <sup>1</sup> . |  |  | <b>ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>                                                |
| 52 <sup>2</sup> . |  |  | <b>СТБ 11.13.19-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>                        |
| 52 <sup>3</sup> . |  |  | <b>СТ РК 1302-2004 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>                                                                    |

2. Пункты 63, 64 Перечня методов исключить.

*Справочно.*

*Предлагается оставить только межгосударственные стандарты ГОСТ 35035-2023 «Техника пожарная. Мобильные робототехнические комплексы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 35036-2023 «Техника пожарная. Системы управления робототехнических комплексов для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» по аналогии с Перечнем требований.*

3. Пункт 74 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|                   |                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74.               | пункт 30 <sup>1</sup><br>раздела V,<br>пункт 30<br>приложения | беспилотные<br>авиационные системы | ГОСТ Р 70802-2023 «Беспилотные авиационные системы для обеспечения пожаротушения, аварийно-спасательных и других работ, выполняемых в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Общие требования». |
| 74 <sup>1</sup> . |                                                               |                                    | ГОСТ Р 54344-2011 «Техника пожарная. Мобильные робототехнические комплексы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»                            |

*Справочно.*

*Целесообразно разработать стандарт, устанавливающий методы испытаний по требованиям ГОСТ Р 70802-2023, так как он устанавливает общие требования и дает отсылки на ГОСТ Р 54344-2011, что ставит под сомнение возможность аккредитации испытательной лаборатории на указанный стандарт.*

4. Пункты 79 - 81 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79. | <b>пункты</b><br>31 - 33<br>раздела V,<br>пункт 35<br>приложения | приборы приемно-<br>контрольные и (или)<br>управления пожарные и<br>функциональные<br>модули (компоненты)<br>таких приборов, а также<br>прочие технические<br>средства, расширяющие<br>функциональные | ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»                     |
| 80. |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | СТБ 11.14.01-2006 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия» |

|     |  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81. |  | возможности таких приборов и предназначенные для построения, контроля и (или) управления системами пожарной автоматики, в том числе автоматизированные рабочие места | ГОСТ 30737-2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Пункты 83, 84 Перечня методов исключить, пункты 82, 85 изложить в следующей редакции:

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82. | <b>пункты</b><br>31 - 34<br>раздела V,<br>пункт 36<br>приложения | технические средства пожарной автоматики вспомогательные (выносные устройства индикации, устройства дистанционного пуска, устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа, изоляторы короткого замыкания, устройства контроля положения запорной арматуры, дверей, окон и т.п.) | ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» |
| 85. |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ГОСТ... «Технические средства пожарной автоматики вспомогательные. Общие технические требования. Методы испытаний»              |

*Справочно.*

*СТБ 11.14.01-2006 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия» и ГОСТ 30737-2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» не содержат требований к техническим средствам пожарной автоматики вспомогательным.*

6. Пункты 88, 89 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|     |                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88. | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 36 | <b>узлы управления<br/>установок водяного<br/>и пенного</b>                     | ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 89. | приложения                         | <b>пожаротушения<br/>автоматических и их<br/>комплектующее<br/>оборудование</b> | СТ РК 1979-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические условия»      |

7. Пункты 93, 94 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|     |                                    |                                                                         |                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88. | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 54 | <b>оросители водяные и<br/>пенные<br/>спринклерные и<br/>дренчерные</b> | ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 89. | приложения                         |                                                                         | СТ РК 1978-2010 «Техника пожарная. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические условия»      |

*Справочно.*

*Корректировка наименования продукции в соответствии с пунктом 54 Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).*

7. Пункт 110 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|                    |                                    |                                                  |                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110.               | пункт 38<br>раздела V,<br>пункт 62 | <b>генераторы<br/>огнетушащего<br/>аэрозоля</b>  | ГОСТ 34635-2020 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 110 <sup>1</sup> . | приложения                         | <b>генераторы<br/>газового<br/>пожаротушения</b> | <b>ГОСТ.... «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего газа. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>     |

*Справочно.*

*Необходимо разделить указанную продукцию, так как ГОСТ 34635-2020 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний» не применим для генераторов газовых, планом разработки ГОСТ предусмотрена разработка ГОСТ.... «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего газа. Общие технические требования. Методы испытаний».*

9. Пункт 118 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|      |                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. | пункт 51<br>раздела V,<br>пункт 73<br>приложения | установки<br>компрессорные для<br>наполнения<br>баллонов<br>дыхательных<br>изолирующих<br>пожарных | <b>ГОСТ 34973-2023 «Техника пожарная. Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом и кислородом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний»</b> |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10. Пункты 129 - 134 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|      |                                                       |                                                                  |                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129. | пункты 53, 54<br>раздела V,<br>пункт 75<br>приложения | специальная<br>защитная одежда<br>пожарного общего<br>назначения | <b>ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний»</b> |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 <sup>1</sup> . |                                                       |                                                                                         | <b>СТБ 1971-2009 «Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных боевая. Общие технические условия»</b>                                                  |
| 129 <sup>2</sup> . |                                                       |                                                                                         | <b>СТ РК 1495-2006 «Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>                                                                 |
| 130.               | пункты 53, 54<br>раздела V,<br>пункт 76<br>приложения | специальная<br>защитная одежда<br>пожарного от<br>повышенных<br>тепловых<br>воздействий | <b>ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>                                        |
| 130 <sup>1</sup> . |                                                       |                                                                                         | <b>СТБ 1972-2009 «Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий. Общие технические условия»</b> |
| 130 <sup>2</sup> . |                                                       |                                                                                         | <b>СТ РК 1492-2006 «Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>                 |
| 131.               | пункты 53, 54<br>раздела V,<br>пункт 77<br>приложения | специальная<br>защитная одежда<br>пожарного<br>изолирующего<br>типа                     | <b>ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>                                        |
| 131 <sup>1</sup> . |                                                       |                                                                                         | <b>СТ РК 1493-2006 «Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>                                  |
| 132.               | пункты 53, 54<br>раздела V,<br>пункт 78<br>приложения | белье<br>термостойкое для<br>пожарных                                                   | <b>ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний»</b>                                        |

|                    |                                                       |                             |                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133.               | пункты 53, 54<br>раздела V,<br>пункт 79               | подшлемник для<br>пожарных  | <b>ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда<br/>пожарного. Общие технические требования. Методы<br/>испытаний»</b> |
| 133 <sup>1</sup> . | приложения                                            |                             | <b>СТБ 1971-2009 «Система стандартов безопасности труда.<br/>Одежда пожарных боевая. Общие технические условия»</b>               |
| 134.               | пункты 53, 54<br>раздела V,<br>пункт 80<br>приложения | костюм рабочий<br>пожарного | <b>ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная одежда<br/>пожарного. Общие технические требования. Методы<br/>испытаний»</b> |

11. Пункты 208, 209, 214 Перечня методов исключить.

*Справочно.*

*Мостики рукавные, задержки рукавные, оборудование для технического обслуживания и контроля барабанов с полужесткими рукавами и систем с плоско укладываемыми рукавами не относятся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения согласно определению.*

12. Пункты 224 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224. | пункты <b>79, 83, 84<sup>1</sup>, 85, 88</b><br>раздела V,<br>пункт 128<br>приложения | клапаны противопожарные<br>нормально открытые, клапаны<br>противопожарные нормально<br>закрытые, клапаны<br>противопожарные двойного<br>действия, люки дымовые (фонари,<br>фрамуги) | <b>ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные<br/>вентиляционных систем. Метод испытания на<br/>огнестойкость»</b> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                              |                              |                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 224 <sup>1</sup> . | пункты 79, 84, 84 <sup>1</sup> , 88<br>раздела V,<br>пункт 128<br>приложения | клапаны избыточного давления | ГОСТ.... «Клапаны избыточного давления. Метод испытания на огнестойкость» (пункты...) |
| 224 <sup>2</sup> . | пункты 79, 84, 84 <sup>1</sup> , 88<br>раздела V,<br>пункт 128<br>приложения | обратные клапаны             | ГОСТ.... «Обратные клапаны. Метод испытания на огнестойкость» (пункты...)             |

*Справочно.*

*Пункт 78 раздела V предлагаем исключить, так как он не устанавливает требования к клапанам противопожарным нормально открытым, клапанам противопожарным нормально закрытым, клапанам противопожарным двойного действия, люкам дымовым (фонарям, фрамугам).*

*Целесообразно разделить пункт 224, выделив отдельно клапаны избыточного давления и обратные клапаны, так как ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость» не применим для указанной продукции. Необходима разработка соответствующих ГОСТ.*

13. Перечня методов дополнить пунктом 230<sup>1</sup> в следующей редакции:

|                    |                                                         |                            |                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230 <sup>1</sup> . | пункты 79, 82, 88 раздела V,<br>пункт 131<br>приложения | огнестойкие<br>воздуховоды | ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Необходимо дополнить пункт указанным ГОСТ в целях проверки группы горючести огнезащитных материалов огнестойких воздуховодов и материалов для их крепления.*

14. Пункт 231 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|                    |                                                |                                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231.               | пункты<br><b>78, 79 – 81, 88</b><br>раздела V, | двери противопожарные<br>дымогазонепроницаемые,<br>двери         | <b>ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость»</b> |
| 231 <sup>1</sup> . | пункт 132<br>приложения                        | дымонепроницаемые,<br>двери противопожарные<br>дымонепроницаемые | <b>ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»</b>         |

*Справочно.*

*Пункт 82 раздела V предлагаем исключить, так как он не устанавливает требования к указанным дверям.*

*Предлагаем указать стандарт в целом, без пунктов и разделов. Предлагаем дополнить ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» и пунктом 78 технического регламента, так как двери дымогазонепроницаемые и противопожарные.*

15. Пункты 242 и 243 Перечня методов исключить, пункты 235 - 241 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|      |                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235. | пункт 77<br>раздела V,<br>пункты <b>133, 134</b> | <b>материалы (комплект материалов и изделий) для устройства узла пересечения противопожарных преград кабельными изделиями,</b> | <b>ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»</b>                                                       |
| 236. | приложения                                       |                                                                                                                                | <b>ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»</b> |

|      |  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237. |  | <b>шинопроводами,<br/>герметичными<br/>кабельными вводами и<br/>трубопроводами<br/>инженерных систем зданий<br/>и сооружений, муфты<br/>противопожарные,<br/>проходки<br/>противопожарные</b> | СТБ EN 1366-3-2009 «Испытания на огнестойкость технического оборудования в зданиях. Часть 3. Проходки»                                              |
| 238. |  |                                                                                                                                                                                               | ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость» |
| 239. |  |                                                                                                                                                                                               | СТБ 2224-2011 «Муфты противопожарные. Технические условия»                                                                                          |
| 240. |  |                                                                                                                                                                                               | СТБ EN 1363-1-2009 «Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие требования»                                                                          |
| 241. |  |                                                                                                                                                                                               | СТ РК 3017-2017 «Заполнение проемов противопожарных преград. Проходки кабельные и проходы шинопроводов. Методы испытаний на огнестойкость»          |

*Справочно.*

*Предлагаем указать стандарты в целом, без пунктов и разделов, не разделять стандарты для пунктов 133 и 134 приложения, так как они могут применяться для всех указанных наименований продукции.*

16. Пункт 253 Перечня методов изложить в следующей редакции:

|                    |                                                   |                                  |                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253.               | пункт 18<br>раздела V,<br>пункт 140<br>приложения | огнестойкий подвесной<br>потолок | <b>ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость»</b>                                           |
| 253 <sup>1</sup> . |                                                   |                                  | <b>СТБ EN 1364-2-2009 «Испытания на огнестойкость. Элементы зданий, не несущие нагрузки. Часть 2. Подвесные потолки»</b> |
| 253 <sup>2</sup> . |                                                   |                                  | ГОСТ... «Конструкции строительные. Огнестойкий подвесной потолок. Общие технические требования. Методы испытаний»        |

*Справочно.*

*Целесообразно дополнить перечень указанными стандартами до разработки межгосударственного стандарта и внесения его в Перечни.*

17. Пункт 254 Перечня методов исключить.

*Справочно.*

*Тренажерные комплексы пожарных не относятся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения согласно определению.*

18. Перечень методов дополнить пунктом 255 в следующей редакции:

|      |                                                                |                                                |                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 255. | пункт 39 <sup>1</sup><br>раздела V,<br>пункт 141<br>приложения | система предотвращения<br>пожара гипоксическая | <b>ГОСТ... «Техника пожарная. Система предотвращения<br/>пожара гипоксическая. Общие технические требования.<br/>Методы испытаний»</b> |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Замечания и предложения по проекту Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 мая 2019 г. № 81»**

1. Пункты 14, 15 Программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

|     |           |                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14. | 13.220.30 | Техника пожарная. Покрывала (полотнища противопожарные) для изоляции очага возгорания. Общие технические требования. Методы испытаний.<br><b>Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 59693-2021, СТБ 11.12.02-2009</b> | пункт 24;<br>пункт 14<br>приложения        |
| 15. | 13.220.30 | Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.<br><b>Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 53285-2009</b>                                            | пункт 24;<br><b>пункт 15</b><br>приложения |

*Справочно.*

*Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные включены в 15 пункт приложения.*

2. Программу дополнить пунктами 27<sup>1</sup>, 27<sup>2</sup> следующего содержания:

|                 |           |                                                                                                                     |                                              |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 27 <sup>1</sup> | 13.220.20 | <b>ГОСТ.... «Извещатели пожарные дымовые проточные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты...)</b> | пункты<br>31 - 34;<br>пункт 32<br>приложения |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                 |           |                                                                                                                      |                                                            |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 27 <sup>2</sup> | 13.220.20 | <b>ГОСТ.... «Извещатели пожарные дымовые автономные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты...)</b> | пункты<br>31 - 34 <sup>1</sup> ;<br>пункт 32<br>приложения |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

*Справочно.*

*В настоящее время указанные ГОСТ разрабатываются в рамках технического регламента, целесообразно включить их в программу разработки.*

3. Пункт 97 Программы изложить в следующей редакции:

|     |           |                                                                      |                                             |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 97. | 13.220.50 | Экранные стены. Метод испытаний на огнестойкость.<br>Разработка ГОСТ | <b>пункт 78;</b><br>пункт 127<br>приложения |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

*Справочно.*

*Требования к экранным стенам содержаться только в пункте 78 проекта изменений.*

4. Программу дополнить пунктом 97<sup>1</sup> следующего содержания:

|                   |           |                                                                                    |                                      |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 97 <sup>1</sup> . | 13.220.50 | Преграды конвейерных проемов. Метод испытаний на огнестойкость.<br>Разработка ГОСТ | пункт 78;<br>пункт 127<br>приложения |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

*Справочно.*

*Преграды конвейерных проемов включены в перечень объектов технического регулирования проекта изменений технического регламента.*

5. Пункты 102 - 104 Программы изложить в следующей редакции, дополнить пунктом 104<sup>1</sup>:

|                    |                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 102.               | 13.220.50,<br>29.120.10 | Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость.<br>Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 53310-2009, СТБ EN 1366-3-2009 | пункт 77;<br><b>пункты<br/>133, 134</b><br>приложения |
| 103.               | 13.220.50               | Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.<br>Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 53306-2009                       | пункт 77;<br>пункты<br><b>133, 134</b><br>приложения  |
| 104.               | 13.220.50               | <b>Техника пожарная. Муфты противопожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.</b>                                                                                                       | пункт 77;<br>пункты<br><b>133, 134</b><br>приложения  |
| 104 <sup>1</sup> . | 13.220.50               | <b>Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций металлическими трубопроводами. Метод испытаний на огнестойкость.</b><br><b>Разработка ГОСТ на основе ГОСТ СТБ EN 1366-3-2009</b>             | пункт 77;<br>пункты<br><b>133, 134</b><br>приложения  |

*Справочно.*

*Предлагаем пункты 133 и 134 приложения не разделять, возможно применение указанных стандартов для всей продукции.*

*Понятие «проходов противопожарных» вводится в проект технического регламента в целях уточнения, что узлом может быть как законченное заводское изделие, так и комплект материалов для его устройства. Для проходов противопожарных возможно применение всех вышеуказанных ГОСТ.*

*Предлагаем дополнить Программу разработкой ГОСТ для металлических трубопроводов.*

6. Программу дополнить пунктом 112 следующего содержания:

|      |           |                                                                                                                  |                                                    |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 112. | 13.220.10 | Техника пожарная. Система предотвращения пожара гипоксическая.<br>Общие технические требования. Методы испытаний | пункт 39 <sup>1</sup> ;<br>пункт 141<br>приложения |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

*Справочно.*

*Система предотвращения пожара гипоксическая включена в перечень объектов технического регулирования проекта изменений технического регламента.*

7. Пункты 85, 90, 111 Программы исключить.

*Справочно.*

*Мостики рукавные, оборудование для технического обслуживания и контроля барабанов с полужесткими рукавами и систем с плоско укладываемыми рукавами, тренажерные комплексы пожарных не относятся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения согласно определению.*