

Замечания и предложения (или Отзыв)

ООО «Минимакс Раша»

(название организации)

на редакцию изменений в технический регламент Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

№ п/п	Структурный элемент изменений	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция
1.	Абзац 1 пункта 6 статьи II	Согласиться с внесенными авторами изменениями	
2.	Абзац 24 пункта 6 статьи II	Согласиться с исключением понятия «продавец»	
3.	Пункт 91 раздела VI	<p>Новая редакция пункта 91 изменений к регламенту не соответствует требованиям пункта 2 статьи 53 Договора о Евразийском экономическом союзе – продукция, в отношении которой вступил в силу технический регламент Союза (технические регламенты Союза), выпускаются в обращение на территории Союза при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки соответствия, установленные техническим регламентом Союза (техническими регламентами Союза).</p> <p>Учитывая изложенное, пункт 91 действующей редакции полностью соответствует требованиям данной статьи Договора</p>	<p>Предложение по новой редакции пункта 91 раздела VI отклонить, оставив пункт 91 в действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 без изменения</p>
4.	Пункт 92 раздела VI	<p>В конце пункта 92 действующей редакции регламента авторы предлагают добавить сокращение - перечень стандартов, содержащих правила и методы. В принципе, это не мешает ничему, только данное сокращение по тексту действующей редакции регламента, а также изменений к данному регламенту, не встречается</p>	<p>Предложение по новой редакции пункта 92 раздела VI отклонить, оставив пункт 921 в действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 без изменения, так как добавленное сокращение (аббревиатура) по тексту не встречается</p>

5.	Пункт 93 раздела VII	<p>Считаю целесообразным оставить пункт 93 действующей редакции без изменения, внеся некоторые корректизы по «оценке соответствия» и добавив третьим абзацем в существующую редакцию действующего регламента последний абзац пункта 93 из новой редакции</p>	<p>Пункт 93, раздела VI изложить в следующей редакции:</p> <p>93. Перед выпуском в обращение на территориях государств-членов средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, указанные в приложении к настоящему техническому регламенту, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме подтверждения соответствия.</p> <p>Подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проводится в форме сертификации (схемы 1с, 3с и 4с) или декларирования соответствия (схемы 3д, 4д и 6д).</p> <p>Подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям настоящего технического регламента проводится в соответствии с типовыми схемами с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом.</p>
6.	Пункт 94 раздела VII	<p>Считаю целесообразным пункт 94 оставить без изменений, так как основной мотив изменений данного пункта – это указание того, что органы по сертификации и (или) испытательные лаборатории должны быть включены в единый реестр органов по оценке соответствия Союза.</p> <p>Это требование уже изложено в пункте 5 (предпоследний абзац) приложения № 9 Договора о Евразийском экономическом союзе.</p> <p>При этом, данный Договор о ЕАЭС по статусу выше технических регламентов ЕАЭС</p>	<p>Предложение по новой редакции пункта 94 раздела VI отклонить, оставив пункт 94 в действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 без изменения</p>
7.	Пункт 95 раздела VII	<p>Считаю принципиальной ошибкой уведомления о том, что сертификация проводится заявителем...</p> <p>Согласно понятия «обязательная сертификация», приведенного в пункте 2 (16-й абзац) приложения № 9 Договора о Евразийском экономическом союзе – «обязательная сертификация» – форма обязательного подтверждения органом по сертификации соответствия объектов технического регулирования требованиям технических регламентов Союза.</p>	<p>Предложение по новой редакции пункта 95 раздела VI отклонить, оставив пункт 95 в действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 без изменения</p>

		Несомненно, это можно и указать, но это уже отражено конкретно в Договоре о Евразийском экономическем союзе, имеющим статус выше технических регламентов ЕАЭС	
8.	Пункт 96 раздела VII	Данный пункт не несет новой информации или требований. Требования, изложенные в новой редакции пункта 96 отражены в пункте 109 действующей редакции регламента	Предложение по новой редакции пункта 96 раздела VI отклонить, как приведенное в пункте 109 действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017
9.	Пункт 97 раздела VII	Данный пункт не несет новой информации или требований к уточнению, кто может быть заявителем. Данное требование по заявителю изложено в пунктах 97 и 106 действующей редакции регламента достаточно лаконично, то есть, кратко и ясно	Предложение по новой редакции пункта 97 раздела VI отклонить, оставив пункты 97 и 106 в действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 без изменения
10.	Пункт 98 раздела VII	Данный пункт не несет новой информации или требований. Требования, изложенные в новой редакции пункта 98 отражены в пункте 112 действующей редакции регламента	Предложение по новой редакции пункта 98 раздела VI отклонить, как приведенное в пункте 112 действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017
11.	Пункт 99 раздела VII	Данный пункт не несет новой информации или требований. Требования, изложенные в новой редакции пункта 99 отражены в пункте 107 действующей редакции регламента	Предложение по новой редакции пункта 99 раздела VI отклонить, как приведенное в пункте 107 действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017
12.	Пункт 100 раздела VII	Данный пункт не несет новой информации или требований. Требования, изложенные в новой редакции пункта 100 отражены в пункте 112 б) действующей редакции регламента	Предложение по новой редакции пункта 100 раздела VI отклонить, как приведенное в пункте 112 б) действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017
13.	Пункт 101 раздела VII	Данный пункт не несет новой информации или требований. Требования, изложенные в новой редакции пункта 101 отражены в пункте 112 а) действующей редакции регламента	Предложение по новой редакции пункта 101 раздела VI отклонить, как приведенное в пункте 112 а) действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017
14.	Пункт 102 раздела VII	В Российской Федерации органы по сертификации не имеют права регистрировать декларацию о соответствии, в связи с чем данный пункт требует или корректировки, или исключения вообще, оставив в редакции пункта 113 действующей редакции регламента.	Предложение по новой редакции пункта 102 раздела VI отклонить, оставив пункт 113 в действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 без изменения

15.	Пункт 103, подпункт а) раздела VII	<p>Для серийного производства приведены новые критерии для хранения декларации и комплекта доказательных материалов – в течение не менее 10 лет с даты снятия (прекращения) с производства...</p> <p>Считаю, что в действующей редакции регламента (пункт 116, 2-й абзац) указано верно – 10 лет с даты окончания срока действия декларации, то есть, в общей сложности, 15 лет (при условии срока действия декларации 5 лет).</p> <p>Данное возражение связано с ослаблением требований к сроку хранения доказательных материалов.</p> <p>Например, изготовитель снимает с производства свою продукцию сразу же после регистрации декларации после поставки большого объема продукции на объект. В этом случае доказательные материалы хранятся 10 с небольшим лет вместо 15 указанных в действующем регламенте.</p> <p>Аналогичное возражение и по сроку хранения декларации о соответствии с доказательными материалами для партии продукции – в течение не менее 10 лет с даты реализации последнего средства из партии. Также получается послабление по срокам хранения – вместо 15-ти лет станет 10, если товар был реализован сиюминутно.</p>	<p>Предложение по новой редакции пункта 103 подпункта а) раздела VI отклонить, оставив пункты 113-116 в действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 без изменения с учетом того, что данные требования указаны в пункте 123 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»</p>
16.	Пункт 103, подпункт б), 2-й абзац раздела VII	<p>Если разработчик изменений в действующий регламент решил конкретизировать сроки хранения доказательных материалов у органа по сертификации, а не переписать содержание пункта 123 (3-й абзац) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия», то надо было бы указать, что срок хранения доказательных</p>	<p>Предложение по новой редакции пункта 103 подпункта б) раздела VI отклонить, оставив пункты 113-116 в действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 без изменения с учетом того, что данные требования указаны в пункте 123 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»</p>

		материалов составляет не менее 5 лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии, если срок действия декларации ограничен.	
17.	Пункт 104 раздела VII	Новая редакция по предоставлению надзорным органам документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии, не относится к целям принятия изменений в технический регламент, приведенным в пояснительной записке	Отклонить данное предложение, как не соответствующее целям принятия изменений в данный регламент
18.	Пункт 105 раздела VII	Данный пункт не несет новой информации или требований. Требования, изложенные в новой редакции пункта 105 отражены в пункте 98 действующей редакции регламента	Предложение по новой редакции пункта 105 раздела VI отклонить, как приведенное в пункте 98 действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017
19.	Пункт 106 раздела VII	Положения пункта 106 изменений по обеспечению стабильности функционирования внедренной и сертифицированной системы менеджмента не приемлемы для данного регламента, так как в данном регламенте схема сертификации бс не применяется. При этом, меры, принимаемые изготовителем по обеспечению стабильности процесса производства изложены в пункте 98 б) действующей редакции регламента	Предложение по новой редакции пункта 106 раздела VI отклонить, оставив пункт 98б) в действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 без изменения
20.	Пункт 107 раздела VII	Предложение по подаче заявки заявителем в любой орган по сертификации, при наличии нескольких органов по сертификации, считаю верным. Однако, стоит ли подробно описывать обязанности Заявителя, такие, как: <ul style="list-style-type: none"> - заключение договора – <i>это в априори и по-другому не может быть;</i> - маркирование продукции – <i>об этом подробно изложено в пунктах 98 в), 122 в) и в разделе VIII действующей редакции регламента;</i> - хранит комплект доказательных материалов – <i>об этом подробно сказано в пунктах 122 и 123 действующей редакции регламента;</i> 	Изложить первый абзац пункта 98 действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 в следующей редакции: 98. При проведении сертификации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (схемы 1с, 3с и 4с) заявитель, в зависимости от применяемой схемы сертификации, подает в орган по сертификации заявку с приложением документов указанных в настоящей статье. При наличии нескольких органов по сертификации заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой орган по сертификации, имеющий в области аккредитации средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, указанные в приложении к настоящему техническому регламенту.

		<p>- ведет видеофиксацию - об этом подробно сказано в пунктах 51, 119 б) и во временных мерах, применяемых при сертификации...в условиях неприятной эпидемиологической ситуации... Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия».</p> <p>Непонятно, что имел ввиду автор изменений, упоминая о формировании и хранении материалов, включающих фото- и (или) видеофиксацию процесса и результатов испытаний и измерений продукции, подтверждающих соответствие средства пожарной безопасности и пожаротушения 13 требованиям настоящего технического регламента...?</p>	
21.	Пункт 108, 6-й абзац раздела VII	<p>Считаю необходимым конкретизировать, в каких случаях требование о том, что протоколы исследования (испытаний) и измерений, полученные в рамках ранее проводимых работ по подтверждению соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не применяются.</p> <p>Данное требование ставит заявителя (изготовителя) в невыгодное положение перед конкурентами и партнерами по бизнесу и введет его в необоснованные материальные затраты в случае, например, смены юридического адреса уполномоченного лица или изменения организационно-правовой формы как самого уполномоченного лица, так и изготовителя, при условии, что производственные площадки, техническая документация, внутrizаводские инструкции, производственное оборудование и средства измерений, используемые при производстве и приемке сертифицированной продукции, а также, кадровый состав изготовителя остались без изменения.</p>	<p>Отклонить данный пункт или ввести конкретику о применении (неприменении) протоколов исследований (испытаний) и измерений, полученных в рамках ранее проводимых работ по подтверждению соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения</p>

22.	Пункт 108 раздела VII, в целом	<p>Считаю, что весь пункт 108 в новой редакции повторяет положения Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия» (<u>(выделено жирным шрифтом с подчеркиванием)</u>), а именно:</p> <p>108. Орган по сертификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем решении – <u>изложено в п. 11б)</u>; - проводит идентификацию и отбор образцов средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения для проведения их исследований (испытаний) и измерений – <u>изложено в п. 11в)</u>; - проводит анализ принятых технических решений и оценки рисков, представленных заявителем в целях подтверждения выполнения требований настоящего технического регламента, проведенных изготовителем (в случае неприменения стандартов из перечня добровольных стандартов) – <u>отсутствует</u>; - определяет методики исследований (испытаний) средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения из перечня стандартов, содержащих правила и методы – <u>отсутствует</u>; - обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения аккредитованной испытательной лабораторией (центром). Протоколы исследований (испытаний) и измерений, полученные в рамках ранее проводимых работ по подтверждению соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и 	<p>Отклонить данный пункт в целом, как <u>повторяющий почти все позиции</u> Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия», или оставить информацию только:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о проведении органом по сертификации анализа принятых технических решений и оценки рисков, представленных заявителем в целях подтверждения выполнения требований настоящего технического регламента, проведенных изготовителем (в случае неприменения стандартов из перечня добровольных стандартов); - об определении органом по сертификации методик исследований (испытаний) средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения из перечня стандартов, содержащих правила и методы. - скорректированную информацию о критериях применения (неприменения) протоколов исследований (испытаний) и измерений, полученных в рамках ранее проводимых работ по подтверждению соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
-----	--------------------------------	--	--

	<p>пожаротушения, не применяются – <u>изложено в п.п. 11в), 11г,</u> при этом, в случае, если данный пункт останется, то требуется корректировка данной редакции по критериям применения (неприменения) протокола исследований (испытаний) и измерений – см. предыдущий пункт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводит анализ состояния производства с оформлением акта о результатах анализа состояния производства (для схемы 1с). Акт о результатах анализа состояния производства должен содержать выводы о способности производства постоянно (стабильно) выпускать продукцию, соответствующую требованиям технического регламента, подтверждаемым при ее сертификации – <u>изложено в п. 11а);</u> - проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи (<i>о какой статье 18 идет речь – прим. Автора</i>), результатов исследований (испытаний) и измерений образцов средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и результатов анализа состояния производства (для схемы 1с) - <u>изложено в п. 16, 11-й абзац;</u> - при положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений образцов средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и анализа состояния производства (для схемы 1с) принимает решение о выдаче сертификата соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, оформляет сертификат соответствия по единой форме и правилам,
--	---

	<p>утверждаемым Комиссией, и выдает его заявителю – <u>изложено в п. 11к)</u>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вносит сведения о выданном сертификате соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций – <u>изложено в п. 11л)</u>; - формирует и хранит комплект доказательственных материалов, включающих фото- и (или) видеофиксацию процесса и результатов испытаний и измерений продукции, подтверждающих соответствие средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям настоящего технического регламента, перечень которых указан в <u>пункте 107 (в пункте 107 изменений к регламенту отсутствует перечень материалов)</u> настоящей статьи – <u>требования по формированию и хранению изложены в разделе XVII и в п.п. 16, 18 и 19</u>; - в случае наличия отрицательных результатов подтверждения соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в форме сертификации (для схемы 1с) орган по сертификации продукции принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции с указанием мотивированных причин отказа и информирует об этом заявителя в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении) – <u>изложен в п. 11и)</u> <u>без указания сроков информирования заявителя</u> <p>представляет собой «нагруженный» пункт, положения которого подробно изложены в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от</p>
--	--

		18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия». При этом, предлагаю сроки информирования потребителя об отрицательных результатах подтверждения соответствия оставить на откуп органам по сертификации при указании в документированных процедурах Системы менеджмента и качества	
23.	Пункт 109, 2-й абзац раздела VII	Данный пункт не несет новой информации или дополнительных требований. Требования, изложенные в новой редакции пункта 109 (абзац 2) отражены в пункте 81 б) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»	Предложение по новой редакции 2-го абзаца пункта 109 раздела VI отклонить, так как данные требования изложены в пункте 81 б) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»
24.	Пункт 110 раздела VII	Принимается без замечаний	
25.	Пункт 111 раздела VII	Принимается без замечаний	
26.	Пункт 112 раздела VII	Положения пункта 112 новой редакции отражены в пункте 104 действующей редакции регламента. Если вопрос о внесении изменений стоит принципиально, то рекомендую в 1-й абзац пункта 104 действующей редакции регламента внести изменения	Данный пункт отклонить, а в 1-й абзац пункта 104 действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017 внести изменения, изложив его в следующей редакции: 104. Заявитель обязан извещать орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, о планируемых им внесениях изменений в конструкцию (состав) средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или технологию их производства в период действия выданного сертификата соответствия
27.	Пункт 113 раздела VII	Положения данного пункта о сроках действия сертификата соответствия изложены в пункте 101 действующей редакции регламента. При этом, условия выдачи сертификата соответствия сроком на 5 лет серийно выпускаемых средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, производимой (изготавливаемой) в нескольких филиалах изготовителя и (или) на	Предложение по новой редакции пункта 113 раздела VI отклонить, так как данные требования изложены в пункте 81 а)-г) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»

		производственных площадках, подробно описаны в пункте 81 а)-г) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»	
28.	Пункт 114, 2-й абзац раздела VII	<p>Аналогично замечанию по пункту 103 изменений - по срокам хранения доказательных материалов при декларировании – см. поз. 16 настоящей таблицы.</p> <p>Для серийного производства приведены новые критерии для хранения сертификата соответствия с комплектом доказательных материалов – в течение не менее 10 лет с даты прекращения изготовления (производства)...</p> <p>В подпункте а) пункта 102 действующей редакции регламента сказано - не менее 10 лет со дня прекращения действия сертификата соответствия.</p> <p>Считаю, что критерий, указанный в действующей редакции регламента, более «жесткий» и направлен на защиту потребителя</p>	<p>Предложение по новой редакции пункта 114 раздела VI отклонить, так как данные требования изложены в пункте 102 действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2017»</p>
29.	Пункт 115 раздела VII	Аналогично замечанию по пункту 104 изменений – по предоставлению надзорным органам комплекта доказательных материалов, подтверждающих соответствие изделия требованиям настоящего технического регламента – см. поз. 17 настоящей таблицы – пункт 115 раздела VII изменений не относится к целям принятия изменений в технический регламент, приведенным в пояснительной записке	Отклонить данное предложение, как не соответствующее целям принятия изменений в данный регламент
30.	Пункт 116 раздела VII	Положения, изложенные в пункте 116 изменений к техническому регламенту, отражены в пункте 15 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»	Предложение по новой редакции пункта 116 раздела VI отклонить, так как данные требования изложены в пункте 15 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»
31.	Изменения в целом	-----	Предлагаю оставить структуру регламента без изменений, применив только принципиальные изменения, так как большинство новых изменений не несут в себе особой

			смысловой нагрузки, а только «нагружают» текст регламента информацией, подробно изложенной в Договоре об ЕАЭС от 29 мая 2014 года и в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»
--	--	--	---

Полномочный представитель
от ООО «Минимакс Раша»
в ТК 274 «Пожарная безопасность»

«17» 06 2022 г.

Борис В.А Сахаров
Подпись ФИО