

О публичном обсуждении проекта
Изменений ТР ЕАЭС 043/2017

Уважаемые господа!

Современный научно-производственный комплекс ИСТРАТЕХ – это крупный российский производитель качественных решений в области энергетического машиностроения. Предприятие обладает высокоэффективной системой качества, глубокими процессами бережливого производства, высококвалифицированными и опытными инженерами, складскими и логистическими ресурсами. ООО «ИСТРАТЕХ» является участником Российской Ассоциации Производителей Насосов (РАПН), участником отраслевого союза «Электромашиностроение».

ООО «ИСТРАТЕХ» рассмотрело проект изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), основываясь на многолетнем опыте производства насосов, насосных установок для систем пожаротушения и приборов управления пожарных, предлагает внести следующие корректировки в проекты изменений ТР ЕАЭС 043/2017.

Приложение: *Предложения по корректировке проекта изменений в ТР ЕАЭС 043/2017 и Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № 200 от 19.11.2019 г. на 8 листах.*

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ИСТРАТЕХ»



А.А. Слободинский



№ п/п	Элемент ТР ЕАЭС 043/2017	Текст проекта ТР ЕАЭС 043/2017 Текст ТР ЕАЭС 043/2017	Предлагаемая редакция проекта изменений ООО «ИСТРАТЕХ»	Обоснование
1.	II. Основные понятия, пункт 6, перечисление «2»)» проекта изменений	«назначенный срок службы» – календарная продолжительность эксплуатации средства обеспечения пожарной безопасности и (или) пожаротушения, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от его технического состояния;»;	««назначенный срок службы» – календарная продолжительность эксплуатации средства обеспечения пожарной безопасности и (или) пожаротушения, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от его технического состояния. Примечание. 1. Потребитель (приобретатель) обязан сообщить изготовителю (уполномоченному изготовителю лицу) средства обеспечения пожарной безопасности и (или) пожаротушения об истечении назначенного срока службы за 6 месяцев до достижения данного показателя. 2. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) принимает решение о ремонте, списании, утилизации, оценке технического состояния, установлении нового назначенного срока службы после осуществления ремонта, оценки технического состояния.»	Терминология соответствует требованиям пункта 34 ГОСТ Р 27.102-2021. «Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения». Введение примечания к термину позволит избежать значительных затрат потребителя (приобретателя) по полной замене средства обеспечения пожарной безопасности и (или) пожаротушения.
2.	69, пункт 90 ¹ проекта изменений	-	Дополнить новым абзацем: «указания изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) по предпринимаемым мерам по истечению назначенного срока службы (ремонт, списание, утилизация, оценка технического состояния, установление нового назначенного срока	Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) в от зависимости конструктивных эксплуатационных характеристик средства обеспечения пожарной

			службы после осуществления ремонта, оценке технического состояния);»	безопасности и (или) пожаротушения самостоятельно определяет меры, которые следует предпринять в отношении конкретной продукции у потребителя (приобретателя) и отражает это в эксплуатационной документации.
3.	9. пункт 14 проекта изменений	«14. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны обеспечивать предотвращение, снижение риска возникновения, ограничение развития пожара и распространения его опасных факторов, тушение пожара, спасение людей, защиту жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также снижение риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, а также сохранять свои свойства в течение назначенного срока службы, в том числе в процессе их транспортирования и хранения.»	«14. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны обеспечивать предотвращение, снижение риска возникновения, ограничение развития пожара и распространения его опасных факторов, тушение пожара, спасение людей, защиту жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также снижение риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, а также сохранять свои свойства в течение назначенного срока службы, в том числе в процессе их транспортирования и хранения.»	В тексте пункта 14 проекта изменений ТР ЕАЭС 043/2017 пропущен предлог «в»
4.	II. Основные понятия, пункт 6, перечисление «2»)» проекта изменений	-	<i>Дополнить абзацем, содержащим следующий термин и определение:</i> ««Насос центробежный пожарный стационарный» – гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию	Введение в технический регламент ТР ЕАЭС 043/2017 нового объекта технического регулирования. В настоящий момент рынок переполнен некачественной (небезопасной) продукцией

			жидкости, создающую поток жидкой среды, используемой для тушения пожара, предназначенная для работы на фундаменте.»	(некачественное литье, неспособность насосного агрегата (насосной установки) выдать нормируемые характеристики), которая может привести к отказу в процессе отработки алгоритма пожаротушения.		
5.	19. пункт 29 проекта изменений	-	Дополнить пунктом 29 ¹ следующего содержания: «29 ¹ – Насосы центробежные пожарные стационарные должны осуществлять подачу воды, огнетушащих растворов пенообразователей с требуемым (нормируемым) расходом и рабочим давлением.»			
6.	72. Приложение к ТР ЕАЭС 043/2017, раздел XX проекта изменений		Дополнить перечислением: « <table><tr><td>Установки пожаротушения автоматические</td><td>5с</td></tr></table> »	Установки пожаротушения автоматические	5с	
Установки пожаротушения автоматические	5с					
7.	72. Приложение к ТР ЕАЭС 043/2017, раздел XXI проекта изменений		Дополнить перечислением: « <table><tr><td>Насосы центробежные пожарные стационарные</td><td>5с</td></tr></table> »	Насосы центробежные пожарные стационарные	5с	
Насосы центробежные пожарные стационарные	5с					
8.	Раздел VII ТР ЕАЭС 043/2017, пункт 93	«93. Перед выпуском в обращение на территориях государств-членов средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, указанные в приложении,	Второй абзац пункта 93 после слов «3с» дополнить словами «5с»	Введение в ТР ЕАЭС 043/2017 схемы 5с		

	указанные в <u>приложении</u> к настоящему техническому регламенту, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента. Оценка соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проводится в форме сертификации (схемы 1с, 3с и 4с) или декларирования соответствия (схемы 3д, 4д и 6д).»	к настоящему техническому регламенту, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента. Оценка соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проводится в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 5с и 4с) или декларирования соответствия (схемы 3д, 4д и 6д).»	
9.	Раздел VII ТР ЕАЭС 043/2017, пункт 97	«97. При сертификации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения заявителем может быть: а) для схемы 1с - изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо); б) для схем 3с и 4с - изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) либо продавец.»	Введение в ТР ЕАЭС 043/2017 схемы 5с
10.	Раздел VII ТР ЕАЭС 043/2017, пункт 98	«98. При проведении сертификации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (схемы 1с, 3с и 4с) заявитель:»	Введение в ТР ЕАЭС 043/2017 схемы 5с

11.	Раздел VII ТР ЕАЭС 043/2017, пункт 99	«99. При сертификации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения орган по сертификации: «в)¹ организует проведение исследований проекта продукции (схема 5с) путём рассмотрения представленной заявителем технической документации, анализа проведённых расчётов, исследований (испытаний) и измерений моделей, экспериментальных образцов продукции, оформляет заключение о результатах исследования проекта;» Дополнить пункт 99, подпункт е) схемой 5с «е) проводит анализ состояния производства у изготовителя (схема 1с);»	Дополнить пункт 99, подпунктом в)¹ «99. При сертификации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения орган по сертификации: «в)¹ организует проведение исследований проекта продукции (схема 5с) путём рассмотрения представленной заявителем технической документации, анализа проведённых расчётов, исследований (испытаний) и измерений моделей, экспериментальных образцов продукции, оформляет заключение о результатах исследования проекта;» Дополнить пункт 99, подпункт е) схемой 5с «е) проводит анализ состояния производства у изготовителя (схема 1с, 5с);»	Введение в ТР ЕАЭС 043/2017 схемы 5с
12.	Раздел VII ТР ЕАЭС 043/2017, пункт 103	«103. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль продукции посредством проведения испытаний образцов в испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с).»	Пункт 103 изложить в следующей редакции: «103. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль продукции посредством проведения испытаний образцов в испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с), или исследований	Введение в ТР ЕАЭС 043/2017 схемы 5с

			и измерений образцов продукции в испытательной лаборатории (центре) (схема 5с).»				
13.	ПЕРЕЧЕНЬ международных и региональных (межгосударственных) стандартов..., в результате которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований..., раздел XX		Добавить в раздел «XX. Установки пожаротушения» новый объект технического регулирования: <table><tr><td>пункт раздела V, пункт приложения</td><td>Установки пожаротушения автоматические</td><td>ГОСТ «Техника пожарная. Автоматические установки пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)</td></tr></table>	пункт раздела V, пункт приложения	Установки пожаротушения автоматические	ГОСТ «Техника пожарная. Автоматические установки пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)	Необходимо разработать стандарт, применимый к новому объекту технического регулирования
пункт раздела V, пункт приложения	Установки пожаротушения автоматические	ГОСТ «Техника пожарная. Автоматические установки пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)					
14.	ПЕРЕЧЕНЬ международных и региональных (межгосударственных) стандартов..., в результате которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований..., раздел XXI		Добавить в раздел «XXI. Иные средства обеспечения пожарной безопасности объектов пожаротушения» новый объект технического регулирования: <table><tr><td>Пункт 29¹ раздела V, пункт приложения</td><td>Насосы центробежные пожарные стационарные</td><td>ГОСТ «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)</td></tr></table>	Пункт 29 ¹ раздела V, пункт приложения	Насосы центробежные пожарные стационарные	ГОСТ «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)	
Пункт 29 ¹ раздела V, пункт приложения	Насосы центробежные пожарные стационарные	ГОСТ «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)					

15.	ПЕРЕЧЕНЬ международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений..., раздел XX		Добавить в раздел «XX. Установки пожаротушения» новый объект технического регулирования:	<table><tr><td>пункт раздела</td><td>38</td><td>Установки пожаротушения автоматические</td><td>ГОСТ «Техника пожарная. Автоматические установки пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)</td></tr><tr><td>пункт приложения</td><td>V,</td><td></td><td></td></tr></table>	пункт раздела	38	Установки пожаротушения автоматические	ГОСТ «Техника пожарная. Автоматические установки пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)	пункт приложения	V,		
пункт раздела	38	Установки пожаротушения автоматические	ГОСТ «Техника пожарная. Автоматические установки пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)									
пункт приложения	V,											
16.	ПЕРЕЧЕНЬ международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений..., раздел XXI		Добавить в раздел «XXI. Иные средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» новый объект технического регулирования:	<table><tr><td>Пункт 29¹ раздела</td><td>Насосы V,</td><td>Насосы центробежные пожарные стационарные</td><td>ГОСТ «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)</td></tr><tr><td>пункт приложения</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Пункт 29 ¹ раздела	Насосы V,	Насосы центробежные пожарные стационарные	ГОСТ «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)	пункт приложения			
Пункт 29 ¹ раздела	Насосы V,	Насосы центробежные пожарные стационарные	ГОСТ «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)									
пункт приложения												
17.	ПРОГРАММА по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных		Добавить в раздел «XX. Установки пожаротушения» новый объект технического регулирования:									

	стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений,.....», раздел XX		ГОСТ ... «Техника пожарная. Автоматические установки пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)	пункт 38 раздела V, пункт приложения	2025 год	2028 год				
18.	ПРОГРАММА по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений,.....», раздел XXI		Добавить в раздел «XXI. Иные средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» новый объект технического регулирования: <table><tr><td>ГОСТ ... «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)</td><td>Пункт 29¹ раздела V, пункт приложения</td><td>2025 год</td><td>2028 год</td></tr></table>				ГОСТ ... «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)	Пункт 29 ¹ раздела V, пункт приложения	2025 год	2028 год
ГОСТ ... «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты ...)	Пункт 29 ¹ раздела V, пункт приложения	2025 год	2028 год							

С уважением,

Генеральный директор

ООО «ИСТРАТЕХ»



А.А. Слободинский