

Исх. № 483 Дата 13.12.2024Евразийская экономическая
комиссия119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д. 3/5, стр. 1О замечаниях и предложениях по
проекту изменений ТР ЕАЭС 043/2017

В ответ на Ваше входящее № 43/17-07/2499 от 30.09.2024 сообщаем о
следующих замечаниях и предложениях:

1. Замечания к проекту документа «ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в технический
регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)».

1.1. Пункт 6, определение читать в следующей редакции:

«предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных
преград)» – промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях
стандартных испытаний до наступления одного из нормируемых предельных
состояний;

Примечание:

*«конструкций с нормируемым пределом огнестойкости» - данное пояснение
включено в определение «противопожарная преграда»*

1.2. Дополнить пунктом 83¹ следующего содержания:

«Техническая документация на клапаны противопожарные в зависимости от
исполнения должна содержать информацию об области применения, о способе и
условиях монтажа, о применяемых приводах, терморазмыкающих устройствах,
уплотнениях разъемных соединений и примыкания заслонки, средствах
огнезащиты.»

Примечание: внесено по аналогии с перечислением 61, дополнением в п. 84¹.

1.3. Дополнить пунктом 84¹ следующего содержания:

«Техническая документация на клапаны избыточного давления, обратные клапаны
в зависимости от исполнения должна содержать информацию об области
применения, о способе и условиях монтажа, о применяемых приводах,
терморазмыкающих устройствах, уплотнениях разъемных соединений и
примыкания заслонки, средствах огнезащиты.»

Примечание:

*Данный пункт описывает клапаны избыточного давления и обратные
клапаны, упоминание о клапанах противопожарных является неуместным.*



2. Проект документа «ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. № 200».

2.1. Пункт 1, раздел XVIII. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной защиты, п. 214:

Просим разъяснить, по каким схемам в соответствии с ГОСТ 34720-2021 будут проводиться испытания клапанов избыточного давления и клапанов обратных.

2.2 Пункт 2, раздел XVIII. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, п. 224:

Просим разъяснить, по каким схемам в соответствии с ГОСТ 34720-2021 будут проводиться испытания клапанов избыточного давления и клапанов обратных.

Начальник ТО



В.Е. Смирнов