

СВОДКА ОТЗЫВОВ

по замечаниям и предложениям, поступившим в период общественного обсуждения, проведенного в период с 7 мая 2026 г. по 6 июля 2026 года по проекту Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии «Об общих подходах к измерением количества и параметров (показателей) качества электрической энергии при осуществлении торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза на межгосударственных границах государств - членов Евразийского экономического союза»
(далее соответственно – проект рекомендации, Союз)

№ п/п	Структурный элемент проекта рекомендации	Наименование государства-члена Союза, органа государственной власти, организации или лица государства-члена, представившего замечание или предложение (номер письма)	Содержание замечания (предложения)	Заключение Департамента технического регулирования и аккредитации, ответственного за подготовку проекта рекомендации об учете (частичном учете, отклонении) замечания (предложения), с обоснованием
1	2	3	4	5
1	Первый абзац пункта 1 раздела 1 «Общие положения»	Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» (далее – ППО «Белэнерго») (письмо от 01 июля 2026 г. № 35-15/37)	Считаем целесообразным придерживаться терминологии, применяемой в нормативных правовых актах, регулирующих общий электроэнергетический рынок Союза и исключить сокращение «общий рынок» по всему тексту проекта рекомендации. Требуется уточнение редакции: «1. Настоящая Рекомендация разработана в целях формирования общих для государств – членов Евразийского экономического союза	Учено.

1	2	3	4	5
			(далее соответственно – государства-члены, Союз) подходов к измерениям количества и параметров (показателей) качества электрической энергии при осуществлении торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза (далее – общий рынок) на межгосударственных сечениях на государственных границах государств-членов...».	
2	Пункт 3 раздела I «Общие положения»	ГПО «Белэнерго» (письмо от 01 июля 2026 г. № 35-15/37)	Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года рекомендации Евразийской экономической комиссии не имеют обязательного характера, а также в проекте Рекомендации Евразийской экономической комиссии отражено: Коллегия Евразийской экономической комиссии рекомендует государствам – членам Союза принимать во внимание «Общие подходы к измерениям количества и параметров (показателей) качества электрической энергии при осуществлении торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза на межгосударственных сечениях на государственных границах государств - членов Евразийского экономического союза». Требуется уточнение редакции: «3. Настоящую Рекомендацию целесообразно рассмотреть принимать во внимание как	Учено.

1	2	3	4	5
			неотъемлемую часть при организации системы метрологического обеспечения измерений количества и параметров (показателей) качества электрической энергии (далее – метрологическое обеспечение измерений) в рамках общего рынка общего электроэнергетического рынка Союза.».	
3	Пункт 18 раздела V «Рекомендации по метрологическому обеспечению измерений количества и параметров (показателей) качества электрической энергии»	ГПО «Белэнерго» (письмо от 01 июля 2026 г. № 35-15/37)	Требуется уточнение редакции в части: ГОСТ 31819.21-2012 (ПЕС 62053-21:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (далее – ГОСТ 31819.21-2012).» ввиду того, что ссылка на данный стандарт представлена далее по тексту).	Учтено.
4	Пятый абзац пункта 31 раздела V «Рекомендации по метрологическому обеспечению измерений количества и параметров (показателей) качества электрической энергии»	ГПО «Белэнерго» (письмо от 01 июля 2026 г. № 35-15/37)	В пункте 31 ссылка на данный стандарт встречается впервые, требуется уточнение редакции в части: ГОСТ 30804.4.30-2013 (ПЕС 61000-4-30:2008) «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии.» (далее – ГОСТ 30804.4.30-2013).	Учтено.
5	Пункт 35 раздела V «Рекомендации по метрологическому	ГПО «Белэнерго» (письмо от 01 июля 2026 г. № 35-15/37)	Ссылка на данный стандарт представлена в пункте 31, требуется уточнение редакции в части:	Учтено.

1	2	3	4	5
	обеспечению измерений количества и параметров (показателей) качества электрической энергии»		«При выборе методов измерений и показателей точности средств измерений параметров (показателей) качества электрической энергии рекомендуется руководствоваться требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 30804.4.30-2013 (ИЕС 61000-4-30:2008) «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии.» (далее – ГОСТ 30804.4.30-2013) и ГОСТ ИЕС 61000-4-30-2017.	
6	Первый абзац пункта 39 раздела VI «Рекомендации по организации проведения метрологической экспертизы»	ГПО «Белэнерго» (письмо от 01 июля 2026 г. № 35-15/37)	Требуется уточнение редакции в части: «..., следует поручать метрологическим научно-исследовательским институтам государств-членов.».	Учтено.

Заместитель директора Департамента
технического регулирования и аккредитации



А.С. Обосян