

«RD fire group» ЖШС
м.ж: Алматы қ., Гагарина д. 155,
офис 407
БСН 160640001477
8(727)-327-45-40
8-702-311-11-08
E-mail RDfiregroup@mail.ru



Site: rdfire.kz
rdfiregroup.kz

ТОО "RD fire group",
ф.а: РК, г.Алматы, пр.Гагарина 155,
407 офис
БИН 160640001477
8(727)-327-45-40
8-702-311-11-08
E-mail RDfiregroup@mail.ru

Исх. № 13
от 06.12.2024 года

Евразийская экономическая комиссия

Испытательная лаборатория ТОО «RD fire group» аккредитованная в системе технического регулирования Республики Казахстан, рассмотрев проект Изменения №1 в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) предлагаем учесть следующие замечания и предложения:

Раздел XVII. Заполнение проемов «Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)» и **Раздел XVII. Заполнение проемов** «Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования».

Дополнить СТ РК 2110-2011 «Конструкции строительные. Двери и ворота противопожарные. Метод испытаний на огнестойкость».

ОБОСНОВАНИЕ:

СТ РК 2110-2011 «Конструкции строительные. Двери и ворота противопожарные. Метод испытаний на огнестойкость» является национальным стандартом Республики Казахстан и в настоящее время применяется наряду с ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» и СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия» для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017.

Вместе с тем в предлагаемой редакции «Изменений, вносимых в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)» не отражено исключение СТ РК 2110-2011 из «Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате



применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)» и «Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования».

Исключение СТ РК 2110-2011 из перечней противоречит принципам создания и функционирования Евразийского экономического союза и повлечет за собой ограничения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Дополнительно это создаст трудности для подтверждения соответствия в Республике Казахстан и носит дискриминирующий характер в отношении аккредитованных испытательных лабораторий Республики Казахстан.

С уважением
Директор ТОО «RD fire group»



Жүнісов Р.Ш.