

№ _____

20 ____ ж./г. « ____ » _____

**Евразийская экономическая
комиссия**

**Министерство по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан**

**Комитет технического
регулирования и метрологии
Министерства торговли и
интеграции Республики
Казахстан**

**РГП «Казахстанский институт
стандартизации и метрологии»**

*На письмо исх. № 16-1937 от 26.09.2024 года,
№ 18-1-01 /3833-И от 02.10.2024 года,
№ 21-1-23/2307-И от 08.10.2024 года,
№ 25/15564-И от 15.10.2024 года*

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», рассмотрев проект изменений в ТР ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2014) (далее – проект изменений), сообщает следующее.

Согласно пунктам 1, 3, 4, 7-12, 33-36, 38, 54, 62, 66-71, 75-77, 79, 83-86, 92, 112, 127, 129-130 Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, предусмотренного приложением к проекту изменений (далее – проект Перечня), из действующей редакции ТР ЕАЭС 043/2014 исключается схема сертификации 4с в отношении некоторых видов продукции.

При этом, в прилагаемых материалах приводится обоснование, что одним из причин невозможности использования схемы 4с, является **применение разрушающих методов контроля** при проведении сертификационных исследований, испытаний и измерений отдельных видов средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

В свою очередь, отмечаем, что согласно пункту 19 Типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 (далее – Типовые схемы), **схема**

Дата: 13.12.2024 17:17. Копия электронного документа. Версия СЭД: 7.22.1 Результат проверки ЭЦП: Положительный результат проверки ЭЦП Исх. номер: 16018/17 Исх.



118703 768100

сертификации 4с применяется для единичного изделия **в случае, если исследования (испытания) и измерения для этого изделия не являются разрушающими**.

Таким образом, обоснование разработчика в части того, что при проведении сертификации продукции по схеме 4с применяются разрушающие методы контроля, не соответствует действительности.

Кроме того, отмечаем, что в прилагаемых материалах приведен анализ МЧС РФ касательно применимости схем сертификации исключительно на территории РФ:

- 1с (серийное производство) – применяется в 94% случаев при проведении сертификации;

- 3с (партия продукции) – применяется в 5,5% случаев при проведении сертификации:

- **4с (единичное изделие) – применяется в 0,5 % случаев при проведении сертификации.**

Указанный анализ не раскрывает ситуацию применимости схем сертификации в других государствах-членах ЕАЭС, а значит является неполным и, соответственно, не может быть основанием для исключения схемы сертификации 4с.

В этой связи, считаем целесообразным, сохранить схему сертификации 4с.

**Управляющий директор -
директор Департамента
технического регулирования**

Ж. Шуйкебаева

*Исп. Ж. Бұхарбай
Тел. 8 702 129 05 94
zh.bukharbay@atameken.kz*

Согласовано

13.12.2024 16:59 Корректоры - Н. Жакенова

Подписано

13.12.2024 17:03 Шуйкебаева Жазира Саулебаевна

