



Общество с ограниченной ответственностью
«БелМосСертификат»
(ООО «БелМосСертификат»)
220034, г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 24
тел: +375 (17) 275-00-88
e-mail: info@bm-cert.by
УНП 193600768
www.bm-cert.by

13.12.2024 № 95-1224

На № _____ от _____

Департамент технического
регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии

О рассмотрении проекта
изменений в ТР ЕАЭС 043/2017

e-mail:
dept_techregulation@eecommission.org

ООО «БелМосСертификат» рассмотрел проект изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и предлагает следующее:

1) по пункту 4, второй абзац: исключить словосочетание «в том числе при выпуске их в обращение в составе иных средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (не установлен порядок выделения из заявленной продукции составных частей для отдельной их сертификации);

2) по пункту 6:

- определение термина «изделия погонажные электромонтажные» изложить в следующей редакции:

«изделия погонажные электромонтажные - электромонтажная арматура с поперечным сечением различной геометрической формы, изготовленная с применением неметаллических материалов, в том числе гибкие металлические рукава в изоляции (оболочке) из неметаллических материалов, и предназначенная для прокладки электрических кабелей и проводов»;

- определение термина «заполнение проема» изложить в следующей редакции:

«заполнение проема - конструктивный элемент (противопожарная дверь, ворота, окно, люк, штора, преграда конвейерных проемов, противопожарный занавес, экранная стена), устанавливаемый в (на) проем противопожарной преграды или строительной конструкции с нормированным пределом огнестойкости, в том числе при прохождении через проем конвейеров и транспортных лент, и предназначенный для предотвращения распространения пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени»;

3) по «Перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

Зданевич С.А.
7 993 6206227



318704 013104

Евразийская экономическая
комиссия
№ 20666 от 17.12.2024 10:36
2

Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)»:

- в п. 86 исключить ссылку на п. 6.2 ГОСТ Р 53287-2009 поскольку данное требование не относится к дозаторам установок пенного пожаротушения;

- п. 187 дополнить в наименовании продукции словами «...и напорно-всасывающие» и стандартом ГОСТ 5398-76 «Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия» (раздел 2);

- раздел XVII дополнить стандартом СТ РК 2110-2011 «Конструкции строительные. Двери и ворота противопожарные. Метод испытаний на огнестойкость»;

4) по «Перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»:

- п. 196 дополнить в наименовании продукции словами «...и напорно-всасывающие» и стандартом ГОСТ 5398-76 «Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия» (раздел 4).

Предлагаем рассмотреть возможность исключения из объектов технического регулирования двери дымонепроницаемые, поскольку требования к указанной продукции установлены только в Республике Беларусь и на объектах строительства она не применяется.

Директор



С.А.Зданевич