

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и предложений по проекту актуализированной редакции перечней стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), полученных в рамках публичного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
I. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)				
1	По перечню в целом	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	В результате рассмотрения проекта Перечня 1 выявлено 19 стандартов, которые не устанавливают требования к объектам технического регулирования технического регламента и подлежат исключению из проекта Перечня 1: ГОСТ ИЕС 60050-426-2011 (п. 1) ГОСТ Р МЭК 60050-426-2011 (п. 2) ГОСТ 31610.10-2012 (нет в Перечне) ГОСТ ИЕС 60079-10-1-2011 (п. 18) ГОСТ ИЕС 60079-10-1-2013 (п. 19) ГОСТ ИЕС 61241-10-2011 (п. 20) ГОСТ 31610.10-2-2017/ИЕС 60079-10-2:2015 (п. 21) ГОСТ ИЕС 60079-10-2-2011 (п. 22) ГОСТ ИЕС 61241-1-2-2011 (п. 32) ГОСТ ИЕС 60079-14-2011 (п. 30) ГОСТ ИЕС 60079-14-2013 (п. 31) ГОСТ 30852.5-2002 (п. 3) ГОСТ 30852.11-2002 (п. 4) ГОСТ 31610.1.1-2012 (п. 41) ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 (п. 42) ГОСТ ИЕС 61241-2-1-2011 (п. 44)	Учтено частично. По итогам совещания 03.03.2020 принято решение оставить в проекте: 1) ГОСТ ИЕС 60050-426-2011; 2) ГОСТ Р МЭК 60050-426-2011 с установлением переходного периода сроком на 6 месяцев; 3) ГОСТ ИЕС 60079-10-1-2011 с установлением переходного периода сроком на 3 года; 4) ГОСТ ИЕС 60079-10-1-2013; 5) ГОСТ 31610.10-2-2017/ИЕС 60079-10-2:2015; 6) ГОСТ ИЕС 60079-10-2-2011 с установлением переходного периода сроком на 3 года; 7) ГОСТ ИЕС 60079-14-2011 с установлением переходного периода сроком на 3 года; 8) ГОСТ ИЕС 60079-14-2013

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			ГОСТ ИЕС/TS 61241-2-2-2011 (п. 45) ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99 (п. 46) ГОСТ Р 54745-2011 (п. 47)	
2			Позиции 8-9, 10-11, 12-13, 16-17, 18-19, 23-24, 27-28, 30-31, 34-35, 39-40, 61-63, 72-73. В проект Перечня 1 включены межгосударственные стандарты, подготовленные на основе разных версий одного международного стандарта. Межгосударственные стандарты на старой версии международного стандарта необходимо исключить из проекта Перечня 1 с установлением, при необходимости, переходного периода.	Учено. По итогам совещания 03.03.2020 принято решение установить переходный период сроком на 3 года в отношении межгосударственных стандартов на предпоследней версии международного стандарта.
3			Позиции 14-15, 36-38, 40-50-51, 54-57, 55-58, 60-62-64, 65-66. В проект актуализированного Перечня № 1 включены межгосударственный и национальный стандарты, подготовленные на основе разных версий одного международного стандарта. В соответствии с пунктом 7 Порядка национальные стандарты включаются в перечни стандартов только до момента разработки соответствующего межгосударственного стандарта. В связи с этим национальный стандарт необходимо исключить из проекта Перечня 1 с установлением, при необходимости, переходного периода.	Учено. По итогам совещания 03.03.2020 принято решение установить переходный период сроком на 3 года в отношении указанных национальных стандартов.
4		ЗАО ПО «Электроточприбор» (письмо от 23 октября 2019 г. № 66-08-669)	Включить в Перечень ГОСТ 12.2.059-81 «Приборы электровзрывания рудничные. Требования безопасности». Отсутствие ГОСТ 12.2.059-81 в Перечне препятствует сертификации взрывных приборов. В случае, если ГОСТ 12.2.059-81 не будет внесен в Перечень, производство взрывных приборов станет	Учесть.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			невозможным, что негативно отразится на горнодобывающей отрасли в целом.	
5	«Общие требования к оборудованию для взрывоопасных сред»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить раздел «Общие требования к оборудованию для взрывоопасных сред» ГОСТ 31610.0-2019 (ИЕС 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования» Примечание: действует с 01.06.2020. Принят по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от 30 ноября 2019 г. № 124-П)	Учесть. С учетом информации о присоединении к нему Республики Казахстан. Установить переходный период сроком на 3 года в отношении ГОСТ 31610.0-2014
			Дополнить раздел ГОСТ 31610.0-2012 (ИЕС 60079-0:2004) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования» Указан в утвержденной редакции перечня. Дополнить раздел «Общие требования к оборудованию для взрывоопасных сред» (после п/п 5)	Учесть. Ограничить срок действия до 01.06.2020 (дата введения ГОСТ 31610.0-2019)
6	п. 3	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данные части серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения»	Учесть.
7	п. 4	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данные части серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам»	Учесть.
8	п. 6	Министерство	В пункте 6 Республика Армения дополнительно	Принято к сведению.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	присоединяется к межгосударственному стандарту ГОСТ 31610.40-2017	Убрать в п.6 примечание
9		Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	Согласно сноске *** к приложению 1 к Порядку разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 161 (далее – Порядок), указание в графе «Примечание» установленной формы Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов записи «действует с даты присоединения к нему Республики Армения» не допускается. В связи с этим указанную запись необходимо исключить. Так же в соответствии с пунктом 7 Порядка межгосударственные стандарты, к которым не присоединились все государства-члены, не могут включаться в перечни стандартов к техническим регламентам.	Принято к сведению. Министерство экономики Республики Армения письмом от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019 проинформировало Комиссию о присоединении к ГОСТ 31610.40-2017.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
10	п. 7	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 подготовлен на основе международного стандарта ИЕС 61241-0:2004, замененного ИЕС 60079-0:2011, на основе которого в проект Перечня 1 включен ГОСТ 31610.0-2014 (ИЕС 60079-0:2011) (п. 5). В связи с этим ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 подлежит исключению из проекта Перечня 1 с установлением, при необходимости, переходного периода.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 переходный период сроком на 3 года.
11	п. 8	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 8 предлагаем исключить стандарт ГОСТ МЭК 60079-1-2011 , поскольку за указанный в п. 9 актуализированный стандарт ГОСТ МЭК 60079-1-2013 все 5 государств-членов проголосовали «за».	Учесть. Установить в отношении ГОСТ ИЕС 60079-1-2011 переходный период сроком на 3 года.
12	Вид взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить раздел «Вид взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q» (после п/п 13) ГОСТ Р 60079-5-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q»	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р 60079-5-2012 переходный период сроком на 3 года.
13	п. 12	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 12 предлагаем исключить стандарт ГОСТ 30852.6-2002 (ИЕС 60079-5:1997), поскольку в 13-ом пункте того же перечня указан актуализированный стандарт ГОСТ 31610.5-2017 (ИЕС 60079-5:2015)	Учесть.
14		НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данные части серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q»	Учесть.
15	п. 15	Министерство экономики Республики Армения	В пункте 15 предлагаем исключить стандарт ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 или установить переходный период , поскольку за указанный в 14-ом пункте	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		(письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	актуализированный стандарт ГОСТ 31610.6-2015/IEC 60079-6:2015 Российская Федерация проголосовала «за»	переходный период сроком на 3 года.
16		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01-5859-КТРМ)	Исключить ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «о». В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 .	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 переходный период сроком на 3 года.
17	Повышенная защита вида «е»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить раздел «Повышенная защита вида «е» (после п/п 17) ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» Указан в утвержденной редакции перечня.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 переходный период сроком на 3 года.
18	п. 16	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данную часть серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.8-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида «е»	Учесть.
19	п. 20	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 20 предлагаем исключить стандарт ГОСТ МЭК 61241-10-2011 , поскольку Республика Армения дополнительно присоединяется к указанному в пункте 22 межгосударственному стандарту ГОСТ 31610.10-2-2017/IEC 60079-10-2;2015	Учесть.
20	п. 25	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября	ГОСТ IEC 61241-11-2011 подготовлен на основе международного стандарта IEC 61241-11:2005, замененного IEC 60079-11:2011, на основе которого в проект Перечня 1 включен ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) (п. 24). В связи с этим ГОСТ IEC 61241-11-2011 подлежит	Учесть. Установить в отношении ГОСТ IEC 61241-11-2011 переходный период сроком на 3 года.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		2019 г. № 1/40/4277)	исключению из проекта Перечня 1 с установлением, при необходимости, переходного периода.	
21	Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «р»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить наименование раздела словами «и помещениями с искусственной вентиляцией «V». Изложить в редакции: <u>«Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «р» и помещениями с искусственной вентиляцией «V»»</u>	Учесть.
22			Дополнить раздел ГОСТ 31610.13-2019 (ИЕС 60079-13:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 13. «Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «р» и помещениями с искусственной вентиляцией «V» Примечание действует с 01.06.2020	Учесть. С учетом информации о присоединении к нему Республики Казахстан.
23	п. 28	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данную часть серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением»	Учесть.
24	п. 29	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данную часть серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы»	Учесть.
25	п. 32	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября	ГОСТ ИЕС 61241-1-2-2011 подготовлен на основе международного стандарта ИЕС 61241-1-2:1999, замененного ИЕС 60079-14:2013, на основе которого в проект Перечня 1 включен ГОСТ ИЕС 60079-14-2013 (п. 31). В связи с этим ГОСТ ИЕС 61241-1-2-2011 подлежит исключению из проекта	Учесть.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		2019 г. № 1/40/4277)	Перечня 1 с установлением, при необходимости, переходного периода.	
26	Вид взрывозащиты «п»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить раздел «Вид взрывозащиты «п» (после п/п 33) ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с видом защиты «п» Указан в утвержденной редакции перечня.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 переходный период сроком на 3 года.
27	п. 38	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 38 предлагаем исключить стандарт ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 или установить переходный период , поскольку за указанный в пункте 36 актуализированный стандарт ГОСТ 31610.18-2016/ МЭК 60079-18:2014 Российская Федерация проголосовала «за»	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 переходный период сроком на 3 года.
28	п. 39	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данную часть серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 6007919:1993) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)»	Учесть.
29	п. 41 – 47	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	Позиции 41 – 47. В данные позиции включены стандарты, устанавливающие методы контроля. Эти же стандарты включены в проект Перечня 2. Так как в проект Перечня 1 должны быть включены только стандарты, устанавливающие требования, то стандарты, указанные в данных позициях должны быть исключены из проекта Перечня 1, либо должно быть откорректировано наименование заголовка граф.	Учесть. Исключить указанные стандарты из перечня.
30	п. 42	Комитет технического	ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 «Взрывоопасные среды.	Учесть в части

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01-5859-КТРМ)	Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные» исключить, взамен включить ГОСТ 31610.20-1-2016/IEC 60079-20-1:2010 «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики материалов для классификации горючих газов и паров. Методы испытаний и информация о материалах»	исключения ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 из перечня. См. п. 29 сводной таблицы.
31	п. 48	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 48 Республика Армения дополнительно присоединяется к межгосударственному стандарту ГОСТ 31610.39-2017	Принято к сведению.
32	Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить раздел ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 «Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение» Указан в утвержденной редакции перечня.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 переходный период сроком на 3 года.
33	п. 57	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01-5859-КТРМ)	Исключить ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) «Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов». В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007).	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) переходный период сроком на 3 года.
34	п. 58	Комитет технического регулирования и	Исключить ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007) «Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р 52350.29.2-2010

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01- 5859-КТРМ)	Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода» В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007).	(МЭК 60079-29-2:2007) переходный период сроком на 3 года.
35	п. 60	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 60 Республика Армения дополнительно присоединяется к межгосударственному стандарту ГОСТ 31610.30-1-2017 (ИЕС/IEEE 60079-30-1:2015)	Принято к сведению. Убрать в п.60 примечание.
36	п. 64	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 64 предлагаем исключить стандарт ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 из перечня	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 переходный период сроком на 3 года.
37	п. 66	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01- 5859-КТРМ)	Исключить ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t». В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 переходный период сроком на 3 года.
38	п. 78	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) (MOD) «Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний» и заменить на ГОСТ ISO/DIS 80079-36	Отклонить. По информации, имеющейся у Комиссии, стандарта ГОСТ ISO/DIS 80079-36 нет.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		(письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	(IDN) «Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний»	
II. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования				
39	По перечню в целом	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	Позиции 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 18-19, 21-22, 25-26, 27-28, 29-30, 45-47, 55-56. В проект Перечня 2 включены межгосударственные стандарты, подготовленные на основе разных версий одного международного стандарта. Межгосударственные стандарты на старой версии международного стандарта необходимо исключить из проекта Перечня 2 с установлением, при необходимости, переходного периода.	Учтено. По итогам совещания 03.03.2020 принято решение установить переходный период сроком на 3 года в отношении межгосударственных стандартов на предпоследней версии международного стандарта.
40			Позиции 40-43, 41-44, 45-47-48, 49-50. В проект Перечня 2 включены межгосударственный и национальные стандарты, подготовленные на основе разных версий одного международного стандарта. В соответствии с пунктом 7 Порядка национальные стандарты включаются в перечни стандартов только до момента разработки соответствующего межгосударственного стандарта, В связи с этим национальный стандарт необходимо исключить из проекта Перечня 2 с установлением, при необходимости, переходного периода.	Учтено. По итогам совещания 03.03.2020 принято решение установить переходный период сроком на 3 года в отношении указанных национальных стандартов.
41	«Общие требования к оборудованию для взрывоопасных»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить раздел «Общие требования к оборудованию для взрывоопасных сред» ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование.	Учесть. С учетом информации о присоединении к нему

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	сред»		Общие требования» Примечание: действует с 01.06.2020. Принят по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от 30 ноября 2019 г. № 124-П)	Республики Казахстан. Установить переходный период сроком на 3 года в отношении ГОСТ 31610.0-2014
			Дополнить раздел ГОСТ 31610.0-2012 (ИЕС 60079-0:2004) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования» Указан в утвержденной редакции перечня. Дополнить раздел «Общие требования к оборудованию для взрывоопасных сред» (после п/п 5)	Учесть. Ограничить срок действия до 01.06.2020 (даты введения ГОСТ 31610.0-2019)
42	п. 1	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данные части серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения»	Учесть.
43	п. 3	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 3 Республика Армения дополнительно присоединяется к межгосударственному стандарту ГОСТ 31610.40-2017	Принято к сведению. Убрать в п.3 примечание.
44		Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	Согласно сноске *** к приложению 1 к Порядку, указание в графе «Примечание» установленной формы Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов записи «действует с даты присоединения к нему Республики Армения» не допускается. В связи с этим указанную запись необходимо исключить. Так же в соответствии с пунктом 7 Порядка	Принято к сведению. Министерство экономики Республики Армения письмом от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019 проинформировало Комиссию о присоединении к ГОСТ 31610.40-2017.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			межгосударственные стандарты, к которым не присоединились все государства-члены, не могут включаться в перечни стандартов к техническим регламентам.	
45	п. 4	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 подготовлен на основе международного стандарта ИЕС 61241-0:2004, замененного ИЕС 60079-0:2011, на основе которого в проект Перечня 2 включен ГОСТ 31610.0-2014 (ИЕС 60079-0:2011) (п. 2). В связи с этим ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 подлежит исключению из проекта 2 Перечня 2 с установлением, при необходимости, переходного периода.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ ИЕС 61241-0-2011 переходный период сроком на 3 года.
46	п. 5	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 5 предлагаем исключить стандарт ГОСТ МЭК 60079-1-2011 , поскольку за указанный в пункте 6 актуализированный стандарт ГОСТ МЭК 60079-1-2013 все 5 государств-членов проголосовали «за»	Учесть. Установить в отношении ГОСТ ИЕС 60079-1-2011 переходный период сроком на 3 года.
47	Вид взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить раздел «Вид взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q» (после п/п 10) ГОСТ Р 60079-5-2012 Взрывоопасные среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q»	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р 60079-5-2012 переходный период сроком на 3 года.
48	п. 9	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 9 предлагаем исключить стандарт ГОСТ 30852.6-2002 (ИЕС 60079-5:1997), поскольку в 10-ом пункте того же перечня указан актуализированный стандарт ГОСТ 31610.5-2017 (ИЕС 60079-5:2015)	Учесть.
49		НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данные части серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q»	Учесть.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
50	п. 12	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 12 предлагаем исключить стандарт ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 или установить переходный период , поскольку за указанный в 11-ом пункте актуализированный стандарт ГОСТ 31610.6-2015/1 ЕС 60079-6:2015 Российская Федерация проголосовала «за»	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 переходный период сроком на 3 года.
51		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01- 5859-КТРМ)	Исключить ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «о»». В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 переходный период сроком на 3 года.
52	Повышенная защита вида «е»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить раздел «Повышенная защита вида «е» (после п/п 14) ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е»	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 переходный период сроком на 3 года.
53	п. 13	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данные части серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.8-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида «е»	Учесть.
54	п. 17	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	ГОСТ ИЕС 61241-11-2011 подготовлен на основе международного стандарта ИЕС 61241-11:2005, замененного ИЕС 60079-11:2011, на основе которого в проект Перечня 2 включен ГОСТ 31610.11-2014 (ИЕС 60079-11:2011) (п. 16). В связи с этим ГОСТ ИЕС 61241-11-2011 подлежит исключению из проекта Перечня 2 с установлением, при необходимости, переходного периода.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ ИЕС 61241-11-2011 переходный период сроком на 3 года.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
55	Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «р»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить наименование раздела словами «и помещениями с искусственной вентиляцией «V». Изложить в редакции: <u>«Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «р» и помещениями с искусственной вентиляцией «V»»</u>	Учесть.
			Дополнить раздел ГОСТ 31610.13-2019 (ИЕС 60079-13:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 13. «Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «р» и помещениями с искусственной вентиляцией «V» Примечание действует с 01.06.2020	Учесть. С учетом информации о присоединении к нему Республики Казахстан.
56	п. 19	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данные части серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением»	Учесть.
57	п. 20	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данные части серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы»	Учесть.
58	п. 23	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	ГОСТ ИЕС 61241-1-2-2011 подготовлен на основе международного стандарта ИЕС 61241-1-2:1999, замененного ИЕС 60079-14:2013, на основе которого в проект Перечня 2 включен ГОСТ ИЕС 60079-14-2013 (п. 22). В связи с этим ГОСТ ИЕС 61241-1-2-2011 подлежит исключению из проекта Перечня 2 с установлением, при необходимости, переходного периода.	Учесть.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
59	Вид взрывозащиты «п»	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Дополнить раздел «Вид взрывозащиты «п» (после п/п 33) ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с видом защиты «п» Указан в утвержденной редакции перечня.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 переходный период сроком на 3 года.
60	п. 26	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 26 Республика Армения дополнительно присоединяется к стандарту ГОСТ МЭК 60079-17-2013	Принято к сведению.
61	п. 29	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября 2019 г. № 225)	Стандарты серии ГОСТ 30852 отменены в большей своей части. Считаем, нецелесообразным включать в перечни данные части серии ГОСТ 30852. ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)»	Учесть.
62	п. 32	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01- 5859-КТРМ)	ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные» исключить, взамен включить ГОСТ 31610.20-1-2016/IEC 60079-20-1:2010 «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики материалов для классификации горючих газов и паров. Методы испытаний и информация о материалах»	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 переходный период сроком на 3 года.
63	Защита оборудования и	НАНИО ЦСВЭ (письмо от 13 ноября	Дополнить раздел «Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение» (после п/п 39)	Учесть. Установить в отношении

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	передающих систем, использующих оптическое излучение	2019 г. № 225)	ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение	ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 переходный период сроком на 3 года.
64	п. 43	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01-5859-КТРМ)	Исключить ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) «Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов». В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007).	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) переходный период сроком на 3 года.
65	п. 44	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01-5859-КТРМ)	Исключить ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007) «Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода» В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007).	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007) переходный период сроком на 3 года.
66	п. 45	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 45 Республика Армения дополнительно присоединяется к межгосударственному стандарту ГОСТ 31610.30-1-2017 (IEC/IEEE 60079-30-1:2015)	Принято к сведению. Убрать в п. 45 примечание.
67	п. 48	Министерство	В пункте 48 предлагаем исключить стандарт	Учесть.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005	Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 переходный период сроком на 3 года.
68	п. 50	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01- 5859-КТРМ)	Исключить ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t». В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010.	Учесть. Установить в отношении ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 переходный период сроком на 3 года.
69	Электростатика	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01- 5859-КТРМ)	Включить ГОСТ 31610.32-2-2016/IEC 60079-32-2:2015 «Электростатика. Опасные проявления. Методы испытаний»	Учесть.
70	п. 51	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	ГОСТ 31610.32-1-2015/IEC/TS 60079-32-1:2013 «Взрывоопасные среды – Часть 32-1: Электростатические опасности. Руководство» включен в проект Перечня 1. Целесообразно в проекте Перечня 2 взамен него указать ГОСТ 31610.32-2-2016/IEC 60079-32-2:2015 «Взрывоопасные среды – Часть 32-2: Электростатические опасности. Испытания».	Учесть.
71	п. 62	Министерство по чрезвычайным	ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) (MOD) «Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое	Отклонить. По информации, имеющейся

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		ситуациям Республики Беларусь (письмо от 15 ноября 2019 г. № 1/40/4277)	оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний» и заменить на ГОСТ ISO/DIS 80079-36 (IDN) «Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний».	у Комиссии, стандарта ГОСТ ISO/DIS 80079-36 нет.
72	п. 76	Министерство экономики Республики Армения (письмо от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019)	В пункте 76 Республика Армения дополнительно присоединяется к межгосударственному стандарту ГОСТ 31610.39-2017	Принято к сведению.
73	п. 80	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01-5859-КТРМ)	Исключить ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения». В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р 51293-99.	Учесть.
74	п. 81	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01-5859-КТРМ)	Исключить ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия». В проект Перечней стандартов включены национальные стандарты при наличии соответствующих межгосударственных стандартов. В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов ГОСТ Р 54293-2010.	Учесть.
По проекту в целом				
75		Минпромторг России (письмо от 12 ноября	Дополнить Перечни стандартов ГОСТ 12.2.059-81 «Приборы электровзрывания рудничные. Требования	Учесть.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		2019 г. № 79684/10)	безопасности». Предложение о включении ГОСТ 12.2.059-81 в Перечни стандартов связано с необходимостью сертификации взрывных приборов. Одновременно сообщаем, что дополнение Перечней стандартов ГОСТ 12.2.059-81 поддержано Росстандартом.	
76		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 6 ноября 2019 г. № 21-1-05/01-5859-КТРМ)	В проект перечней стандартов включены межгосударственные стандарты, разработанные на основе одной версии международных стандартов, но разной степени соответствия (IDT или MOD). В этой связи, полагаем целесообразным, исключить из проекта Перечней стандартов, межгосударственные стандарты, модифицированные соответствующим международным стандартам (IEC 60079-1, IEC 60079-2, IEC 60079-5, IEC 60079-11, IEC 60079-13, IEC 60079-14, IEC 60079-17, IEC 60079-19, IEC 60079-30-1)	Отклонить. На совещании 03.03.2020 представители уполномоченных органов Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации проинформировали о необходимости включения в проект актуальных межгосударственных стандартов независимо от степени их соответствия международным стандартам.
77		Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (письмо от 20 ноября 2019 г. № 04-2-15/Д-318/13//12-13/213-и)	Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами и субъектами предпринимательства Республики Казахстан рассмотрев проекты актуализированных Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»	Принято к сведению. Предложения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции включены в сводку отзывов.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			(ТР ТС 012/2011) и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования» сообщает, что Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции письмом №21-1-05/01-5859-КТРМ от 6 ноября 2019 года направил следующие замечания.	
78		Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (письмо от 20 ноября 2019 г. № 04-2-15/Д- 318/13//12-13/213-и)	<u>Вместе с тем, отмечаем замечания Министерства юстиции Республики Казахстан.</u> Пунктом 1 проекта решения Коллегии ЕЭК предусматривается утверждение соответствующих перечней стандартов, к которым присоединены не все государства-члены ЕАЭС, в том числе Республика Казахстан (пункты 21, 43, 48, 60 Перечня 1; пункты 3, 33, 45, 76 Перечня 2). В этой связи, обращаем внимание на пункт 7 Порядка разработки и принятия вышеуказанных перечней стандартов, утвержденного Решением Совета Комиссии от 18 октября 2016 года № 161, в соответствии с которым межгосударственные стандарты, предусмотренные подпунктами «а» – «ж» пункта 6 настоящего Порядка, включаются в проекты перечней стандартов при условии присоединения к ним всех государств-членов.	Принято к сведению. Министерство экономики Республики Армения письмом от 20 ноября 2019 г. № 09.11.2/11419-2019) проинформировало Комиссию о присоединении к межгосстандартам, указанным в пунктах 21, 48, 60 Перечня 1 и пунктах 3, 45, 76 Перечня 2. Пункт 43 Перечня 1 по итогам совещания 03.03.2020 решено исключить из проекта. К межгосстандарту, указанному в пункте 33 Перечня 2 не присоединилась Республика Казахстан (ГОСТ 31610.20-2-2017/ISO/IEC 80079-20-2:2016 «Взрывоопасные среды. Часть 20-2: Характеристики материалов. Методы испытаний горючей пыли»)

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
79		Министерство экономики Кыргызской Республики (письмо от 28 октября 2019 г. № 17-2/16558)	Министерство, по проектам актуализированных Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), и Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, размещенных на официальном сайте для публичного обсуждения, сообщает, что замечаний и предложений не имеется.	Принято к сведению.
80		Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения (письмо от 16 октября 2019 г. № 317-08/19)	По проектам технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения предложений и замечаний не имеет.	Принято к сведению.
81		Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (письмо от 30 октября	Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, совместно с государственными органами (МЭ и ГИЭТБ), рассмотрев актуализированные Перечни международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается	Принято к сведению.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		2019 г. № 08/1-4/13223)	соблюдение требований технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований (ТР ТС 012/2011) и материалов к ним, Кыргызская сторона сообщает о том, что замечаний и предложений к нему не имеется.	
82		ОАО «МПОВТ» (письмо от 18 ноября 2019 г. № 27-457)	Рассмотрев проекты актуализированных Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), и Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, сообщаем, что замечаний и предложений по проектам вышеперечисленных Перечней не имеется.	Принято к сведению.
83		ОАО «Бобруйский машиностроительный	В соответствии с письмом Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической	Принято к сведению.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		завод» (письмо от 16 ноября 2019 г. № 02-23/312)	комиссии о проведении публичного обсуждения проектов актуализированных Перечня международных и региональных стандартов в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) – замечаний и предложений не имеем.	
84		ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» (письмо от 22 октября 2019 г. № 32-331)	Специалистами ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» были рассмотрены: Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), и Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Сообщаем, что замечаний и предложений по перечням в рамках своей компетенции не имеем.	Принято к сведению.
85		РУП Межотраслевая хозрасчетная лаборатория по	Рассмотрев в рамках своей компетенции Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных	Принято к сведению.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		нормированию и экономии драгоценных металлов и драгоценных камней (письмо от 16 ноября 2019 г. № 80-1/190)	(государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011), и Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, прилагаемых к Решению Коллегии Евразийской Экономической Комиссии, сообщаем об отсутствии замечаний и ний по ним.	