



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА

«УПРАЎЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА
БУДАЎНІЦТВА МІНГАРВЫКАНКАМА»
(УП "УКБ Мінгарвыканкама")

вул. Савецкая, 17, 220030, г. Мінск
тэл.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30

р/р (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
у ЦБП №510 ААТ "ААБ Беларусбанк"
пр. Незалежнасці, 56, г. Мінск, ВІС АКВВВY2X

13.12.2024 № 18-01/10583

На № _____ ад _____

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
(УП "УКС Мингорисполкома")

ул. Советская, 17, 220030, г. Минск
тел.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30

р/с (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
в ЦБУ №510 ОАО "АСБ Беларусбанк"
пр. Независимости, 56, г. Минск, ВІС АКВВВY2X

Евразийская экономическая комиссия
г.Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1

О публичном обсуждении
изменений в ТР ЕАЭС 043/2017

Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» уже на протяжении десятков лет осуществляет функции заказчика и технического надзора в строительстве, комплексное управление инвестиционными проектами, а также оказывает инжиниринговые услуги.

В настоящее время в проекте вносимых в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. № 200 изменений, предложены требования к техническим средствам, функционирующим в составе систем противодымной защиты (далее – ПДЗ), а именно «огнестойкие воздуховоды» (п.п.218-220 Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 – далее Перечень). При этом, в системах ПДЗ могут использоваться как воздуховоды подпора воздуха, так и удаления дыма, вместе с тем для воздуховодов вентиляции, которые могут выполняться (по требованиям норм всех государств) огнестойкими, требований к подтверждению соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 не установлено, что делает не логичным подход к необходимости подтверждения воздуховодов подпора воздуха и не предъявляет требований к огнестойким воздуховодам обычных систем вентиляции (по сути не отличающихся от воздуховодов подпора воздуха в системах ПДЗ).

Таким образом, предлагаем в п.п. 218-220 Перечня в столбце 3 **заменить** понятие «огнестойкие воздуховоды» на «огнестойкие воздуховоды систем дымоудаления».

И.о. первого заместителя директора-
главного инженера

Шубенок +3750173285844

И.И. Жминько



118703 718105

Евразийская экономическая
комиссия
№ 20609 от 16.12.2024 13:51
1л